

ROZVADĚČ 1R1-UČEBNA DT

* NAPĚŤOVÁ SOUSTAVA: 400/230V, stř. 50Hz, TNS

* OCHRANA: AUTOMATICKÝM ODPOJENÍM OD ZDROJE

* TYP: PLAST. ROZVODNICE POD OMÍTKU/NA OMÍTKU IP 43/20, 48MOD


* PŘÍVOD: HOREM

* VÝVODY: HOREM

* KOMPENZACE: NENÍ

Investor:
Statutární město Chomutov

Odpovědný projektant	Vypracoval	Kontroloval	ELPRO CHOMUTOV s.r.o. LIDICKÁ 2211/13, CHOMUTOV 430 03 IČ:28701216, DIČ:CZ28701216 TEL: 474 331 680
ING.M.ŠKVÁRA	P.BUCHTA	ING.M.ŠKVÁRA	
Oprávněná osoba kooperanta:			číslo zakázky: ES12/2017

Odpovědný projektant	Vypracoval	Kontroloval	 <div>Novodvorská 1010/14, 142 00 Praha 4 tel./fax: 241 400 056, 777 290 173 e-mail: kapatelier@kapatelier.cz website: www.kapatelier.cz</div>
PAVEL ŠRYTR	MARKÉTA ČOPOVÁ	PAVEL ŠRYTR	

stavba: ZÁKLADNÍ UMĚLECKÁ ŠKOLA T.G.M. T.G.MASARYKA 1626/7, CHOMUTOV			formát	-
D.1.4g - Zařízení silnoproudé techniky			číslo zakázky	-
			stupeň dokumentace	DVD
			datum 1.vydání	03/2017
			měřitko	---
obsah: SCHÉMA ROZVADĚČE 1R1-UČEBNA DT			číslo výkresu:	výtisk číslo:
název díg.souboru:			datum revize:	číslo revize:
D.1.4g-6				

NOVÝ ROZVADEČ IRI-ÚČEBNÁ DT

