

**VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE č. 2
ze dne 18. 9. 2018**

ZADAVATEL: Statutární město Chomutov
Sídlem: Zborovská 4602, 430 28 Chomutov
Jednající: JUDr. Marek Hrabáč, primátor města
IČ: 00261891

VEŘEJNÁ ZAKÁZKA:

Demolice objektu ZŠ Kamenná č. p. 5250, Chomutov - I. etapa

Statutární město Chomutov, jako zadavatel výše uvedené veřejné zakázky, obdrželo dne 14. 9. 2018 žádost o vysvětlení zadávací dokumentace.

Výše uvedený zadavatel Vám v souladu s ustanovením § 98 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění (dále jen „zákon“), podává následující vysvětlení k zadávací dokumentaci, vztahující se k uvedené veřejné zakázce zadávané dle zákona.

Na níže uvedené dotazy poskytuje zadavatel následující odpovědi:

Žádost o vysvětlení zadávací dokumentace č. 2:

1. Ve výkazu výměr jsou položky č. 14 a č. 15 zřízení a odstranění podpěrné konstrukce o výměře 368 m², které nejsou v projektové dokumentaci zmíněny. Uchazeč žádá zadavatele o upřesnění těchto položek.
2. V projektové dokumentaci se uvažuje s drcení suti. Je možné drtit přímo na staveništi?
3. Ve výkazu výměr je ve výpočtu výměr u položek č. 4, 6, 8, 9, 10, 11, 30, 31, 32, 33, 34, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 43, 44, 45, 46, 47, 49, 52, 56, 57, 58 použit vzorec „výměra /100 * 35“. Uchazeč se domnívá, že jde o koeficient, který má rozdělit první a druhou etapu. Pokud je to tak, dochází k nepřesnosti výměr, a tudíž výsledná cena odpovídá pouze poměrné části celku díla. Například u položky č. 43 „Odstranění izolace proti zemní vlhkosti na ploše vodorovné V“ o výměře 5424,3 m² (5166 * 3 / 100 * 35, kde 5166 m² je celková plocha), při kontrole výkresové dokumentace bylo vypočtena výměra 6201 m² (2067 m² * 3). Uchazeč žádá zadavatele o upřesnění.

Odpověď zadavatele:

1. Jedná se o dočasné podepření deskových průvlaků, aby nedošlo k samovolnému zhroucení konstrukce v průběhu postupné demolice. Postup je popsán v části Statické posouzení.
2. Vzhledem k umístění staveniště v těsné blízkosti obytné zástavby není možné drtit přímo na staveništi.
3. Položky 4, 6, 8, 9, 10 a 11 jsou počítány koeficientem 35%, tj. nemění se.
U položek 30, 31, 32, 33, 34, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 43, 44, 45, 46, 47, 49, 52, 56, 57, 58 byl opraven výkaz výměr (viz příloha).


Vzhledem k výše zmíněným úpravám výkazu výměr se zadavatel rozhodl prodloužit lhůtu pro podání nabídek. V této souvislosti se proto upravuje bod 6.3.4 zadávací dokumentace následovně:

původní znění „Lhůta pro podání nabídek končí dne 24. 9. 2018 v 10:00 hodin“ se mění na „Lhůta pro podání nabídek končí dne 1. 10. 2018 v 10:00 hodin“.

Tato změna se současně týká i bodu 6.3.6: původní znění „Otevírání obálek proběhne dne 24. 9. 2018 v 10:15 hodin na adrese: Statutární město Chomutov, náměstí 1. máje 1 (radnice, zasedací místnost č. 28), 430 01 Chomutov,“ se mění na „Otevírání obálek proběhne dne 1. 10. 2018 v 10:15 hodin na adrese: Statutární město Chomutov, náměstí 1. máje 1 (radnice, zasedací místnost č. 28), 430 01 Chomutov.“

S pozdravem

STATUTÁRNÍ MĚSTO CHOMUTOV
Zborovská 4602
430 28 Chomutov
IČ: 00261891 DIČ: CZ00261891
-81



Ing. Ivetta Kozáková
úsek veřejných zakázek
tel. 474 637 431

e-mail: i.kozakova@chomutov-mesto.cz

Příloha: P3_Položkový rozpočet_aktualizace k 18. 9. 2018