

VYSVĚTLUJÍCÍ INFORMACE K ZADÁVACÍM PODMÍNKÁM Č. 4 ze dne 11.1.2019

Zadavatel: STATUTÁRNÍ MĚSTO CHOMUTOV
Se sídlem: Chomutov, Zborovská 4602, PSČ 430 28
Jednající: JUDr. Marek Hrabáč, primátor města
IČ: 00261891

VEŘEJNÁ ZAKÁZKA:

„Rekonstrukce restaurace „Dřevák“ na st. p. č. 1698, k. ú. Chomutov I“.

Systémové číslo VZ: P18V00000229

STATUTÁRNÍ MĚSTO CHOMUTOV, jako zadavatel výše uvedené veřejné zakázky v souladu s § 98 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, Vám sděluje následující informace k zadávacím podmínkám.

Dotaz č. 1:

V technické zprávě se uvádí, že byl zpracován výpočet osvětlení a v případě náhrady svítidel je nutné vypracovat nový výpočet. Nikde jsme však nenašli výpis typů navržených svítidel. Jediné, co je udáno, je pouze světelný tok.

Vysvětlení č. 1:

Výpočet osvětlení byl v rámci PD zpracován a zadavatel ho zveřejní.

Vzhledem k tomu, že není možné uvádět v PD konkrétní výrobek, je v části PD – Technika prostředí staveb – Elektroinstalace uvedena v tabulce pouze specifikace jednotlivých svítidel.

Nicméně pro možnost ocenění svítidel uvádím svítidla použitá v rámci výpočtu osvětlení. Podotýkám, že použitá svítidla jsou pouze referenční a je možné je v rámci realizace po dohodě se zadavatelem vyměnit za jiná se stejnými vlastnostmi. Pokud budou zvolena jiná svítidla, bude nutné provést kontrolní výpočet osvětlení. Tento výpočet bude proveden na náklady zhotovitele. Zhotovitel dále požaduje, aby byla v případě jiného typu svítidel zachována podobná cenová úroveň svítidel.

Pozice svítidla	místnost	typ použitý ve výpočtu
1	1.09,1.11,1.19	GRIFON-LED-6280-4K
2	1.08,1.10,1.21	GRIFON-LED-3480-3K
3	1.05,1.06	HOOVER 4-LED-OP-7350-3K
4	1.16,1.07	CORSO-LED-13-840-350
5	1.12a,1.12b	GRIFON-LED-3000-3K
	1.25a	GRIFON-LED-OP-5100-3K
6	1.14,1.15,1.17,1.18,1.22	GRIFON-LED-3060-3K

7	1.20	GRIFON-LED-OP-5100-3K
8	1.25b,1.25c,1.25d,1.23	GRIFON-LED-OP-3350-3k
	1.24a,1.24b,1.24c,1.24d	GRIFON-LED-OP-3350-3k

Svítlidla na pozici 9, 10 a 11 budou upřesněna interiérovým architektem v rámci realizace. Dodávka světel na pozici 9, 10 a 11 nebude rámci VŘ uchazeči oceňována. Oceněna bude pouze montáž svítidla a kabeláž.

S pozdravem



Mgr. Marcela Kukiová
OVV, úsek veřejných zakázek

STATUTÁRNÍ MĚSTO CHOMUTOV
Zborovská 4602
430 28 Chomutov
IČ: 00261891, DIČ: CZ00261891
-78-