

VYSVĚTLUJÍCÍ INFORMACE K ZADÁVACÍM PODMÍNKÁM Č. 6 ze dne 15.1.2019

Zadavatel: STATUTÁRNÍ MĚSTO CHOMUTOV
Se sídlem: Chomutov, Zborovská 4602, PSČ 430 28
Jednající: JUDr. Marek Hrabáč, primátor města
IČ: 00261891

VEŘEJNÁ ZAKÁZKA:

„Rekonstrukce restaurace „Dřevák“ na st. p. č. 1698, k. ú. Chomutov I“.

Systémové číslo VZ: P18V00000229

STATUTÁRNÍ MĚSTO CHOMUTOV, jako zadavatel výše uvedené veřejné zakázky v souladu s § 98 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, Vám sděluje následující informace k zadávacím podmínkám.

Dotaz č. 1:

Při prohlídce místa plnění jsme viděli za budovou restaurace pravděpodobně starý „chladák“ (viz příložená fotografie). Dle informace zástupce zadavatele se tento „chladák“ má zbourat. Chtěli bychom se zeptat, zda je ve výkazu výměr započítána i demolice uvedeného „chladáku“.

Vysvětlení č. 1:

Ve výkazu započítána demolice není. Zadavatel zajistí odvoz chladicí skříně před zahájením prací.

Dotaz č. 2:

Dle dokumentace má být na ploché nepochozí střeše pod označením S2 použita penetrace DEKPRIMER a parozábrana GLASTEK 40 SPECIAL MINERAL. Je možné, že jsme ve výkazu výměr nenašli dodávku a montáž penetrace DEKPRIMER. Materiál GLASTEK 40 SPECIAL MINERAL má být použit také jako hydroizolace v podlaze. Ve výkazu výměr jsou položky 109 a 110 (SO 01 Stavební část) za montáž a dodávku asfaltového pásu s minerálním posypem tl. 4 mm s vložkou ze skelné tkaniny 200g/m2. Chceme se zeptat, zda v těchto dvou položkách je započítána i výměra pro střechu.

Vysvětlení č. 2:

Ano v těchto dvou položkách je započítána i výměra střechy. Penetrace na střeše je ve výkaze položka 108 - lak asfaltový penetrační.

Dotaz č. 3:

Součástí dodávky mají být nové dešťové žlaby a svody dle tabulky klempířských výrobků. Je možné, že jsme tyto svody nenašli ve výkazu výměr?

Vysvětlení č. 3:

Doplněno ve výkaze jako list doplňující info. Kde je zároveň i tento dotaz - (2) Ve výkresu pod označením „C-03 – SIT KOO_vyznačená příj. komunikace“ je vidět na místě, kde mají být zatravnovací tvárnice vsakovací galerie s nádrží na dešťovou vodu. Konkrétní popis dle výkresu je: Vsakovací bloky Ecobloc (pojezdové), 50 bloků ve dvou vrstvách 4,0 x 4,0 x 0,64 m a nádrž na dešťovou vodu (pojezdová) COLUMBUS-XL 8500 L, + příslušenství 3,5 x 2,1 x 2,7 m. Chtěli bychom

se zeptat, zda uvedená vsakovací galerie s nádrží mají být součástí nabídky. Ve výkazu výměr jsme nenašli.)

Informace zadavatele:

Přílohou dodatečných informací je doplněný výkaz výměr o uvedené položky – vztahuje se i k předchozímu dotazu, ohledně vsakovací galerie – viz bod 3.

Zadavatel na základě doplněného výkazu výměr upozorňuje, že prodlužuje lhůtu pro podání nabídek. Původní termín 21.1.2019 v 10:00 hodin se prodlužuje na **28.1.2019 v 10:00 hodin**. Forma podání nabídky je v elektronické podobě v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek ve znění pozdějších předpisů.

S pozdravem



Mgr. Marcela Kukiová
OVV, úsek veřejných zakázek

STATUTÁRNÍ MĚSTO CHOMUTOV
Zborovská 4602
430 28 Chomutov
IČ: 00261891, DIČ: CZ00261891
-78-