

VYSVĚTLUJÍCÍ INFORMACE K ZADÁVACÍM PODMÍNKÁM Č. 7 ze dne 16.1.2019

Zadavatel: STATUTÁRNÍ MĚSTO CHOMUTOV
Se sídlem: Chomutov, Zborovská 4602, PSČ 430 28
Jednající: JUDr. Marek Hrabáč, primátor města
IČ: 00261891

VEŘEJNÁ ZAKÁZKA:

„Rekonstrukce restaurace „Dřevák“ na st. p. č. 1698, k. ú. Chomutov I“.

Systémové číslo VZ: P18V00000229

STATUTÁRNÍ MĚSTO CHOMUTOV, jako zadavatel výše uvedené veřejné zakázky v souladu s § 98 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, Vám sděluje následující informace k zadávacím podmínkám.

Dotaz č. 1:

K6 – K8 – není ve výkazu výměr, ale v klempířských prvcích ano, bude doplněno do výkazu výměr?

Vysvětlení č. 1:

Již doplněno ve VV, který je přílohou této informace a jehož platnost je od 16.1.2019.

Dotaz č. 2:

Prosíme o doplnění výkresů
- Nové oplocení – výška oplocení?

Vysvětlení č. 2:

viz Koordinační situace – legenda

Dotaz č. 3:

Pojezdová brána s el. pohonem (rozměry, materiál) doplnit výkres.

Vysvětlení č. 3:

Výkres na pojezdovou bránu s el. pohonem pro VŘ nebude doplňován, uvádíme podrobně popis (jaký rám, jaká výplň, výška jestli bude stejná jako u oplocení, apod.). - posuvná brána (rám) ocel. pozink + nátěr 4,0x1,5m a výplň z plastových 3D PVC ECO v. 173cm, PVC Zelený.

Dotaz č. 4:

Zámková dlažba specifikace, rozměry, vč. podkladů? To samé u zatravnovací tvárnice a okapového chodníku.

- U okapového chodníku počítat i s obrubníkem?

Vysvětlení č. 4:

viz koordinační situace, která je přílohou č. 2 této vysvětlující informace.

Dotaz č. 5:

V PD je uvedeno, že v nádrži na dešťovou vodu má být čerpadlo. Je vidět například z výkresu C-03b situace koordinační - sítě. Je možné blíže specifikovat čerpadlo, které má být použito do nádrže?

Vysvětlení č. 5:

Jedná se o ponorné automatické čerpadlo s tlakovým spínačem a ochranou chodu na sucho **doplněno do výkazu jako položka 13 v části doplňující informace.**

Informace zadavatele:

Přílohou č. 1 dodatečných informací č. 7 ze dne 16.1.2019 je doplněný výkaz výměr o uvedené položky **v části doplňující informace PLATNÝ** od 16.1.2019.

S pozdravem



Mgr. Marcela Kukiová
OVV, úsek veřejných zakázek

STATUTÁRNÍ MĚSTO CHOMUTOV
Zborovská 4602
430 28 Chomutov
IČ: 00261891, DIČ: CZ00261891
-79-