

VYSVĚTLUJÍCÍ INFORMACE K ZADÁVACÍM PODMÍNKÁM Č. 8 ze dne 17.1.2019

Zadavatel: STATUTÁRNÍ MĚSTO CHOMUTOV
Se sídlem: Chomutov, Zborovská 4602, PSČ 430 28
Jednající: JUDr. Marek Hrabáč, primátor města
IČ: 00261891

VEŘEJNÁ ZAKÁZKA:

„Rekonstrukce restaurace „Dřevák“ na st. p. č. 1698, k. ú. Chomutov I“.

Systémové číslo VZ: P18V00000229

STATUTÁRNÍ MĚSTO CHOMUTOV, jako zadavatel výše uvedené veřejné zakázky v souladu s § 98 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, Vám sděluje následující informace k zadávacím podmínkám.

Vysvětlení č. 1:

Zadavatel dodatečně zveřejňuje výkres, který se týká větracího stropu. Popis je v PD, v rozpočtu je také. Výkres je příloho č. 1 této vysvětlující informace.

Dotaz č. 2:

Prosíme o doplnění výkresové dokumentace k položce č. 238 Ocelový pororošt na ocelových stojinách, žárově zinkováno - 13,47m²

Vysvětlení č. 2:

Ocelové žárově zinkované pororošty jsou použity na podlaze stávajícího sklepa – viz výkres D.1.1.B-05. Jde o pororošt výšky 30mm, s oky přibližně 30 x 30mm. Ocelové stojiny zajišťují umístění roštu nad stávající podlahou ve výšce cca 3 cm a jsou řešeny přivařením pásoviny k rámu pororoštu.

S pozdravem



Mgr. Marcela Kukiová

OVV, úsek veřejných zakázek