

VYSVĚTLUJÍCÍ INFORMACE K ZADÁVACÍM PODMÍNKÁM Č. 11 ze dne 25.1.2019

Zadavatel: STATUTÁRNÍ MĚSTO CHOMUTOV
Se sídlem: Chomutov, Zborovská 4602, PSČ 430 28
Jednající: JUDr. Marek Hrabáč, primátor města
IČ: 00261891

VEŘEJNÁ ZAKÁZKA:

„Rekonstrukce restaurace „Dřevák“ na st. p. č. 1698, k. ú. Chomutov I“.

Systémové číslo VZ: P18V00000229

STATUTÁRNÍ MĚSTO CHOMUTOV, jako zadavatel výše uvedené veřejné zakázky v souladu s § 98 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, Vám sděluje následující informace k zadávacím podmínkám.

Dotaz:

prosím o upřesnění položky WC pro invalidy.

Položka uvádí : viz. níže.

70		závěsný klozet invalidní - kombi, zadní odpad	ks	1,00000	

1/ WC je buď závěsné a nebo kobinační. Pokud je požadován závěsný klozet, je zapotřebí doplnit do výkazu výměr také modul, na který WC zavěsíme.

2/ Ostatní povinné vybavení pro WC invalid. např. 1 x madlo sklopné + 1 x , madlo pevné, madlo se zářadovou opěrkou, oddálené pneumatické splachování a další madla k umyvadlu

Dodává stavba zhotoviteli ? (madla by se měla kotvit do podomítkových modulů kvůli požadované zaručené pevnosti to jsou další položky, které by měly být doplněny).

3/ Na baterie k umyvadlu pro inv. někdy bývá požadavek s prodlouženým ovládáním (lékařská ručka).

Odpověď:

1) Záchodová mísa bude použita stejně jako ostatní v objektu kombinační, samozřejmě bude použito typové WC pro invalidy.

2) Vybavení kabiny pro OOSP musí splňovat svým vybavením a dispozicí vyhlášku č. 398/2009 Sb. (**záchodové kabiny bez využití asistence**) – tzn.: použití madel sklopného a pevného vedle WC mísy, svislého madla vedle umyvadla a madla na dveřích.

Madla budou kotvena do nově vyzděných příček.

3) Baterie bude použita výtoková s pákovým ovládáním (lékařská ručka). Umyvadlo musí umožnit podjezd osoby na vozíku (použití sifonu pro tento typ umyvadel).

Dodávku vybavení řeší zhotovitel.

S pozdravem



Mgr. Marcela Kukiová
OVV, úsek veřejných zakázek

STATUTÁRNÍ MĚSTO CHOMUTOV
Zborovská 4602
430 28 Chomutov
IČ: 00261891, DIČ: CZ00261891
-78-