

PR1.1–NOCLEHÁRNA

- * NAPĚTOVÁ SOUSTAVA: 400/230V,atr.50Hz,TN-S
- * OCHRANA: AUTOMATICKÝM ODPOJENÍM OD ZDROJE
- * TYP: PLAST. ROZVODNICE NA OSMITKU IP43/20,96 MODULU
- * INSTALOVANÝ PŘÍKON: CELKELNÍ P_s = 35 KW
- * SOUDOBOST: 3 = 0, 4
- * SOUDOBÝ PŘÍKON: CELKELNÍ P_s = 14 kW
- * VÝPOČTOVÝ PROUD: I_v = 22 A
- * PŘÍVOD: HOREM
- * VÝVODY: HOREM
- * ROZMĚRY: 550 x 650 x 140 (S x v x H)
- * KOMPENZACE: NEJÍ

POKUD NENÍ UVEDENO BUDOU INSTALOVÁNY JISTIČE 6KA

ZODPOVEDNÝ PROJEKT:		VYPRACOVANÉ	KRESLIL
Ing. E. Pelánek		Ing. M. Bucháček	
NO : Chomutov I		OBEČ : Chomutov	
INVESTOR : Státní město Chomutov, Závorská 662, 43001 Chomutov			
NÁZEV PROJEKTU: DENNÍ CENTRUM A NOCLEDHÁRNA PRO ŽENY - REKONSTRUKCE A VYBAVENÍ			
SCHÉMA ROZVADĚČE PR.1		DATA:	03/2015
		FORMÁT:	5 x A4
		ARCH. Č.:	
		MĚŘÍTKO:	ČÍSLO VÝKRESU: D3.E-3

