

Dimenzování těles

000601 - Ing.Radek Fokt - Most

Dimenzování těles v.4.3.0 © PROTECH spol. s r.o.

Datum tisku: 26.04.2018

Návrh těles

Stavba: Oprava prostor bytu na učebny MŠ Zahradní 5185

Místo: Chomutov

Zadavatel: Statutární město Chomutov

Zpracovatel: **Ing. Radek Fokt**

Zakázka: 8699

Archiv: 8699-04-2018

Projektant: Ing. Radek Fokt

Datum: 19.04.2018

E-mail: pkfokt@seznam.cz

Telefon: +420777866835

Seznam místností

Provozní skupina číslo 1

ÚSEK 1

 $t_{w1} = 75,0 \text{ °C}$ $\Delta t = 20,0 \text{ K}$

Číslo místnosti	Popis	t_i °C	Q_{Mu} W	Q_{Mi} W	Q_{Mi} %	Číslo	Model	Specifikace	$t_{w1}/\Delta\tau$ °C/K	Q W	L_T mm
101	Třída	22	1 829	1 942	106,2	101-01	Kalor 1	KAL1*24/500/160	75/20	1942	1 440
102	Kuchyň	22	769	1 067	138,8	102-01	Kalor 1	KAL1*13/500/160	75/20	1067	780
104	Herna	22	1 904	2 770	145,5	104-01	Kalor 1	KAL1*17/500/160	75/20	1385	1 020
						104-02	Kalor 1	KAL1*17/500/160	75/20	1385	1 020
105	Chodba	18	255	396	155,2	105-01	Kalor 1	KAL1*04/500/160	75/20	396	240
106	WC	22	163	0	0,0						
107	WC	22	318	555	174,7	107-01	KORALUX LINEAR COMFORT M	KLT-150050-00M	75/20	555	500
108	Sprcha	25	391	479	122,6	108-01	KORALUX LINEAR COMFORT M	KLT-122060-00M	75/20	479	600
Σ			5629	7209							

Výkon otopných těles 7209W