

Stávající / projektované inženýrské sítě

- Jednotná kanalizace SČVK a.s. – kamenina
- Ntl. plynovod
- Vodovod – projektovaný vodovod
- Kabely O2
- Veřejné osvětlení
- Kabel VN – ČEZ
- Stávající horkovod
- Stávající kabel UPC
- Stávající NN
- Stávající dešťová kanalizace
- projektovaná kanalizace
- projektované odvodňovací žláby
- projektovaná dešťová kanalizace


Legenda V0

- veřejné osvětlení – stávající kabel AYKY 4x35, lampy
- lampa 1939 bude nová na původním místě, místo napojení z ulice Šafaříkova
- veřejné osvětlení – zrušený kabel, lampy
- veřejné osvětlení – nový kabel CYKY–J 4x16
- A – lampy SGS 102 150 W, na stožáru UZM–10–159/114/89 + výložník UZB–1–1500
- P – lampy pro osvětlení přechodu – Schreder MC2 150 W ZEBRA – pravostranná, výb. CDM–T 150/D na stožáru PA 6–114/89/76 + výložník PD 1–1500/76

Tento výkres byl vytvořen jako barevný, černobílým kopírováním se znehodnocuje.



ODP. PROJEKTANT ČÁSTI ELEKTRO		KRESLIL	Ing. Ivan Menhard		Čermákova 2994/7 430 03 CHOMUTOV	tel.: 474 621 286 ivan.menhard@wo.cz
Ing. Ivan Menhard		Ing. Ivan Menhard				



vypracoval		kreslil	odpovědný projektant	SINGS	
Ing. Ivan Menhard			Ing. Kollarčíková	projekční ateliér s.r.o.	
kraj		obec	investor	Škroupova ul. 1059	
Ústecký		Chomutov	Statutární město Chomutov	430 01 Chomutov	
				tel. : 474 626 074	
				e-mail : sings@sings.cz	
akce				datum	stupeň
Rekonstrukce ulice Jiráskova Chomutov 1.etapa Šafaříkova/Husova k.ú. Chomutov II				02/2014	SP
				formát	číslo výkresu
výkres C.400 Veřejné osvětlení Situace				A3	C.402
				měřítko	
				1 : 500	