

VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE č. 2
ze dne 17. 4. 2019

ZADAVATEL: Statutární město Chomutov
Sídlem: Zborovská 4602, 430 28 Chomutov
Jednající: JUDr. Marek Hrabáč, primátor města
IČ: 00261891

VEŘEJNÁ ZAKÁZKA:

Rekonstrukce ulice Husova v úseku Bezručova-Jiráskova - I. etapa, Chomutov

Statutární město Chomutov, jako zadavatel výše uvedené veřejné zakázky, obdrželo dne 15. 4. 2019 a dne 16. 4. 2019 dvě žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace.

Výše uvedený zadavatel Vám v souladu s ustanovením § 98 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění (dále jen „zákon“), podává následující vysvětlení k zadávací dokumentaci, vztahující se k uvedené veřejné zakázce zadávané dle zákona.

Na níže uvedené dotazy poskytuje zadavatel následující odpovědi:

Žádost o vysvětlení zadávací dokumentace č. 2:

1. Ve slepém rozpočtu, stavební objekt VO, je pod řadovým číslem 74 uvedena položka „Finanční rezerva“. Žádáme o bližší upřesnění. Je-li účelem této položky například alokovat nějakou částku na případné vícepráce vzniklé při stavbě, žádáme o určení její výše.
2. Ve slepém rozpočtu, oddíl VON, je pod řadovým číslem 219 uvedena položka „Náklady vzniklé v souvislosti s realizací stavby (rezerva na úpravu zídek, úprava nebo výměna roštů do sklepů)“. Ze zadávací dokumentace není zřejmý přesný rozsah prací. Žádáme o bližší upřesnění rozsahu, případně výše této rezervy.
3. V položkovém rozpočtu záložka 19032-vo-Veřejné osvětlení jsou chybně uvedeny měrné jednotky u položek montáže, dodávky přechodových svítidel a výložníků. Položky uvádíme níže a žádáme o opravu rozpočtu.

10	K 741373002	Montáž svítidlo průmyslové na výložník	kus	30,000
Správný počet dle PD má být 41 kusů				

13	M 348svit-P	P - LED svítidlo venkovní pro přechody – Satheon, 60W/120P, 8131 lm, 4000 K, optika pro přechody	kus	1,000
Správný počet dle PD má být 12 kusů				

30	K 210204103	Montáž výložníků osvětlení jednoramenných Sloupových hmotnosti do 35 kg	kus	17,000
Správný počet dle PD má být 28 kusů				

33	M 1290030	VYLOZNIK PRO PRECHODY PDB 1-2000/89 Z	kus	1,000
Správný počet dle PD má být 12 kusů				

Odpověď zadavatele:

1. Položka pod pořadovým číslem 74 „Finanční rezerva“ byla z položkového rozpočtu vyjmuta.
2. Položka pod pořadovým číslem 219 „Náklady vzniklé v souvislosti s realizací stavby (rezerva na úpravu zídek, úprava nebo výměna roštů do sklepů) byla z položkového rozpočtu vyjmuta.
3. Měrné jednotky u položek 10, 13, 30 a 33 byly projektantem přepočítány a v položkovém rozpočtu upraveny (viz příloha).

Vzhledem k výše zmíněným úpravám výkazu výměr se zadavatel rozhodl prodloužit lhůtu pro podání nabídek. V této souvislosti se proto upravuje bod 6.3.4 zadávací dokumentace následovně:

původní znění „Lhůta pro podání nabídek končí dne 23. 4. 2019 v 10:00 hodin“ se mění na „Lhůta pro podání nabídek končí dne 26. 4. 2019 v 10:00 hodin“.

S pozdravem

STATUTÁRNÍ MĚSTO CHOMUTOV
Zborovská 4602
430 28 Chomutov
IČ: 00261891 DIČ: CZ00261891
-81

Ing. Iveta Kozáková
úsek veřejných zakázek
tel. 474 637 431

e-mail: i.kozakova@chomutov-mesto.cz

Příloha: P3_Položkový rozpočet_aktualizace k 17. 4. 2019