



Výložník délky 2,5 m, přechodové svítidlo 50 W, natočení svítidla o 35° ve směru jízdy vozidla
Stožár umístěn 2 m od hrany přechodu a 0,75 m s komunikací

Legenda:

- LED svítidlo pro osvětlení chodníku, cyklostezek, 1x LED, 20 W, 2744lm, 2700K, IP65, stožár ocelový 6m, výložník ocelový 1/500/4°
- LED svítidlo pro osvětlení přechodu, 1x LED, 50W, 4000K, 7021lm, 4000K, IP66, stožár ocelový pro přechody 6m, výložník ocelový 1/2500
- Stávající svítidlo

Kabel CYKY–J 4x10

Poznámka:

Rozteč jednotlivých svítidel je cca 25m.

ROZVODNÁ SOUSTAVA: 3NPE str. 50Hz, 400V / TN–C–S

VYPRACOVAL Choma Ján	ODP.PROJ.PROFESI KONTROLOVAL	ODP.PROJ.STAVBY	Choma Ján, Pátek 6 900 438 01 Žatec tel. 603207937
OKRES:	OBEČ:	Chomutov, Jirkov	
INVESTOR:	Městský úřad Jirkov, nám. Dr. E. Beneše 1, 431 11 Jirkov		
VYBUDOVÁNÍ CYKLISTICKÉ STEZKY CHOMUTOV–JIRKOV k.ú. JIRKOV SO 01	FORMÁT	14 A4	
	DATAUM	18.04.2019	
	STUPEN	DPS	
	MERITKO	1:500	
	ZAK.CÍSLO:	1801	
ELEKTROINSTALACE CYKLOSTEZKY	ARCHIVNÍ CÍSLO	201801	C.VYKRESU 002