

Identifikace místa stavby Areál Kamencového jezera, Tomáše ze Štítného 5971, Chomutov, 430 01

Umístění ve stavbě Areál Kamencového jezera

Pořad. číslo	Podlaží	Umístění HP	Druh	Výrobce	Typové označení	Výrobní číslo	Rok výroby period. zkouška	Vým. dílu	Údržba	Provozuschopný ANO / NE
1.	1.NP	jezero recepce	PR	Ao	6Pd	9309	2002/23			ANO
2.	1.NP	jezero recepce- kanceláře	PR	H	P6-Te	79200	2013/23			ANO
3.	1.NP	jezero recepce - kotelna	PR	Ao	6Pd	3044	2006/21			ANO
4.	1.NP	jezero recepce -chodba	PR	Ao	6Pd	18388	2008/23			ANO
5.	1.NP	jezero-kuchyňka	V	Ao	9Vreal	1897	2002/20			ANO
6.	1.NP	stánek parkoviště (u recece)	PR	Ao	6Pd	10852	2008/23			ANO
7.	1.NP	jezero - plavčík	PR	Ao	6Pd	5100	2006/21			NE
8.	1.NP	minigolf	PR	H	P6-Te	27926	2010/20			ANO
9.	1.NP	solárko - šatna	PR	Ao	6Pd	18712	2004/24		1	ANO
10.	2.NP	solárko - chodba	PR	Ao	6Pd	10619	2003/23			ANO
11.	1.NP	soc. - kotelna	PR	H	P6-Te	10980	2009/24		1	ANO
12.	1.NP	soc. - kotelna	PR	H	P6-Te	4426	2009/24		1	ANO
13.	1.NP	chatka č.1	PR	H	P6-Te	5824	2012/22			ANO
14.	1.NP	chatka č.2	PR	Ao	6Pd	11216	2009/23			ANO
15.	1.NP	chatka č.3	PR	Ao	6Pd	12765	2008/22			ANO
16.	1.NP	chatka č.4	PR	Ao	6Pd	12787	2008/24	PO	1.3	ANO
17.	1.NP	chatka č.5	PR	Ao	6Pd	12820	2008/23			NE
18.	1.NP	chatka č.6	PR	Ao	6Pd	12830	2008/23			ANO
19.	1.NP	chatka č.7	PR	Ao	6Pd	10581	2008/23			ANO
20.	1.NP	chatka č.8	PR	Ao	6Pd	11760	2009/23			ANO
21.	1.NP	chatka č.9	PR	Ao	6Pd	10123	2006/21			ANO
22.	1.NP	chatka č.10	PR	Ao	6Pd	10824	2003/24		1	ANO
23.	1.NP	chatka č.11	PR	Ao	6Pd	11210	2006/21			NE
24.	1.NP	chatka č.12	PR	Ao	6Pd	10762	2008/23	PO	3	ANO
25.	1.NP	chatka č.14	PR	Ao	6Pd	10185	2006/21			ANO
26.	1.NP	chatka č.15	PR	Ao	6Pd	10659	2008/20			ANO
27.	1.NP	chatka č.20	PR	Ao	6Pd	10300	2003/23			NE
28.	1.NP	chatka č.21	PR	Ao	6Pd	10026	2007/22			ANO
29.	1.NP	chatka č.22	PR	Ao	6Pd	627	2003/22			ANO
30.	1.NP	chatka č.23	PR	Ao	6Pd	1534	2001/22			ANO
31.	1.NP	chatka č.24	PR	Ao	6Pd	11159	2009/24		1	ANO
32.	1.NP	chatka č.25	PR	Ao	6Pd	10401	2009/24		1	ANO
33.	1.NP	chatka č.26	PR	Ao	6Pd	9891	2007/22			ANO
34.	1.NP	chatka č.27	PR	Ao	6Pd	25924	2003/24		1	ANO
35.	1.NP	chatka č.28	PR	Ao	6Pd	11737	2008/23			ANO
36.	1.NP	chatka č.29	PR	Ao	6Pd	9877	2006/21			ANO
37.	1.NP	chatka č.30	PR	Ao	6Pd	9852	2007/24		1	ANO
38.	1.NP	chatka č.31	PR	Ao	6Pd	10407	2006/21			ANO

39.	1.NP	chatka č.32	PR	Ao	6Pd	4247	2010/20			ANO
40.	1.NP	chatka č.33	PR	Ao	6Pd	11163	2009/24		1	ANO
41.	1.NP	chatka č.34	PR	Ao	6Pd	9829	2007/22			ANO
42.	1.NP	chatka č.35	V	Ao	9Vreal	2325	2002/24		1	ANO
43.	1.NP	chatka č.36	PR	Ao	6Pd	10370	2008/20			ANO
44.	1.NP	chatka č.37	PR	Ao	6Pd	11073	2008/20			ANO
45.	1.NP	chatka č.38	PR	Ao	6Pd	1978	2002/22			NE
46.	1.NP	chatka č.39	PR	Ao	6Pd	10518	2009/24		1	ANO
47.	1.NP	chatka č.40	PR	Ao	6Pd	9982	2007/22			ANO
48.	1.NP	chatka č.41	PR	Ao	6Pd	12003	2008/23			ANO
49.	1.NP	chatka č.42	V	Ao	V9	3519	2002/20			ANO
50.	1.NP	chatka č.43	PR	Ao	6Pd	20776	2004/24	PO	1.3	ANO
51.	1.NP	chatka č.44	PR	Ao	6Pd	10631	2009/24		1	ANO
52.	1.NP	chatka č.45	PR	Ao	6Pd	10497	2006/21			ANO
53.	1.NP	chatka č.46	PR	Ao	6Pd	11530	2008/23		3	ANO
54.	1.NP	chatka č.47	PR	Ao	6Pd	11171	2009/19			NE
55.	1.NP	chatka č.48	PR	Ao	6Pd	12782	2008/23			ANO
56.	1.NP	chatka č.49	V	Ao	9Vreal	1918	2002/21			ANO
57.	1.NP	rezerva	PR	Ao	6Pd	18595	2004/24		1	ANO
58.	1.NP	rezerva	PR	Ao	6Pd	18878	2004/24		1	ANO
59.	1.NP	rezerva	PR	Ao	6Pd	18473	2003/23			ANO
60.	1.NP	rezerva	PR	Ao	6Pd	10679	2003/23			ANO
61.	1.NP	rezerva	PR	Ao	6Pd	3845	2005/21			ANO
62.	1.NP	rezerva	PR	Ao	6Pd	9731	2007/22			ANO
63.	1.NP	rezerva	PR	N	PG6	071568	2009/20			ANO
64.	1.NP	rezerva	PR	H	P6-Te	5230	2009/24		1	ANO
65.	1.NP	rezerva	PR	H	P6-Te	1009	2009/24		1	ANO
66.	1.NP	rezerva	PR	H	P6-Te	00576	2009/24		1.3	ANO
67.	1.NP	rezerva	PR	Ao	6Pd	06434	2005/24		1	ANO

Druh PBZ (dle § 2 odst. 4, písm. a) až h) vyhl. č. 246/2001 Sb.)		Zařízení pro zásobování požární vodou								
Název a popis výrobku		Vnitřní požární vodovod včetně nástěnných hydrantů								
Identifikace místa stavby		Areál Kamencového jezera, Tomáše ze Štítného 5971, Chomutov, 430 01								
Umístění ve stavbě		Areál Kamencového jezera								
Pořad. číslo	Podlaží	Umístění	Druh	Typové označení	Tlak v MPa (hydrostatický)	Průtok l. s ⁻¹	Hadice tlakování / rok	Ventil	Proud níce	Provozuschopné ANO / NE
1.	2.NP	solárko	NH	D25	0.44	0.57	xx/21	V	V	ANO
2.	1.NP	123 pizza (skleník)	NH	C52	0.5	2.43	2015/21	V	V	NE

Druh PBZ (dle § 2 odst. 4, písm. a) až h) vyhl. č. 246/2001 Sb.)		Zařízení pro zásobování požární vodou								
Název a popis výrobku		Vnější požární vodovod včetně nadzemních a podzemních hydrantů								
Identifikace místa stavby		Areál Kamencového jezera, Tomáše ze Štítného 5971, Chomutov, 430 01								
Umístění ve stavbě		Areál Kamencového jezera								
Pořad. číslo	Umístění				Druh	Typové označení	Tlak v MPa (hydrostatický)	Průtok l. s ⁻¹	Provozuschopné ANO / NE	
1.	U chatky č.25				PH		0.6	15	NE	
2.	U chatky č.27				PH		0.6	15	ANO	

Objekt: Psí útulek

Č.	Umístění	Typ HP	Výrobce	Druh HP	Výr. číslo	Stav HP	D.Ú.	N.D.
1	psí útulek - provozovna	9 VKT	Kovoslužba	vodní	12841/99	vyřazen-zlikvid.	2015	
2	psí útulek - provozovna	V 9 Ti	Hastex a Haspr	vodní	1797/18	nový HP	2018	
3	psí útulek - provozovna	S 5 KTe	Hastex a Haspr	CO 2	646057/05	do opravy	2013	
4	psí útulek - provozovna	S 5 KTe	Hastex a Haspr	CO 2	615317/05	po opravě-provoznuschopný	2018	
5	psí útulek - provozovna	P 6 Te	Hastex a Haspr	práškový	096495/13	do opravy	2013	
6	psí útulek - provozovna	P 6 Te	Hastex a Haspr	práškový	085454/13	po opravě-provoznuschopný	2018	

Objekt: 1 - AB, dílny, auta, Tajga, přípravná, voliéra dravců, dolní vrátnice, truhlárna, noktuárna, garáže

Č.	Umístění	Typ HP	Výrobce	Druh HP	Výr. číslo	Stav HP	D.Ú.	N.D.
7	přípravná	V 9 Ti	Hastex a Haspr	vodní	2879/17	provoznuschopný-ano	2017	
8	dílňa - kotelna	P 6 Te	Hastex a Haspr	práškový	012105/15	provoznuschopný-ano	2015	
9	garáž č.1	P 6 Te	Hastex a Haspr	práškový	38807/05	provoznuschopný-ano	2017	
10	tajga 1NP chodba	P 6 Te	Hastex a Haspr	práškový	04728/06	provoznuschopný-ano	2016	
11	truhlárna	6 Pc Real	Albeco	práškový	15299/08	do opravy	2013	
12	truhlárna	6 Pc Real	Albeco	práškový	15299/08	po opravě-provoznuschopný	2018	
13	vrátnice dolní	6 P KT	Kovoslužba	práškový	31156/99	provoznuschopný-ano	2014	
14	2NP-tajga restaurace	PG 6 PDC	Neuruppin	práškový	29586/00	provoznuschopný-ano	2015	
15	MAN	PR 2e	Hastex a Haspr	práškový	00918/09	provoznuschopný-ano	2015	
16	noktuárka	6 Pa Real	Albeco	práškový	05156/04	provoznuschopný-ano	2014	
17	truhlárna	V 9 Ti	Hastex a Haspr	vodní	2587/12	do opravy	2015	
18	truhlárna	V 9 Ti	Hastex a Haspr	vodní	2587/12	po opravě-provoznuschopný	2018	
19	přípravná	PG 6 PDC	Neuruppin	práškový	51164/07	do opravy	2013	
20	přípravná	PG 6 PDC	Neuruppin	práškový	51183/07	po opravě-provoznuschopný	2018	
21	dílňa u vrat	P 6 Te	Hastex a Haspr	práškový	11699/09	provoznuschopný-ano	2014	
22	dílňa - elektro	PG 6 EURO	Neuruppin	práškový	030181/08	do opravy	2013	
23	dílňa - elektro	PG 6 EURO	Neuruppin	práškový	030181/08	po opravě-provoznuschopný	2018	
24	Iveco	PR 2e	Hastex a Haspr	práškový	02800/17	provoznuschopný-ano	2017	
25	kotelna - dílna	S 2 KTe	Hastex a Haspr	CO 2	7602337/01	provoznuschopný-ano	2014	
26	garáž č.2	P 6 Te	Hastex a Haspr	práškový	3512/10	provoznuschopný-ano	2015	
27	1NP správní budova	P 6 Te	Hastex a Haspr	práškový	11667/09	provoznuschopný-ano	2014	
28	správní budova - kinosál	P 6 Te	Hastex a Haspr	práškový	14812/05	provoznuschopný-ano	2015	
29	3NP správní budova	P 6 Te	Hastex a Haspr	práškový	09077/10	do opravy	2013	

Objekt: 1 - AB, dílny, auta, Tajga, přípravná, voliéra dravců, dolní vrátnice, truhlárna, noktuárna, garáže

Č.	Umístění	Typ HP	Výrobce	Druh HP	Výr. číslo	Stav HP	D.Ú.	N.D.
30	3NP správní budova	P 6 Te	Hastex a Haspr	práškový	3199/10	po opravě-provoznuschopný	2018	
31	kotelna - Tajga	S 6	Kodreta	CO 2	5868561/89	do opravy	2013	
32	kotelna - Tajga	S 6	Kodreta	CO 2	5868561/89	po opravě-provoznuschopný	2018	
33	kotelna - přípravná	P 6 Te	Hastex a Haspr	práškový	11720/09	provoznuschopný-ano	2014	
34	kotelna - správní budova	P 6 Te	Hastex a Haspr	práškový	011812/15	provoznuschopný-ano	2015	
35	Schäffer (nakladač)	P 2 BETA-L	BETA CORPOR	práškový	018234/17	provoznuschopný-ano	2017	
36	dílňa	P 6 Te	Hastex a Haspr	práškový	10565/09	provoznuschopný-ano	2014	
37	dílňa	PG 6 EURO	Neuruppin	práškový	031602/08	do opravy	2013	
38	dílňa	PG 6 EURO	Neuruppin	práškový	031602/08	po opravě-provoznuschopný	2018	
39	Safari	PR 1e	Hastex a Haspr	práškový	00775/16	provoznuschopný-ano	2016	
40	Avia	PR 2e	Hastex a Haspr	práškový	02916/16	provoznuschopný-ano	2016	
41	Lokálka	PR 2e	Hastex a Haspr	práškový	02524/16	provoznuschopný-ano	2016	
42	2NP správní budova	P 6 Te	Hastex a Haspr	práškový	03460/05	do opravy	2013	
43	2NP správní budova	P 6 Te	Hastex a Haspr	práškový	25200/05	po opravě-provoznuschopný	2018	
44	voliéra dravců	P 6 Te	Hastex a Haspr	práškový	14806/05	do opravy	2013	
45	voliéra dravců	P 6 Te	Hastex a Haspr	práškový	14806/05	po opravě-provoznuschopný	2018	

Objekt: 2 - sklad sena, ekocentrum, u Jeřábů, obora

Č.	Umístění	Typ HP	Výrobce	Druh HP	Výr. číslo	Stav HP	D.Ú.	N.D.
46	Jeřáby	PG 6 EURO-S	Neuruppin	práškový	22526/17	provoznuschopný-ano	2017	
47	sklad sena	V 9 Ti	Hastex a Haspr	vodní	2017/02	provoznuschopný-ano	2017	
48	sklad sena	9 VKT	Kovoslužba	vodní	15886/99	vyřazen-zlikvid.	2015	
49	sklad sena	V 9 Ti	Hastex a Haspr	vodní	1747/18	nový HP	2018	
50	sklad sena	9 VKT	Kovoslužba	vodní	08178/98	vyřazen-zlikvid.	2016	
51	sklad sena	V 9 Ti	Hastex a Haspr	vodní	1767/18	nový HP	2018	
52	sklad sena	V 9 Ti	Hastex a Haspr	vodní	00950/12	do opravy	2015	
53	sklad sena	V 9 Ti	Hastex a Haspr	vodní	00950/12	po opravě-provoznuschopný	2018	
54	sklad sena	V 9 Ti	Hastex a Haspr	vodní	2640/12	do opravy	2015	
55	sklad sena	V 9 Ti	Hastex a Haspr	vodní	2640/12	po opravě-provoznuschopný	2018	
56	sklad sena	V 9 Ti	Hastex a Haspr	vodní	00726/98	vyřazen-zlikvid.	2015	
57	sklad sena	V 9 Ti	Hastex a Haspr	vodní	1792/18	nový HP	2018	
58	sklad sena	V 9 Ti	Hastex a Haspr	vodní	2766/12	do opravy	2015	
59	sklad sena	V 9 Ti	Hastex a Haspr	vodní	2766/12	po opravě-provoznuschopný	2018	
60	sklad sena	V 9 Ti	Hastex a Haspr	vodní	1544/10	provoznuschopný-ano	2016	

Objekt: 2 - sklad sena, ekocentrum, u Jeřábů, obora

Č.	Umístění	Typ HP	Výrobce	Druh HP	Výr. číslo	Stav HP	D.Ú.	N.D.
61	sklad sena	V 9 Ti	Hastex a Haspr	vodní	4357/09	provozuschopný-ano	2016	
62	sklad u sena	P 6 Te	Hastex a Haspr	práškový	012047/15	provozuschopný-ano	2015	
63	obora	V 9 T	Hastex a Haspr	vodní	06665/98	vyřazen-zlikvid.	2016	
64	obora	V 9 Ti	Hastex a Haspr	vodní	1831/18	nový HP	2018	
65	ekocentrum	W 9 PMDS	Neuruppin	vodní	04838/04	provozuschopný-ano	2017	
66	ekocentrum	P 6 Te	Hastex a Haspr	práškový	13507/09	provozuschopný-ano	2014	
67	ekocentrum - kotelna	PR 2e	Hastex a Haspr	práškový	03221/17	provozuschopný-ano	2017	

Objekt: 3 - Selský statek, skanzen, Krušnohorský statek, Větrný mlýn, Roubenka, Špejchar

Č.	Umístění	Typ HP	Výrobce	Druh HP	Výr. číslo	Stav HP	D.Ú.	N.D.
68	2NP Krušnohorský statek	P 6 Te	Hastex a Haspr	práškový	11417/05	provozuschopný-ano	2015	
69	1NP Krušnohorský statek	PG 6 EURO	Neuruppin	práškový	056319/12	provozuschopný-ano	2017	
70	chlív - Krušnohorský statek	PG 6 PDC	Neuruppin	práškový	64803/07	do opravy	2013	
71	chlív - Krušnohorský statek	PG 6 PDC	Neuruppin	práškový	64803/07	po opravě-provozuschopný	2018	
72	Selský statek	PG 6 L	Tepostop	práškový	726488/98	vyřazen-zlikvid.	2014	
73	Selský statek	P 6 Th	Hastex a Haspr	práškový	0081/18	nový HP	2018	
74	Selský statek	6 PdReAl	Albeco	práškový	13872/08	provozuschopný-ano	2014	
75	Selský statek	V 9 Ti	Hastex a Haspr	vodní	0327/10	provozuschopný-ano	2016	
76	větrný mlýn	PG 6 EURO	Neuruppin	práškový	031038/08	do opravy	2013	
77	větrný mlýn	PG 6 EURO	Neuruppin	práškový	009237/08	po opravě-provozuschopný	2018	
78	1NP Roubenka	PG 6 EURO	Neuruppin	práškový	007993/11	provozuschopný-ano	2016	
79	2NP Roubenka	PG 6 EURO	Neuruppin	práškový	007802/11	provozuschopný-ano	2016	
80	Krušnohorský statek - stodola	PG 6 EURO	Neuruppin	práškový	007848/11	provozuschopný-ano	2016	
81	Krušnohorský statek - dílna	PG 6 EURO	Neuruppin	práškový	008292/11	provozuschopný-ano	2016	
82	Špejchar - WC	PG 6 EURO	Neuruppin	práškový	007888/11	provozuschopný-ano	2016	
83	větrný mlýn	PG 6 EURO	Neuruppin	práškový	030798/08	do opravy	2013	
84	větrný mlýn	PG 6 EURO	Neuruppin	práškový	030798/08	po opravě-provozuschopný	2018	

Objekt: 4 - Konírna - jízďárna, U Pratura

Č.	Umístění	Typ HP	Výrobce	Druh HP	Výr. číslo	Stav HP	D.Ú.	N.D.
85	konírna-jízďárna	PG 6 EURO	Neuruppin	práškový	038054/12	provozuschopný-ano	2017	
86	u pratura	PG 6 L	Tepostop	práškový	720249/98	vyřazen-zlikvid.	2014	
87	u pratura	P 6 Th	Hastex a Haspr	práškový	040595/18	nový HP	2018	
88	konírna rozvodna	6 P KT	Kovoslužba	práškový	059057/99	provozuschopný-ano	2014	

Objekt: 4 - Konírna - jízďárna, U Pratura

Č.	Umístění	Typ HP	Výrobce	Druh HP	Výr. číslo	Stav HP	D.Ú.	N.D.
89	1NP konírna - přípravná	V 9 Ti	Hastex a Haspr	vodní	3507/15	do opravy	2015	
90	1NP konírna - přípravná	V 9 Ti	Hastex a Haspr	vodní	3507/15	po opravě-provoznuschopný	2018	
91	1NP konírna - šatna	P 6 Te	Hastex a Haspr	práškový	011081/15	provoznuschopný-ano	2015	
92	1NP konírna - přípravná	P 6 Te	Hastex a Haspr	práškový	11733/09	provoznuschopný-ano	2014	
93	2NP konírna - u WC	PG 6 EURO	Neuruppin	práškový	020742/11	do opravy	2013	
94	2NP konírna - u WC	PG 6 EURO	Neuruppin	práškový	020742/11	po opravě-provoznuschopný	2018	
95	2NP konírna - sklad sena	PG 6 EURO	Neuruppin	práškový	055803/12	do opravy	2013	
96	2NP konírna - sklad sena	PG 6 EURO	Neuruppin	práškový	055803/12	po opravě-provoznuschopný	2018	
97	2NP u pratura	P 6 Te	Hastex a Haspr	práškový	14060/05	do opravy	2013	
98	2NP u pratura	P 6 Te	Hastex a Haspr	práškový	14814/05	po opravě-provoznuschopný	2018	

Objekt: 6 - Voliéra dětská zoo, malé šelmy, seník Kozorožec

Č.	Umístění	Typ HP	Výrobce	Druh HP	Výr. číslo	Stav HP	D.Ú.	N.D.
99	dětská ZOO - voliéra	PG 6 PDC	Neuruppin	práškový	51167/07	do opravy	2013	
100	dětská ZOO - voliéra	PG 6 PDC	Neuruppin	práškový	51167/07	po opravě-provoznuschopný	2018	
101	terária	P 6 Te	Hastex a Haspr	práškový	11019/09	provoznuschopný-ano	2014	
102	malé šelmy	P 6 Te	Hastex a Haspr	práškový	11244/09	provoznuschopný-ano	2014	
103	terária	P 6 Te	Hastex a Haspr	práškový	13359/09	provoznuschopný-ano	2014	
104	seník Kozorožec	V 9 Ti	Hastex a Haspr	vodní	04588/07	provoznuschopný-ano	2016	

Objekt: 7 - Karanténa, Spárkatá

Č.	Umístění	Typ HP	Výrobce	Druh HP	Výr. číslo	Stav HP	D.Ú.	N.D.
105	karanténa 1	P 6 Te	Hastex a Haspr	práškový	12229/05	provoznuschopný-ano	2015	
106	spárkatá	9 Vb REAL	Albeco	vodní	00390/00	do opravy	2015	
107	spárkatá	9 Vb REAL	Albeco	vodní	00390/00	po opravě-provoznuschopný	2018	
108	Panda	PG 6 EURO	Neuruppin	práškový	056253/12	provoznuschopný-ano	2017	
109	karanténa 1	PG 6 EURO	Neuruppin	práškový	038034/12	provoznuschopný-ano	2017	
110	karanténa 2	PG 6 EURO	Neuruppin	práškový	056840/12	provoznuschopný-ano	2017	
111	karanténa 2	P 6 Te	Hastex a Haspr	práškový	12020/09	provoznuschopný-ano	2014	
112	karanténa 2	9 Vb REAL	Albeco	vodní	09960/99	vyřazen-zlikvid.	2015	
113	karanténa 2	V 9 Ti	Hastex a Haspr	vodní	1875/18	nový HP	2018	

Objekt: 8 - Zubr, Jelen, Irbis, Opice, přípravna u Zubrů, Prasata

Č.	Umístění	Typ HP	Výrobce	Druh HP	Výr. číslo	Stav HP	D.Ú.	N.D.
114	zubr	W 9 PMDS	Neuruppin	vodní	07376/05	provoznuschopný-ano	2017	
115	Rys	P 6 Te	Hastex a Haspr	práškový	011655/16	provoznuschopný-ano	2016	
116	Opice - seník	V 9 Ti	Hastex a Haspr	vodní	04028/05	do opravy	2015	
117	Opice - seník	V 9 Ti	Hastex a Haspr	vodní	04028/05	po opravě-provoznuschopný	2018	
118	Opice	PG 6 PDC	Neuruppin	práškový	39994/07	provoznuschopný-ano	2017	
119	St. přípravna u zubrů	P 6 Te	Hastex a Haspr	práškový	29368/08	do opravy	2013	
120	St. přípravna u zubrů	P 6 Te	Hastex a Haspr	práškový	29368/08	po opravě-provoznuschopný	2018	
121	Prasata	P 6 Te	Hastex a Haspr	práškový	29814/08	do opravy	2013	
122	Prasata	P 6 Te	Hastex a Haspr	práškový	29814/08	po opravě-provoznuschopný	2018	
123	Jeleni	W 9 PMDS	Neuruppin	vodní	07385/05	provoznuschopný-ano	2017	

Objekt: 9 - Horní vrátnice, Poníci, Zimoviště, Bobří-Vydry, WC u horní brány

Č.	Umístění	Typ HP	Výrobce	Druh HP	Výr. číslo	Stav HP	D.Ú.	N.D.
124	horní brána	6 P KT	Kovoslužba	práškový	32059/99	provoznuschopný-ano	2014	
125	poníci	9 Vb REAL	Albeco	vodní	00430/00	do opravy	2015	
126	poníci	9 VKT	Kovoslužba	vodní	09665/01	po opravě-provoznuschopný	2018	
127	zimoviště	6 P KT	Kovoslužba	práškový	08126/98	vyřazen-zlikvid.	2016	
128	zimoviště	P 6 Th	Hastex a Haspr	práškový	040510/18	nový HP	2018	
129	Bobří - Vydry	PG 6 PDC	Neuruppin	práškový	51143/07	do opravy	2013	
130	Bobří - Vydry	PG 6 PDC	Neuruppin	práškový	51143/07	po opravě-provoznuschopný	2018	
131	Bobří - Vydry	P 6 Te	Hastex a Haspr	práškový	10554/09	provoznuschopný-ano	2014	
132	WC muži - horní brána	PG 6 PDC	Neuruppin	práškový	51127/07	do opravy	2013	
133	WC muži - horní brána	PG 6 PDC	Neuruppin	práškový	51127/07	po opravě-provoznuschopný	2018	
134	poníci	P 6 Te	Hastex a Haspr	práškový	8898/02	provoznuschopný-ano	2018	

Objekt: 10 - Losi - seník, regulačka, Sobi

Č.	Umístění	Typ HP	Výrobce	Druh HP	Výr. číslo	Stav HP	D.Ú.	N.D.
135	seník Losi	V 9 Ti	Hastex a Haspr	vodní	5787/99	provoznuschopný-ano	2017	
136	regulačka	S 1,5	Kodreta	CO 2	5908719/89	provoznuschopný-ano	2015	
137	Losárna	9 VKT	Kovoslužba	vodní	2799/02	do opravy	2015	
138	Losárna	9 VKT	Kovoslužba	vodní	2799/02	po opravě-provoznuschopný	2018	
139	Losárna	P 6 Te	Hastex a Haspr	práškový	10812/09	provoznuschopný-ano	2014	
140	náhrada	PG 6 EURO	Neuruppin	práškový	031595/08	do opravy	2013	
141	náhrada	V 9 Ti	Hastex a Haspr	vodní	3408/09	po opravě-provoznuschopný	2018	

Objekt: 10 - Losi - seník, regulačka, Sobi

Č.	Umístění	Typ HP	Výrobce	Druh HP	Výr. číslo	Stav HP	D.Ú.	N.D.
142	Sobi	PG 6 PDC	Neuruppin	práškový	39957/05	do opravy	2013	
143	Sobi	PG 6 PDC	Neuruppin	práškový	39957/05	po opravě-provoznuschopný	2018	

Objekt: 11 - Medvědi, Ibis, voliéra zp.ptáků, Sovyčky, Rosomáci

Č.	Umístění	Typ HP	Výrobce	Druh HP	Výr. číslo	Stav HP	D.Ú.	N.D.
144	medvědi	6 P KT	Kovoslužba	práškový	31201/99	provoznuschopný-ano	2014	
145	IBIS	P 6 Te	Hastex a Haspr	práškový	20705/06	do opravy	2013	
146	IBIS	P 6 Te	Hastex a Haspr	práškový	04567/08	po opravě-provoznuschopný	2018	
147	sovyčky	P 6 Te	Hastex a Haspr	práškový	10682/09	provoznuschopný-ano	2014	
148	Rosomáci	P 6 Te	Hastex a Haspr	práškový	10848/09	provoznuschopný-ano	2014	

Objekt: 12 - Stanice pro handicapovaná zvířata

Č.	Umístění	Typ HP	Výrobce	Druh HP	Výr. číslo	Stav HP	D.Ú.	N.D.
149	zázemí	PG 6 EURO	Neuruppin	práškový	01359/15	provoznuschopný-ano	2015	
150	ordinace	PG 6 EURO	Neuruppin	práškový	01202/15	provoznuschopný-ano	2015	

Objekt: 13 - Kiosky, Prodejna suvenýrů

Č.	Umístění	Typ HP	Výrobce	Druh HP	Výr. číslo	Stav HP	D.Ú.	N.D.
151	Dětská zoo	PG 6 EURO	Neuruppin	práškový	030876/08	do opravy	2013	
152	Dětská zoo	PG 6 EURO	Neuruppin	práškový	030876/08	po opravě-provoznuschopný	2018	
153	u tuleňů	PG 6 EURO	Neuruppin	práškový	030946/08	do opravy	2013	
154	u tuleňů	PG 6 EURO	Neuruppin	práškový	030946/08	po opravě-provoznuschopný	2018	
155	u Jeřába	P 6 Te	Hastex a Haspr	práškový	087561/13	do opravy	2013	
156	u Jeřába	P 6 Te	Hastex a Haspr	práškový	087561/13	po opravě-provoznuschopný	2018	
157	u opic	6 P KT	Kovoslužba	práškový	218954/07	do opravy	2013	
158	u opic	6 P KT	Kovoslužba	práškový	218954/07	po opravě-provoznuschopný	2018	
159	u vlka	PG 6 EURO	Neuruppin	práškový	129312/10	do opravy	2013	
160	u vlka	PG 6 EURO	Neuruppin	práškový	129312/10	po opravě-provoznuschopný	2018	
161	u medvědů	PG 6 EURO	Neuruppin	práškový	030959/08	do opravy	2013	
162	u medvědů	PG 6 EURO	Neuruppin	práškový	030959/08	po opravě-provoznuschopný	2018	
163	u poníků	P 6 Te	Hastex a Haspr	práškový	012563/15	provoznuschopný-ano	2015	
164	suvenýry	P 6 Te	Hastex a Haspr	práškový	14763/05	provoznuschopný-ano	2015	

Objekt: Správní budova

Č.	Umístění	Druh	Typ	Ozn.	Pr.hub.	Přetlak MPa	Průtok l/s	Ventil	Hadice	Proudnic	Vyh.
1	2NP-chodba	NH s plochou hadi	C52	neoz.	9	0,27	1,26	vyhovuje	vyhovuje	vyhovuje	Ano
2	1NP-chodba	NH s plochou hadi	C52	neoz.	9	0,3	1,328	vyhovuje	vyhovuje	vyhovuje	Ano

Objekt: Restaurace Tajga

Č.	Umístění	Druh	Typ	Ozn.	Pr.hub.	Přetlak MPa	Průtok l/s	Ventil	Hadice	Proudnic	Vyh.
3	kuchyň	NH se stálotvarou	D25	neoz.	10	0,32	1,252	vyhovuje	vyhovuje	vyhovuje	Ano

Objekt: Šatny-kanceláře-garáže

Č.	Umístění	Druh	Typ	Ozn.	Pr.hub.	Přetlak MPa	Průtok l/s	Ventil	Hadice	Proudnic	Vyh.
4	provoz dílna a garáže	NH s plochou hadi	D25	neoz.	5	0,38	0,422	vyhovuje	vyhovuje	vyhovuje	Ano
5	provoz dílna a garáže	NH s plochou hadi	D25	neoz.	5	0,38	0,422	vyhovuje	vyhovuje	vyhovuje	Ano

Objekt: Statek

Č.	Umístění	Druh	Typ	Ozn.	Pr.hub.	Přetlak MPa	Průtok l/s	Ventil	Hadice	Proudnic	Vyh.
6	stáj	NH s plochou hadi	D25	neoz.	5	0,38	0,422	vyhovuje	vyhovuje	vyhovuje	Ano
7	stáj	NH s plochou hadi	D25	neoz.	5	0,38	0,422	vyhovuje	vyhovuje	vyhovuje	Ano

Objekt: Restaurace u Pratura

Č.	Umístění	Druh	Typ	Ozn.	Pr.hub.	Přetlak MPa	Průtok l/s	Ventil	Hadice	Proudnic	Vyh.
8	2NP-chodba	NH s plochou hadi	D25	neoz.	5	0,38	0,422	vyhovuje	vyhovuje	vyhovuje	Ano

Objekt: Restaurace u Pratura

Č.	Umístění	Druh	Typ	Ozn.	Pr.hub.	Přetlak MPa	Průtok l/s	Ventil	Hadice	Proudnice	Vyh.
9	u kuchyně	NH s plochou hadic	D25	neoz.	5	0,4	0,433	vyhovuje	vyhovuje	vyhovuje	Ano

Objekt: Konírna

Č.	Umístění	Druh	Typ	Ozn.	Pr.hub.	Přetlak MPa	Průtok l/s	Ventil	Hadice	Proudnice	Vyh.
10	2NP-chodba senáš	NH s plochou hadic	D25	neoz.	5	0,35	0,405	vyhovuje	vyhovuje	vyhovuje	Ano
11	1NP-hala jízdárna	NH s plochou hadic	D25	neoz.	5	0,4	0,433	vyhovuje	vyhovuje	vyhovuje	Ano
12	1NP-hala jízdárna	NH s plochou hadic	D25	neoz.	5	0,4	0,433	vyhovuje	vyhovuje	vyhovuje	Ano

Objekt:

Č.	Umístění	Druh	Typ	Ozn.	Pr.hub.	Přetlak MPa	Průtok l/s	Ventil	Hadice	Proudnice	Vyh.
1	u WC dětské	Podzemní hydrant	B75	neoz.		0,24	11,04	vyhovuje	pouze vývod	pouze vývod	Ano
2	u turniketu horní brána	Podzemní hydrant	B75	neoz.		0,24	11,04	vyhovuje	pouze vývod	pouze vývod	Ano
3	před konírnou	Podzemní hydrant	B75	neoz.		0,24	11,04	vyhovuje	pouze vývod	pouze vývod	Ano
4	před sešským statkem u	Podzemní hydrant	B75	neoz.		0,25	11,5	vyhovuje	pouze vývod	pouze vývod	Ano
5	skanzen - u kapličky	Podzemní hydrant	B75	neoz.		0,45	20,7	vyhovuje	pouze vývod	pouze vývod	Ano
6	skanzen - rozcestí	Podzemní hydrant	B75	neoz.		0,44	20,24	vyhovuje	pouze vývod	pouze vývod	Ano