

VYSVĚTLUJÍCÍ INFORMACE K ZADÁVACÍM PODMÍNKÁM Č. 1

Zadavatel: Zoopark Chomutov, p.o.
Se sídlem: Chomutov, Přemyslova 259, PSČ 430 01
Jednatel: Bc. Věra Fryčová, ředitelka organizace
IČ: 00379719

VEŘEJNÁ ZAKÁZKA:

„Poskytování služeb v oblasti BOZP a PO“

Systémové číslo VZ: P19V00000099

Zoopark Chomutov, p.o., jako zadavatel výše uvedené veřejné zakázky v souladu s § 98 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, vám sděluje následující vysvětlení k dotazům doručeným dne 29. 7. 2019 na e-mailový kontakt. Tyto vysvětlující informace zadavatel uveřejňuje dle odstavce 13.3 výzvy a zadávacích podmínek na profilu zadavatele https://zakazky.chomutov-mesto.cz/profile_display_251.html.

Dotaz č. 1:

Můžete uvést obvyklý počet realizací vstupních školení v období jednoho kalendářního roku?

Odpověď zadavatele:

V průběhu jednoho kalendářního roku je přijato cca 90 nových pracovníků. Jedná se vesměs o sezónní zaměstnance. Vstupní školení probíhají v období od března do září. Je možné domluvit hromadná vstupní školení 2 x do měsíce. Ostatní vstupní školení v roce jsou minimální v počtu cca 5 zaměstnanců.

Dotaz č. 2:

Je součástí smlouvy a paušálu v rámci revizí hasicích přístrojů i provádění údržby a tlakových zkoušek hasicích přístrojů? Legislativa vyžaduje provádět údržbu 1x za 5 let, u vodních a pěnových HP 1x za 3 roky.

Pokud ano, jakým způsobem realizaci těchto úkonů vyžadujete:

- a) výměnným způsobem kdy se za HP určený na tlakovou zkoušku umístí jiný ekvivalentní HP po tlakové zkoušce
- b) odvezením HP určeného na tlakovou zkoušku a přivezením zpět na původní místo po provedení dílenské údržby (bez zapůjčení náhradního HP)
- c) viz bod b) s poskytnutím náhradního HP po dobu dílenské údržby - provozovatel je povinen zajistit odpovídajícím způsobem požární bezpečnost objektu, proto by objekt neměl zůstat bez hasicích přístrojů nebo náhradního opatření

Odpověď zadavatele:

Součástí smlouvy a paušálu v rámci revizí hasicích přístrojů je provádění údržby a tlakových zkoušek hasicích přístrojů. Při provádění realizace tlakových zkoušek a oprav hasicích přístrojů upřednostňujeme bod 2 a), výměnný způsob.

Dotaz č. 3:

Je součástí smlouvy a paušálu i provádění tlakových zkoušek hadic hydrantových systémů? Legislativa vyžaduje tento úkon 1x za pět let.

Odpověď zadavatele:

Součástí smlouvy a paušálu je provádění tlakových zkoušek hadic hydrantových systémů.

Dotaz č. 4:

Má být součástí paušálu i výměna hasicích přístrojů s ukončenou životností za nové a odborné zlikvidování vyřazených? Práškové, vodní a pěnové hasicí přístroje starší 20 let a CO2 hasicí přístroje starší 40 let musí být v rámci kontroly automaticky vyřazeny.

Odpověď zadavatele:

Součástí smlouvy a paušálu je odborná likvidace vyřazených hasicích přístrojů. Dodání nových hasicích přístrojů není součástí smlouvy.

V Chomutově dne: 30. 7. 2019

Zoopark Chomutov, p. o.
Přemyslova 259, 430 01 Chomutov
IČ: 00379719 DIČ: CZ00379719


Ivana Procházková
investiční technik