



Legenda:
VSM - Výsuvný sloup mechanický
Energosloupky budou osazeny na místa stávajících měněných sloupků
ES1 až ES12 (vyjma ES3) - Energetický podzemní sloupek, 400V, 63A, IP67
ES3 - Energetický podzemní minisloupek, 400V, 32A, IP67
Napájení technologie kašny zůstane zachováno stávající.
V souběhu s podzemním vedením bude uložen pásek FeZn 30x4.
Každý energo sloupek bude přizemněn na toto společné uzemnění.
Veškeré spoje uzemnění budou ošetřeny smršťovací trubicí nebi gumoasfaltem.

Základní údaje:
Ochrana před nebezpečným dotykovým napětím
podle ČSN 33 2000-4-41:
Samočinným odpojením
Neživých částí krytím a izolací
Pospojováním
Proudová soustava:
Rozvod - TN-C, 400/230V, 50Hz, AC
Způsob uložení rozvodů:
Uloženy pod zemí a v chrániče
Nový kabel typu CYKY 3x120+70mm
Nové uzemnění FeZn 30x4mm

Barevné značení vodičů podle ČSN 33 0165 Z1
Působení vnějších vlivů určeno dle ČSN 33 2000-1, ČSN 33 2000-5-51 a
ČSN 33 2000-4-41, ed.2, Z1 (4/2010)

VYPRACOVAL Radomil Coufal	ODP.PROJ.PROFESE Mgr.Eliška Coufalová	KONTROLOVAL Mgr.Eliška Coufalová	ODP.PROJ.STAVBY Mgr.Eliška Coufalová	C&C PROJEKT s.r.o. Zahradní 252 Kláštepec nad Ohří IČO 250 47 418 T:777 631 814	<div>C&C</div>
OKRES: Ústecký		OBEC: 430 28 Chomutov			
INVESTOR: Statutární město Chomutov					
Modernizace rozvodů NN na náměstí 1.máje Chomutov Veřejná technická infrastruktura				FORMAT	3 A4
				DATUM	15.03.2020
				STUPEN	DUS
				MERITKO	
				ZAK.CISLO: 150320	
Přehledové schéma				ARCHIVNI CISLO	C.VYKRESU
				150320	D.2.1.7