

VYSVĚTLUJÍCÍ INFORMACE K ZADÁVACÍM PODMÍNKÁM Č. 1

Zadavatel: STATUTÁRNÍ MĚSTO CHOMUTOV
Se sídlem: Chomutov, Zborovská 4602, PSČ 430 28
Jednající: JUDr. Marek Hrabáč, primátor města
IČ: 00261891

VEŘEJNÁ ZAKÁZKA:

„Rekonstrukce veřejného osvětlení v ulici Lipská, Chomutov“.

STATUTÁRNÍ MĚSTO CHOMUTOV, jako zadavatel výše uvedené veřejné zakázky v souladu s § 98 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, Vám sděluje následující informace k zadávacím podmínkám. Jedná se odpovědi na dotazy účastníka ze dne 15.7. 2020.

Dotaz č.1:

Dodavatel žádá zadavatele o vysvětlení požadavku na osazení ozdobných krytů v příloze č. 7 ZD. Zadavatel předpokládá, že svítidla v této etapě budou osazena ozdobnými kryty, které jsou vyráběny přímo na rozměry referenčních svítidel zn. SATHEON.

Má dodavatel ve své nabídce počítat s dodávkou a montáží těchto ozdobných krytů?

Vysvětlení k dotazu č. 1:

Ozdobné kryty svítidel si zadavatel objednává a osazuje sám, ozdobné kryty včetně montáže nejsou součástí této zakázky.

Dotaz č.2:

Dodavatel žádá zadavatele o vysvětlení neúměrně vysokého navýšení množství a tloušťky betonu u položky bourání betonu tl.20cm ($70+560+420+77 = 1127\text{m}^2$).

V zadávací dokumentaci předchází veřejné zakázky, která byla zrušena, bylo bourání betonu s tloušťkou pouze 10cm a celkovým množstvím 542,50m².

Co vedlo zadavatele k navýšení tohoto množství a navýšení tloušťky bouraného betonu, když předchází zakázka byla zrušena na základě úplně jiných důvodů uvedených v Oznámení o zrušení zadávacího řízení?

Vysvětlení k dotazu č. 2:

Tloušťka betonu byla záměrně navýšena při opětovné kontrole projektové dokumentace. Zadavatel vychází pouze z předpokladu, že pod stávajícími asfalty, se vyskytují právě podkladní betony v tl. 150 – 200mm, které tvoří výrazné náklady. Kromě tloušťky podkladních betonů došlo i k revizi celkové

plochy podkladních betonů. Předpoklad je takový, že beton je uvažován všude, kde je kabel umístěn ve zpevněné ploše. Je nepravděpodobné, že se betony budou vyskytovat všude pod zpevněnými plochami, nicméně zadavatel chce mít jistotu, že se nebudou v rámci realizace vyskytovat citelné vícepráce.

S pozdravem

16. 7. 2020

Mgr. Marcela Kukiová
OVV, úsek veřejných zakázek