

ZADAVATEL: Statutární město Chomutov
Sídlem: Zborovská 4602, 430 28 Chomutov
Jednající: Ing. Daniel Černý, primátor města
IČ: 00261891

VEŘEJNÁ ZAKÁZKA:

„Oprava fasády č.p. 89 Náměstí 1. máje, Chomutov“.

Statutární město Chomutov, jako zadavatel výše uvedené veřejné zakázky, obdrželo dne 3. března 2016 žádost o dodatečné informace k zadávacím podmínkám.

Výše uvedený zadavatel Vám, sděluje následující dodatečné informace k zadávacím podmínkám vztahující se k výše uvedené veřejné zakázce zadávané v souladu s §18 odst. 5 zákona č. 137/2006, Sb., o veřejných zakázkách ve znění pozdějších předpisů a v souladu se směrnicí RSMCH č. 030/07-15, pro zadávání veřejných zakázek z 9.7.2015.

Na níže uvedené dotazy poskytuje zadavatel následující odpovědi:

Dotaz č. 1

V čem bude spočívat oprava klempířských prvků? Položka není jednoznačně specifikována. Budou klempířské prvky demontovány?

Odpověď na dotaz č. 1

Předpokládána je oprava tří poškozených dešťových vpustí a kontrola okapu, jehož možná oprava vyplyne po postavení lešení. Demontáž se nepředpokládá.

Dotaz č. 2

Které části fasády jsou zahrnuty v celkové ploše 1408 m²? V zadání se hovoří jen o průčelí.

Odpověď na dotaz č. 2

V ploše 1408 m² je zahrnuto průčelí do náměstí, boční fasáda, fasáda obrácená k infocentru, fasády dvorní včetně přístavků.

Dotaz č. 3

Jak dlouho se uvažuje působení odsolovacích omítek vzhledem k termínu zahájení a ukončení realizace?

Odpověď na dotaz č. 3

Památkáři požadují alespoň dva měsíce. Největší zasolení je u boční fasády do uličky. U fasády do náměstí to jsou plochy u nároží a nejnižší část soklu.

Dotaz č. 4

Jak se uvažuje s odvozem a likvidací suti? Výkaz výměr s tím nepočítá.

Odpověď na dotaz č. 4

Při opravě sousedních objektů jsou využívány firmami kontejnery, které přistavují technické služby města a zajišťují odvoz suti na skládku. Sůť by přicházela v úvahu při očištění soklu. Omítky ve vyšších úrovních budou očištěny a omyty a dle památkářů by mělo být odstraněno jen nejnutnější minimum původních omítek.

V Chomutově dne 4.3.2016

Ing. arch. Jaroslav Pachner
Odbor rozvoje investic
STATUTÁRNÍ MĚSTO CHOMUTOV

Email: j.pachner@mesto-chomutov.cz