

Statutární město Chomutov, IČO 00261891
Zborovská č.p. 4602
430 28 Chomutov

VÁŠ DOPIS ZN.:

ZE DNE: 29.09.2020
ČJ.: MMCH/145733/2020PCer
SP. ZNAČKA: SZ MMCH/143117/2020

VYŘIZUJE: Bc. Petra Černochová
TEL.: 474 637 931
E-MAIL: p.cernochova@chomutov-mesto.cz

DATUM: 05.10.2020

Závazné stanovisko

Magistrát města Chomutova, orgán ochrany ovzduší, dle ustanovení § 27 odst. 1 písm. f) zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší, ve znění pozdějších předpisů a ve smyslu ustanovení § 10, § 11 a části čtvrté zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, vydává

souhlasné závazné stanovisko ke stavebnímu řízení pro řízení vedené dle zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších změn a dodatků.

Závazné stanovisko je vydáno na základě žádosti, kterou podalo dne 29.09.2020 **Statutární město Chomutov, IČO 00261891, se sídlem Zborovská č.p. 4602, 430 28 Chomutov** (dále jen "provozovatel"), kterého na základě plné moci zastupuje **Kap atelier s.r.o., IČO 27338614, Ilona Šrytr, Revoluční 36, 430 02 Chomutov**, podle ustanovení § 11 odst. 3 zákona o ochraně ovzduší a dle ustanovení § 149 odst. 1 a dle ustanovení § 136 správního řádu, a dále jako provozovateli stacionárního zdroje znečišťování ovzduší neuvedeného v příloze číslo 2 k zákonu o ochraně ovzduší pro akci vedenou pod názvem:

"Vstupní objekt kemp".

Popis zdroje:

Zdrojem vytápění řešeného objektu bude sestava dvou plynových kondenzačních kotlů typu Buderus Logamax Plus GB 192-25i. Maximální jmenovitý výkon jednoho kotle bude 24 kW. Jmenovitý příkon kotle bude 24,5 kW při jmenovitém výkonu 24 kW a normovaném stupni účinnosti 98%. Celkový jmenovitý příkon pro oba kotle bude 49 kW. Umístění zdroje bude v technické místnosti č. 1.28, v 1. NP. Přívod spalovacího vzduchu a odvod spalin pro plynové kotle bude zajištěn koncentrickým potrubím DN 80/125 přes zeď. Kondenzát bude sveden do kanalizace. Kotle splňují emisní třídu č. 5.

Stacionární nevyjmenovaný spalovací zdroj bude umístěn na pozemkových parcelách parc. č. 1725/6, 4689/10 v katastrálním území Chomutov I.

Odůvodnění

Dne 29.09.2020 podal provozovatel žádost o vydání závazného stanoviska ke stavebnímu řízení na akci vedenou pod názvem "Vstupní objekt kemp" z hlediska ochrany ovzduší ke zdroji znečišťování ovzduší neuvedeného v příloze č. 2 k zákonu o ochraně ovzduší.

Žádost byla doplněna všemi povinnými doklady potřebnými k posouzení výše zmíněného záměru, a to zejména: technickým parametrem zdroje, situací, technickou zprávou a plnou mocí.

Podklady žádosti pro závazné stanovisko vypracoval Ing. Pavel Michal, (ČKAIT – 0007754), Refuel s.r.o., Malenická 2, 148 00 Praha. Zakázka číslo 215.

Předmětem závazného stanoviska je nová instalace stacionárního zdroje znečišťování ovzduší neuvedeného v příloze č. 2 k zákonu o ochraně ovzduší, v platném znění. V řešeném objektu budou nově umístěny dva plynové kondenzační kotle o celkovém jmenovitém příkonu 49 kW. Mezi stacionární spalovací zdroje znečišťování ovzduší neuvedené v příloze č. 2 k zákonu o ochraně ovzduší patří spalovací zařízení o celkovém jmenovitém tepelném příkonu do 300 kW včetně.

Magistrát města Chomutova, orgán ochrany ovzduší posoudil projektovou dokumentaci a na základě předložených podkladů konstatuje, že umístění nevyjmenovaného zdroje znečišťování ovzduší je v souladu s platnými právními předpisy z hlediska ochrany ovzduší a souhlasí s umístěním tohoto zdroje.

Poučení

Souhlas – závazné stanovisko nemá povahu samostatného rozhodnutí, nelze se proti němu odvolat, jeho obsah lze napadnout pouze v rámci odvolání podaného proti rozhodnutí ve věci samé (§ 149 odst. 4 správního řádu).

 Magistrát města Chomutova
Úředního raz. 23

Bc. Petra Černochová

Referent odboru životního prostředí

Obdrží

Kap atelier s.r.o., IČO 27338614, Ilona Šrytr, Revoluční 36, 430 02 Chomutov