



DOPRAVNÍ PODNIK MĚST
CHOMUTOVA A JIRKOVA a.s.

VÁŠ DOPIS ZN.:
ZE DNE: 5. 11. 2020
NAŠE ZN.:3554/20/Som-30.1.2/S5
VYŘIZUJE: Martin Šoma
TELEFON: +420 474 616 180
E-MAIL: soma@dpchj.cz
DATUM: 9. 11. 2020

MV projekt spol. s r. o.
Ing. Milan Lipták
V zahrádkách 2838/43
130 00 Praha

Věc: Vyjádření k existenci sítí technické infrastruktury

Vážení,

Přijměte tímto naše stanovisko k existenci sítí ve věci „**Zajištění dodávky užitkové vody pro Zoopark Chomutov v zimním období – IO 01 Přípojka vody**“

S ohledem na umístění stávajících podzemních i nadzemních zařízení technické a dopravní infrastruktury a inženýrských sítí v k. ú. Chomutov Vám sdělujeme:

V dané lokalitě DPCHJ a. s. nemá trakční trolejové vedení (dále jen TTV) a ani kabelové trasy v zemi.

Pokud se přesto dostanete do blízkosti TTV pro trolejbusovou dopravu vás žádám o dodržení veškerých pravidel při provádění stavebních prací, která vyplývají z ustanovení Vyhl. Č. 100/1995 Sb., ve znění pozdějších předpisů Vyhl. Č. 279/2000 Sb., příloha č. 4, Ministerstva dopravy a spojů (v. z. Drážního úřadu), které stanovují elektrotechnickou kvalifikaci při činnostech na určených technických zařízeních, přičemž je vyloučeno zejména:

- Přibližovat se k TTV na vzdálenost menší než 1 metr (platí pro osoby, stroje a veškerá technická zařízení).
- Provádět jakékoliv výkopové či jiné zemní práce ve vzdálenosti menší než 1 metr od stožárů TTV a jejich základů.

Ohledně problematiky TTV a kabelového vedení na sebe dám kontakt, kde jsem pověřený řešením operativních záležitostí s tím spojených, vám (resp. Zhotoviteli stavby), případě potřeby plně k dispozici.

S přátelským pozdravem.

Martin Šoma
ved. PTZ



DOPRAVNÍ PODNIK MĚST
CHOMUTOVA A JIRKOVA a.s.

Školní 999/6, 430 01 Chomutov

IČO: 64053466



Přílohy: