



STOŽÁR TŘÍSTUPŇOVÝ OCELOVÝ PŘÍRUBOVÝ 4 m
– POVRCHOVÁ ÚPRAVA ZINKOVÁNÍM
– KOTVENÍ VETKNUTÍM DO PREFABRIKOVANÉHO ŽB ZÁKLADU 0,45/0,45/0,75 m, PRO DOSAŽENÍ SPRÁVNÉ VÝŠKY STOŽÁRU JSOU POUŽITY VÁLCOVÉ VLOŽKY Ø180 mm, v. 100 mm, OTVOR PRO ODVOD KONDENZÁTU Ø20 mm

VÝKRES BYL VYTVOŘEN JAKO BAREVNÝ, ČERNOBÍLÝM KOPÍROVÁNÍM SE ZNEHODNOCUJE.

Odpovědný projektant:	Zpracoval:	Kontroloval:	<div>SATHEA</div> <div>SATHEA VISION s.r.o. STUDENTSKÁ 541/3, 160 00 PRAHA 6 IČ: 24184870 / DIČ: CZ24184870 +420 775 203 065 / INFO@SATHEA.CZ WWW.SATHEA.CZ</div>	
—	Ing. MARIE PONOMARENKO	—		
Projekt:	REKONSTRUKCE VO AREÁL DOMOVA PRO SENIORY PÍSEČNÁ			
Investor:	STATUTÁRNÍ MĚSTO CHOMUTOV Zborovská 4602, 430 28 Chomutov			
Profese:	SO 401 – VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ			
Výkres:	VZOROVÝ ŘEZ KOTVENÍM OCELOVÉHO TŘÍSTUPŇOVÉHO STOŽÁRU 4 m			
			Formát:	A3
			Číslo výkresu:	D.2
			Stupeň dokumentace:	—
			Datum:	10/2021
			Měřítko:	1: 20