



Váš dopis zn.:

ze dne:

Naše značka: O19690023606/UTPCMO/Or

Složka: 612074628

Vyřizuje: Ing. Oravcová

Datová schránka: f7rf9ns

Telefon: 840 111 111

Email: [info@scvk.cz](mailto:info@scvk.cz)

Datum: 6.5.2019

**Rais Engineering Services s.r.o.**

**Plaská 622/3**

**150 00 Praha**

### **Vyjádření společnosti Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.**

Název akce:	Rekonstrukce objektu č.p. 98 Chelčického Chomutov
Účel vyjádření:	Vyjádření k dokumentaci
Zájmové území:	Okres: Chomutov
	Obec: Chomutov
	ul. Chelčického č.p. 98
	k.ú. Chomutov I st.p.č. 15
Žadatel:	Rais Engineering Services s.r.o.
Adresa, tel., e-mail	rais@raisant.cz
Investor:	Statutární město Chomutov
Adresa, tel., e-mail	Zborovská 4602, 430 28 Chomutov
Projektant:	Bc. Jan Homolka
Vlastník dotčené IS	SVS / VHS
Předchozí vyjádření a rozhodnutí	--
Platnost vyjádření:	<b>jeden rok ode dne vyhotovení (v případě, že Váš zájem nadále trvá, požádejte před uplynutím této lhůty o prodloužení platnosti vyjádření)</b>

#### Popis stavby:

Předmětem řešení projektové dokumentace je návrh rozvodů vody a kanalizace pro rekonstrukci objektu č.p. 98 v Chomutově.

Srážkové vody - v rámci rekonstrukce není měněna bilance dešťových vod.

Kanalizační přípojka - v rámci rekonstrukce nedochází k úpravě přípojky splaškové kanalizace. Splaškové odpadní vody jsou z objektu odváděny jednou kanalizačními přípojkou DN200 do veřejného řádu splaškové kanalizace (doporučujeme revizi přípojky).

Vodovodní přípojka - pitná voda je do objektu přivedena stávající vodovodní přípojkou d 63 napojenou na veřejný vodovod. Dojde ke zrušení stávajícího požárního obtoku. Na rozvodu pitné vody bude osazena nová vodoměrná sestava ve standardu správce vodovodní sítě. Od vodoměrné sestavy bude

Typ

strana 1 / 3

**Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.**

Přítkovská 1689 • 415 50 Teplice

Tel.: 601 267 267, Tel.: 840 111 111 • E-mail: [info@scvk.cz](mailto:info@scvk.cz) • [www.scvk.cz](http://www.scvk.cz)

Společnost je zapsána v obchodním rejstříku oddíl B, vložka 465, u Krajského soudu v Ústí nad Labem.  
IČ: 49099451 • DIČ: CZ49099451



potrubí vedeno k jednotlivým spotřebičům. Případnou změnu dimenze vodoměru je třeba projednat cca tři měsíce před jeho požadovanou montáží s provozem vodovodů případně na technickém oddělení UTPC Chomutov.

S vydáním stavebního rozhodnutí **souhlasíme**, za předpokladu dodržení níže uvedených podmínek:

- Stavebník bere na vědomí skutečnost, že v dané lokalitě se nachází zařízení ve správě společnosti Severočeské vodovody a kanalizace a.s. a nadále se bude řídit ustanovením zákona č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu v platném znění.
- Zahájení prací nám bude oznámeno 15 dní předem písemně, nebo e-mailovou poštou, včetně jména a telefonického spojení stavebního dozoru a dodavatele stavby – email: info@scvk.cz.
- Před zahájením prací požadujeme vytýčení stávajícího vodohospodářského zařízení na místě.
- Investor stavby prokazatelně seznámí pracovníky, kteří budou provádět práce, s polohou tohoto vedení, včetně jeho profilu, upozorní organizace provádějící práce na možnou mezní směrodatnou polohovou odchylku uložených sítí od výkresové dokumentace.
- Při křížení bude dodržena ČSN 73 6005 „Prostorové uspořádání sítí technického vybavení“ a další zákony a předpisy pro ukládání sítí.
- Minimální úhel křížení bude 45°, v místě křížení bude kabel uložen v chrániče s přesahem min. 1m na každou stranu od vnějšího líce potrubí.
- Místo křížení bude před záhozem zkontrolováno našimi provozními pracovníky vodovodů a kanalizací a o této kontrole bude proveden záznam do stavebního deníku, případně vytvořen samostatný protokol, který bude podkladem pro kolaudační nebo předávací a převjímací řízení.
- Související objekty (TS, sloupy, pilíře, pojistkové skříně apod.) požadujeme umístit mimo ochranná pásma námi provozovaných zařízení,
- Zemní práce v ochranném pásmu vodovodu a kanalizace budou prováděny vždy ručně (kopaná sonda pro obnažení vodovodu při protlaku).
- Je nutno respektovat a zachovat funkční povrchové znaky vodohospodářského zařízení. Požadujeme přizpůsobit nové úrovni povrchu veškerá zařízení a příslušenství vodovodního řadu a stoky mající vazbu na terén a ve spolupráci s provozem vodovodů a kanalizací zajistit jejich funkčnost.
- V případě, že dojde při realizaci stavby k nalezení dalšího vodohospodářského zařízení, které není uvedeno v dokumentaci stavby, požadujeme provést samostatné jednání o způsobu ochrany zařízení nebo jeho eventuální přeložce nebo zrušení.
- Případná existence vodovodních či kanalizačních přípojek není předmětem tohoto stanoviska. Naše společnost není jejich správcem (viz. § 3 odst. 3 zákona 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu v platném znění. Se žádostí o informaci o existenci přípojek se obraťte na jejich vlastníky.
- Jakákoli změna oproti schválené dokumentaci bude předložena ke schválení naší společnosti před dalším postupem prací.
- Kontakty: Severočeské vodovody a.s. provoz vodovodů tel.: 417 807 301, provoz kanalizací mobil: 606 608 299.

Při případném nedodržení těchto podmínek bude naše společnost požadovat náhradu způsobených škod uvedených vzniklých nesrovnalostí do souladu s právními předpisy a normami.

Typ

strana 2 / 3

**Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.**

Přítkovská 1689 • 415 50 Teplice

Tel.: 601 267 267, Tel.: 840 111 111 • E-mail: info@scvk.cz • www.scvk.cz

Společnost je zapsána v obchodním rejstříku oddíl B, vložka 465, u Krajského soudu v Ústí nad Labem.  
IČ: 49099451 • DIČ: CZ49099451



Obečné technické podmínky pro střety se zařízením ve správě Severočeských vodovodů a kanalizací, a. s. jsou k dispozici na [www.scvk.cz](http://www.scvk.cz).

Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.

415 50 Teplice, Přítkovská 1689

IČ: 49099451 DIČ: CZ49099451

148

**Ing. Anna Oravcová**  
referent technicko-provozní činnosti