

TABULKA MÍSTNOSTÍ 2.NP

ČÍSLO MÍSTNOSTI	ÚČEL MÍSTNOSTI	PODLAH. PLOCHA [m²]	SVĚTLÁ VÝŠKA [mm]
2.01	Příruční sklad	10,7400	3,500
2.02	Příruční sklad	14,9800	3,500
2.03	Kuchyňka a odpočinková místnost	31,3000	3,500
2.04	Kancelář	18,4400	3,500
2.05	Kancelář	32,5800	3,500
2.06	Kancelář	30,5200	3,500
2.07	Kancelář	32,2800	3,500
2.08	Schodišťová chodba	14,3900	3,500
2.09	Chodba	18,3400	3,500
2.10	Chodba	8,9700	3,500
2.11	Kancelář	24,8600	3,500
2.12	Kancelář	22,4700	3,500
2.13	Malá zasedací místnost	17,1600	3,500
2.14	Kancelář	19,1000	3,500
2.15	Kancelář	20,3000	3,500
2.16	Kancelář	14,7700	3,500
2.17	Chodba	37,3600	3,500
2.18	Kancelář	19,9000	3,500
2.19	Kancelář	13,6900	3,500
2.20	WC MUŽI PERSONÁL – umývárna	5,5300	2,600
2.20a	WC MUŽI PERSONÁL – pisoáry	5,5300	3,500
2.20b	WC MUŽI PERSONÁL – kabinka	1,9200	2,600
2.20c	WC MUŽI PERSONÁL – kabinka	1,9200	2,600
2.21	WC ŽENY PERSONÁL – umývárna	5,5300	3,500
2.21a	WC ŽENY PERSONÁL – předsíňka	3,0000	2,600
2.21b	WC ŽENY PERSONÁL – kabinka	2,2500	2,600
2.21c	WC ŽENY PERSONÁL – kabinka	1,9200	2,600
2.21d	WC ŽENY PERSONÁL – kabinka	1,9200	2,600
2.22	Úklidová místnost	3,9700	2,600
2.23	Sprcha	3,8800	2,600
2.24	Schodiště	19,5100	–

LEGENDA ZAŘIZOVACÍCH PŘEDMĚTŮ

- Ventilátor
- Zásuvka jednoduchá
- Pohybové čidlo, 3 minuty
- PK Podlahová zásuvková krabice
- Dvojitá zásuvka do podparapetního kanálku
- Tlačítko
- Kabelový vývod, světelný
- Kabelový vývod, zásuvkový
- Vypínač jednopólový
- Vypínač dvoupólový
- Schodišťový vypínač
- Zásuvka dvojitá
- rozvaděč

LEGENDA ČAR

- Podparapetní kanálek plastový bílý
- Světelné rozvody, samostatné větve a připojovací kabely Volně ložené na podhledu, drážkách ve stěnách a podlahách
- Světelné rozvody, hlavní trasy Tažené v kabelových koších zavěšených pod stropem
- Zásuvkové rozvody, samostatné větve a připojovací kabely Volně ložené na podhledu, drážkách ve stěnách a podlahách
- Zásuvkové rozvody, hlavní trasy Tažené v kabelových koších zavěšených pod stropem
- Led diodové pásky

POPISKY

PBŘ V případě zmáčknutí požárního tlačítka PBŘ, dojde k otevření vstupních dveří a střešních oken nad schodištěm pro odvod kouře

LEGENDA SVÍTIDEL (referenční příklady)

1	Prolumia 40002501 LED Downlight 20W, 185mm
2	Prolumia 40002701 LED Downlight 26W, 215mm
3	Prolumia 40008936 LED I-Panel 1195x295 36w
4	Prolumia 40009466 LED Prodisc II Maxi o 400 mm
5	Prolumia 40011061 LED Pro-Office 595x595 36w

A	Svítidlo závěsné LED 46,4, 4W, 3000K, 8583/6880lm, RAL 95005, průměr 500mm, délka tyče 1000mm
B-DALI	Svítidlo bezrámečkové LED 6x3,5W, UGR<10, 3000K, úhel vyzařování 32 stupňu, 6x272lm, DALI
C	Svítidlo nástěnné G9, 120x120x75mm, sádrové, světlo vychází ze spodní i vrchní strany, mléčné sklo
D1	Svítidlo vestavné LED 13W, bezrámečkové, 1400/1000lm, matný reflektor, URG<19, 3000K
F	LED reflektor, 15W, 3000K, Ra90, úhel vyzařování 40 stupňu
G	Svítidlo závěsné LED 21W, 3000K, 3568lm, RAL 9005, 800x800x200mm
N1	Svítidlo nouzové led 1,7W, 150lm, IP20, IK03, manual test, bílé, 130x130x27mm, typ area
N2	Svítidlo nouzové led 7,2W, 247lm, IP20, IK03, manual test, bílé, 130x130x27mm, typ area
N3	Svítidlo nouzové LED 4,8W, 150cd/m2, IK05, manual test, bílé, 277x152x32mm, vyznačování únikové cesty
N4	Svítidlo nouzové LED 4,8W, 150cd/m2, IK05, manual test, bílé, 250x194x29mm, vyznačování únikové cesty
H	LED diodové ambientní osvětlení d LED pásku

Generální projektant: rais — Rais Engineering Services s.r.o., Plaská 622/3, 150 00 Praha 5, Ič: 25048023	Vypracoval: Antonín Rais, ml.	Kontroloval: Ing. Antonín Rais	Schválil: Ing. Jiří Švec
	Číslo zakázky: 1074/18		
Název projektu: Projektová dokumentace na rekonstrukci objektu č.p. 98 v ul. Chelčického, Chomutov Lokalita: Chomutov, Ústecký kraj	Investor: Statutární město Chomutov, Zborovská 4602, 430 28 Chomutov		

Část dokumentace: D.1.4g ELEKTROINSTALACE SILNOPROUD	Stupeň: DOKUMENTACE PRO PROVEDENÍ STAVBY		
Objekt: –	Datum: 09/2019	Měřítko: 1:50	Kopie
Název výkresu: PŮDORYS 2.NP	Formát: A1	Revize: –	
	Číslo výkresu: D.1.4g – 04		

Tento výkres je duševním vlastnictvím firmy Rais Engineering Services s.r.o / This drawing is intellectual property of the company Rais Engineering Services s.r.o..