

TABULKA MÍSTNOSTÍ 1.NP

ČÍSLO MÍSTNOSTI	ÚČEL MÍSTNOSTI	PODLAH. PLOCHA [m²]	SVĚTLÁ VÝŠKA [mm]
1.01	Vstupní hala	16,7000	3,500–3,900
1.02	Recepce	30,3000	3,500
1.03	Kancelář	33,3000	3,500
1.04	Hlavní chodba	22,0000	3,800
1.04a	Hlavní chodba	38,8000	3,800
1.05	Velká zasedací místnost	133,0000	3,500
1.06	Čajová kuchyňka	6,6000	2,600
1.07	Úklidová místnost	5,1700	2,600
1.08	Serverovna	8,5560	2,600
1.09	Chodba do sklepa / Schodiště do sklepa	14,9200	2,500
1.10	Chodba	9,0000	2,600
1.11	Kancelář	27,1400	3,500
1.12	Kuchyňka a odpočinková místnost	13,2600	3,500
1.13	Kancelář	31,1900	3,500
1.14	WC ŽENY PERSONÁL – umývárna	2,1200	2,600
1.14a	WC ŽENY PERSONÁL – kabinka	1,4900	2,600
1.15	WC MUŽI PERSONÁL – umývárna	3,2900	3,500
1.15a	WC MUŽI PERSONÁL – pisoár	2,1200	2,600
1.15b	WC MUŽI PERSONÁL – kabinka	1,4900	2,600
1.16	WC ŽENY NÁVŠTĚVY – umývárna	4,9200	2,600
1.16a	WC ŽENY NÁVŠTĚVY – kabinka	1,8800	2,600
1.16b	WC ŽENY NÁVŠTĚVY – kabinka	1,6800	2,600
1.17	WC MUŽI NÁVŠTĚVY – umývárna	3,9400	2,600
1.17a	WC MUŽI NÁVŠTĚVY – pisoáry	3,4500	2,600
1.17b	WC MUŽI NÁVŠTĚVY – kabinka	1,6600	3,500
1.17c	WC MUŽI NÁVŠTĚVY – kabinka	1,7100	2,600
1.18	WC INVALIDI	2,9000	2,600
1.19	Schodiště	21,2700	–

LEGENDA ZAŘIZOVACÍCH PŘEDMĚTŮ

- Ventilátor
- Zásuvka jednoduchá
- Pohybové čidlo, 3 minuty
- PK – Podlahová zásuvková krabice
- Dvojitá zásuvka do podparapetního kanálku
- Tlačítko
- Kabelový vývod, světelný
- Kabelový vývod, zásuvkový
- Vypínač jednopólový
- Vypínač dvoupólový
- Schodišťový vypínač
- Zásuvka dvojitá
- rozvaděč

LEGENDA ČAR

- Podparapetní kanálek plastový bílý
- Světelné rozvody, samostatné větve a připojovací kabely. Volně ložené na podhledu, drážkách ve stěnách a podlahách
- Světelné rozvody, hlavní trasy. Tažené v kabelových koších zavěšených pod stropem
- Zásuvkové rozvody, samostatné větve a připojovací kabely. Volně ložené na podhledu, drážkách ve stěnách a podlahách
- Zásuvkové rozvody, hlavní trasy. Tažené v kabelových koších zavěšených pod stropem
- Led diodové pásky

POPISKY

PBŘ – V případě zmáčknutí požárního tlačítka PBŘ, dojde k otevření vstupních dveří a střešních oken nad schodištěm pro odvod kouře

LEGENDA SVÍTIDEL (referenční příklady)

1	Prolumia 40002501 LED Downlight 20W, 185mm
2	Prolumia 40002701 LED Downlight 26W, 215mm
3	Prolumia 40008936 LED I-Panel 1195x295 36w
4	Prolumia 40009466 LED Prodisc II Maxi o 400 mm
5	Prolumia 40011061 LED Pro-Office 595x595 36w
A	Svítidlo závěsné LED 46,4, 4W, 3000K, 8583/6880lm, RAL 95005, průměr 500mm, délka tyče 1000mm
B-DALI	Svítidlo bezrámečkové LED 6x3,5W, UGR<10, 3000K, úhel vyzařování 32 stupňů, 6x272lm, DALI
C	Svítidlo nástěnné G9, 120x120x75mm, sádrové, světlo vychází ze spodní i vrchní strany, mléčné sklo
D1	Svítidlo vestavné LED 13W, bezrámečkové, 1400/1000lm, matný reflektor, URG<19, 3000K
F	LED reflektor, 15W, 3000K, Ra90, úhel vyzařování 40 stupňů
G	Svítidlo závěsné LED 21W, 3000K, 3568lm, RAL 9005, 800x800x200mm
N1	Svítidlo nouzové led 1,7W, 150lm, IP20, IK03, manual test, bílé, 130x130x27mm, typ area
N2	Svítidlo nouzové led 7,2W, 247lm, IP20, IK03, manual test, bílé, 130x130x27mm, typ area
N3	Svítidlo nouzové LED 4,8W, 150cd/m2, IK05, manual test, bílé, 277x152x32mm, vyznačování únikové cesty
N4	Svítidlo nouzové LED 4,8W, 150cd/m2, IK05, manual test, bílé, 250x194x29mm, vyznačování únikové cesty
H	LED diodové ambientní osvětlení d LED pásku

Generální projektant: rais – Rais Engineering Services s.r.o., Plaská 622/3, 150 00 Praha 5, Ičo: 25048023

Vypracoval: Antonín Rais, ml.
Kontroloval: Ing. Antonín Rais
Schválil: Ing. Jiří Švec

Číslo zakázky: 1074/18

Název projektu: Projektová dokumentace na rekonstrukci objektu č.p. 98 v ul. Chelčického, Chomutov

Investor: Statutární město Chomutov, Zborovská 4602, 430 28 Chomutov

Lokalita: Chomutov, Ústecký kraj

Část dokumentace		Stupeň		
D.1.4g	ELEKTROINSTALACE SILNOPROUD	DOKUMENTACE PRO PROVEDENÍ STAVBY		
Objekt: –		Datum: 09/2019	Měřítko: 1:50	Kopie
Název výkresu: PŮDORYS 1.NP		Formát: A1	Revize: –	
		Číslo výkresu: D.1.4g – 03		

Tento výkres je duševním vlastnictvím firmy Rais Engineering Services s.r.o / This drawing is intellectual property of the company Rais Engineering Services s.r.o.