

TABULKA MÍSTNOSTÍ:

ČÍSLO MÍSTNOSTI	ÚČEL MÍSTNOSTI	PODLAH. PLOCHA [m²]
3.01	Příruční sklad	11,1700
3.02	Příruční sklad	16,3600
3.03	Kuchyňka a odpadníková místnost	31,2200
3.04	Kancelář	21,0300
3.05	Kancelář	31,7000
3.06	Kancelář	36,8300
3.07	Kancelář	29,4600
3.08	Schodišťové chodba	16,1400
3.09	Chodba	27,7400
3.10	Kancelář	26,6400
3.11	Kancelář	24,1800
3.12	Malá zasedací místost	17,0900
3.13	Kancelář	19,8400
3.14	Kancelář	20,8300
3.15	Kancelář	16,2000

ČÍSLO MÍSTNOSTI	ÚČEL MÍSTNOSTI	PODLAH. PLOCHA [m²]
3.16	Chodba	36,7000
3.17	Kancelář	20,7500
3.18	Kancelář	13,6300
3.19	Sprcha	3,8800
3.20	WC MUŽI PERSONÁL – umývárna	5,5300
3.20a	WC MUŽI PERSONÁL – plavárna	5,5300
3.20b	WC MUŽI PERSONÁL – kabinka	1,9200
3.20c	WC MUŽI PERSONÁL – kabinka	1,9200
3.21	WC ŽENY PERSONÁL – umývárna	5,5300
3.21a	WC ŽENY PERSONÁL – předstíška	3,0000
3.21b	WC ŽENY PERSONÁL – kabinka	2,2500
3.21c	WC ŽENY PERSONÁL – kabinka	1,9200
3.21d	WC ŽENY PERSONÁL – kabinka	1,9200
3.22	Úklidová místnost	3,9700
3.23	Schodiště	19,5100

LEGENDA POTRUBÍ:

- TEPLOVODNÍ POTRUBÍ PRO VZT PŘÍVODNÍ 80°C
- TEPLOVODNÍ POTRUBÍ PRO VZT VRATNÉ 60°C
- TEPLOVODNÍ POTRUBÍ PŘÍVODNÍ 75°C
- TEPLOVODNÍ POTRUBÍ VRATNÉ 60°C
- UHLÍKOVÁ OCEĽ SPOJOVANÁ LISOVÁNÍM, IZOLOVAT TUBUSY Z MIN. VATY
- POTRUBÍ VELENÉ VE ZDI IZOLOVAT IZOLAČNÍMI TRUBICEMI Z LEHCENÉHO POLYETYLENU TL. 9 mm
- 2X OCEĽOVÁ CHRÁNIČKA DN 50

LEGENDA OTOP.TĚLES:

RADIK KLASIK 21-060080-60 TV15 (6.00)

OCEĽOVÁ, DESKOVÁ OTOPNÁ TĚĽESA NÁSTĚNNÁ TYPU KLASIK - TYPU(21) VÝŠKA/DĚĽKA (500/800) BOČNÍ PŘÍPOJENÍ, VÝPOČTOVÝ TEPLOTNÍ SPÁD 75/60 °C, TSV DN15 TLAKOVĚ NEZÁVISLÝ ROHOVÝ, VYBAVEN TERMOSTATICKOU HLAVICÍ A REGULAČNÍM ŠROUBENÍM DN15 ROHOVÝM SE SVĚRNÝM ŠROUBENÍM.

POZNÁMKA:

V MÍSTĚ PROSTUPU STĚNU OPATŘIT POTRUBÍ OCEĽOVOU CHRÁNIČKOU. PROSTUP POŽÁRNÍ KONSTRUKCI NAVÍC DOPLNIT PROTIPÓŽÁRNÍ MANŽETOU NEBO UCÁPKOU

PROTIPÓŽÁRNÍ PROSTUP ZHOTOVIT Z MATERIÁLU S POŽÁRNÍ ODOLNOSTÍ ROVNAJÍCÍ SE POŽÁRNÍ ODOLNOSTI DOTČENÉ KONSTRUKCE

TEPELNÁ TECHNIKA

ocelové potrubí	doporučená vzdálenost uchycení (m)	minimální rozteč (mm)
Ocelové potrubí DN 15	1,6	105
Ocelové potrubí DN 20	1,85	121
Ocelové potrubí DN 25	2,15	158
Ocelové potrubí DN 32	2,5	186
Ocelové potrubí DN 40	2,6	192
Ocelové potrubí DN 50	3	204
Ocelové potrubí DN 65	3,2	220

Tabulka tloušťky izolací

Topná voda	Povrchová úprava
DN 65 6 cm	hliníková kašir, fólie
DN 50 5 cm	hliníková kašir, fólie
DN 40 4 cm	hliníková kašir, fólie
DN 32 3 cm	hliníková kašir, fólie
DN 25 3 cm	hliníková kašir, fólie
DN 20 3 cm	hliníková kašir, fólie
POTRUBÍ ZASEKANÉ VE ZDI	
DN 15-32	9 mm PE tubusy

1 2 3 4 5 6