



———— Vedení FeZn Ø 8 mm - doplňující ochranné pospojování  
- - - - - Vedení CY ZŽ 6 mm<sup>2</sup> - doplňující ochranné pospojování

Napěťová soustava : TN-S (1/N/PE; 230V AC)

Ochrana před úrazem elektrickým proudem podle ČSN 33 2000-4-41 ed. 2:

Živých částí : Izolací, kryty a přepážkami

Neživých částí : Řadič SSZ DH

Ochranné opatření: automatickým odpojením od zdroje nadproudovými jistícími prvky

Doplňková ochrana: doplňujícím ochranným pospojováním

Připojená venkovní zařízení SSZ

Ochranné opatření: automatickým odpojením od zdroje proudovým chráničem

Doplňková ochrana: doplňujícím ochranným pospojováním

		<b>DESIGNPROJEKT</b>			
tel.: 732 912 301		Ing. BŘETISLAV SEDLÁČEK		IČO: 71884220	
b.sedlacek@designprojekt.cz		Adolfa Heyduka 1114, 438 01 ŽATEC		www.designprojekt.cz	
ZAKÁZKA:					
MODERNIZACE DOPRAVNÍHO HŘIŠTĚ, CHOMUTOV					
MÍSTO AKCE: k.ú. CHOMUTOV II					
INVESTOR: STATUTÁRNÍ MĚSTO CHOMUTOV, ZBOROVSKÁ 4602, 430 28 CHOMUTOV					
VÝKRES: D.1.8 TECHNOLOGIE SSZ					
SCHÉMA DOPLŇKOVÉHO OCHRANNÉHO POSPOJOVÁNÍ SSZ					
ARCH. ČÍSLO: 280518					
ZODP. PROJEKTANT: Ing. BŘETISLAV SEDLÁČEK		MĚŘÍTKO:		ČÍSLO VÝKRESU: <b>D.1.8.5</b>	
VYPRACOVAL: Ing. LUDĚK OBRDLÍK		FOTMÁT: 2 x A4			
KRESLIL: Ing. LUDĚK OBRDLÍK		DATUM: 07/2018			
KONTROLOVAL: Ing. LUDĚK OBRDLÍK		STUPEŇ PD: DPS			