

VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE
ze dne 21. 4. 2022

ZADAVATEL: Statutární město Chomutov
Sídlem: Zborovská 4602, 430 28 Chomutov
Jednající: JUDr. Marek Hrabáč, primátor města
IČ: 00261891

VEŘEJNÁ ZAKÁZKA:

Snížení energetické náročnosti budov MŠ Zahradní v Chomutově

Statutární město Chomutov, jako zadavatel výše uvedené veřejné zakázky, obdrželo dne 13. 4. 2022 žádost o vysvětlení zadávací dokumentace.

Výše uvedený zadavatel Vám v souladu s ustanoveními § 98 a 99 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění (dále jen „zákon“), podává následující vysvětlení k zadávací dokumentaci, vztahující se k uvedené veřejné zakázce zadávané dle zákona.

Na níže uvedený dotaz poskytuje zadavatel následující odpověď:

Dotaz účastníka:

Zařízení VZT 1.1 A, B jsou dle technické zprávy a projektu definována maximálními rozměry 1800x970x384mm, zařízení VZT 1.1 C pak rozměry 1600x765x384mm, což je omezující. Vzhledem k umístění jednotek pod stropem umývárny je vhodnější umístit užší jednotky, které nebudou tolik zasahovat do prostoru. Navrhujeme použít jednotky, které mají rozměry 1150x1200x350. Projektant nemůže omezovat prostor, pokud neví, jaká technologie bude vítězná a každý výrobce logicky používá jiné rozměry. Prosím o potvrzení postupu.

Odpověď zadavatele:

Rozměry VZT jednotky jsou pouze orientační.

Vzhledem k požadavku, aby jakékoliv změny proti předloženému projektu byly předem konzultovány s projektantem, doporučuje zadavatel, aby účastník v rámci probíhajícího zadávacího řízení předložil formou dodatečného dotazu k projektové dokumentaci návrh konkrétního výrobku vč. uvedení jeho rozměrů, který hodlá instalovat. Po ověření, zda lze navrhované jednotky do prostoru šaten umístit a po posouzení nutnosti přístupu při servisu nebo revizi k boční stěně jednotky, bude instalace navrhované jednotky schválena nebo zamítnuta s odůvodněním.

Lhůta pro podání nabídek se prodlužuje o jeden den, o který přesáhla doba od doručení žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace do uveřejnění vysvětlení 3 pracovní dny.

Lhůta pro podání nabídek končí dne **28. 4. 2022 v 11:00 hodin**.

S pozdravem

Ing. Iveta Kozáková
úsek veřejných zakázek
tel. 474 637 431
e-mail: i.kozakova@chomutov-mesto.cz