

VYSVĚTLUJÍCÍ INFORMACE K ZADÁVACÍM PODMÍNKÁM Č.5

Zadavatel: STATUTÁRNÍ MĚSTO CHOMUTOV
Se sídlem: Chomutov, Zborovská 4602, PSČ 430 28
Jednající: JUDr. Marek Hrabáč, primátor města
IČ: 00261891

VEŘEJNÁ ZAKÁZKA:

„Rekonstrukce západního vstupního prostranství do areálu Kamencového jezera z ulice Přemyslova a městské pláže“.

Systémové číslo VZ: **P22V00000032**

STATUTÁRNÍ MĚSTO CHOMUTOV, jako zadavatel výše uvedené veřejné zakázky v souladu s § 98 a § 99 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů Vám sděluje následující informace k zadávacím podmínkám, jako reakci na dotaz uchazeče z 28.4.2022.

Vysvětlení – viz. červeně

Dotaz č. 1:

Může Zadavatel upřesnit následující údaje k požadovaným žulovým dlažbám?

a. Technická zpráva (TZ) uvádí „kostka žulová jemnozrnná“. Dodavatel se domnívá, že pojem jemnozrnná ani hrubozrnná není v žádném technickém předpisu specifikován. Můžete tento požadavek upřesnit?

Nebudeme požadovat.

Přiloženy přílohy: B_Souhrnná TZ a D1 01_Technická zpráva

b. Kostky žulové 8/10 cm mají být dle TZ míchané.

Může Zadavatel upřesnit poměr jednotlivých odstínů (z důvodu rozdílné ceny jednotlivých odstínů)?

Lze použít i odstíny "šedo-žlutá", kde je kostka jak tmavě šedo-žlutá, tak i světle šedo-žlutá?

Ano.

Má Zadavatel požadavek na skladbu (vzor) kombinace odstínů?

Žlutá min. 1/3, žlutošedá 1/3, šedá 1/3.

c. Má Zadavatel konkrétní požadavek na délku kamenných prvků stupňů schodiště?

Ideálně 120 – 140 cm, minimálně 80 cm, dořezy min. 50 cm.

d. Jaká je požadovaná tloušťka prvků pro varovné a signální pásy? **8 cm**

e. Jaké rozměry a tloušťku mají mít hladké dlažby (bílé a žluté)? **40 x 40 x 8 cm**

f. Jaký odstín a rozměry má mít dlažba vodící linie? **40 x 40 x 8 cm, žula barva šedá**

g. Jaký způsob úpravy stran má být použit pro dlážděné kryty z drobných kostek do lože z MC má se jednat o kostku štípanou či řezanou a případně řezanou z boční nebo i z vrchní strany? **řezaná boční hrana**

Dotaz č. 2:

Zveřejněná příloha zadávací dokumentace č. 4 Výkaz výměr pro část A obsahuje vyplněné jednotkové ceny některých položek poplatků za skládku. Mají uchazeči brát tuto vyplněnou jednotkovou cenu jako fixní a závaznou (preliminář) nebo je na uvážení uchazeče, jakou jednotkovou cenu zde vyplní?

Cena byla stanovena na základě ceny skládkového pro uvedený typ materiálu na skládce TSMCh. Cena je fixní pro všechny dodavatele.

Dotaz č. 3:

Zveřejněná zadávací dokumentace neobsahuje Dokladovou část s vyjádřením správců inženýrských sítí. Dokladovou část obsahuje pouze část B - Městská pláž. Může zadavatel zveřejnit dokladovou část pro celý rozsah zakázky?

Zadavatel zveřejní dokladovou část.

Přiloženy přílohy: složka Městská pláž_dokladová část

Složka Povolení stavebních úprav

Složka Přemyslova SP_dokladová část

Dotaz č. 4:

Zveřejněná zadávací dokumentace neobsahuje stavební povolení. Může zadavatel toto stavební povolení zveřejnit?

Zadavatel zveřejní stavební povolení.

Přiložena příloha: Společný souhlas – městská pláž areálu Kamencového jezera

Dotaz č. 5:

Ve vysvětlení ZD číslo 3 byla zveřejněna chybějící část PD SO5a. Dodavatel se domnívá, že z důvodu nezveřejnění kompletní ZD by měl Zadavatel prodloužit lhůtu pro podání nabídek minimálně o dobu, po kterou nebyla ZD zveřejněna kompletně. Upraví Zadavatel termín pro podání nabídek?

Zadavatel po posouzení povahy doplnění zadávací dokumentace z hlediska časové náročnosti úpravy nabídky, která byla vyvolána doplněním zadávací dokumentace na základě vysvětlující informace č. 3 usoudil, že doplnění nezakládá důvod k prodloužení lhůty pro podání nabídky.

Informace pro uchazeče

Zadavatel na základě obsahu doplnění zadávací dokumentace adekvátně prodlužuje lhůtu pro podání nabídek do 19.5.2022.

Přílohy: B_Souhrnná TZ a D1 01_Technická zpráva

Složka Městská pláž_dokladová část

Složka Povolení stavebních úprav

Složka Přemyslova SP_dokladová část

Společný souhlas – městská pláž areálu Kamencového jezera

Mgr. Marcela Kukiová

OVV, úsek veřejných zakázek