

## VYSVĚTLUJÍCÍ INFORMACE K ZADÁVACÍM PODMÍNKÁM Č.3

Zadavatel: STATUTÁRNÍ MĚSTO CHOMUTOV  
Se sídlem: Chomutov, Zborovská 4602, PSČ 430 28  
Jednající: JUDr. Marek Hrabáč, primátor města  
IČ: 00261891

### VEŘEJNÁ ZAKÁZKA:

**„Rekonstrukce jižního vstupního prostranství do areálu Kamencového jezera - ulice Mostecká“.**

Systémové číslo VZ: **P22V00000031**

STATUTÁRNÍ MĚSTO CHOMUTOV, jako zadavatel výše uvedené veřejné zakázky v souladu s § 98 a § 99 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů Vám sděluje následující informace k zadávacím podmínkám, jako reakci na dotaz uchazeče z 28.4.2022.

**Vysvětlení – viz. červeně**

#### **Dotaz č. 1:**

Může Zadavatel upřesnit následující údaje k požadovaným žulovým dlažbám?

a. Technická zpráva (TZ) uvádí „kostka žulová jemnozrnná“. Dodavatel se domnívá, že pojem jemnozrnná ani hrubozrnná není v žádném technickém předpisu specifikován. Můžete tento požadavek upřesnit?

**Někteří výrobci udávají u výrobků různé zrnitosti – jemnozrnná, střednězrnná a hrubozrnná, nicméně pokud není součástí technického předpisu nebudeme požadovat.**

Přiloženy přílohy: B\_Souhrnná TZ a D1 01\_Technická zpráva

b. Kostky žulové 8/10 cm mají být dle TZ míchané.

Může Zadavatel upřesnit poměr jednotlivých odstínů (z důvodu rozdílné ceny jednotlivých odstínů)?

**žlutá min. 1/3, žlutošedá 1/3, šedá 1/3**

Lze použít i odstíny "šedo-žlutá", kde je kostka jak tmavě šedo-žlutá, tak i světle šedo-žlutá?

**Ano.**

Má Zadavatel požadavek na skladbu (vzor) kombinace odstínů?

**NE, random**

c. Má Zadavatel konkrétní požadavek na délku kamenných prvků stupňů schodiště?

**Ideálně 120 – 140 cm, minimálně 80 cm, dořezy min. 50 cm.**

d. Jaká je požadovaná tloušťka prvků pro varovné a signální pásy?

**8 cm**

e. Jaké rozměry a tloušťku mají mít hladké dlažby (bílá a žlutá)? **8 cm**

f. Jaký odstín a rozměry má mít dlažba vodící linie? **40 x 40 x 8 cm, žlutá barva šedá**

g. Jaký způsob úpravy stran má být použit pro dlažďené kryty z drobných kostek do lože z MC má se jednat o kostku štípanou či řezanou a případně řezanou z boční nebo i z vrchní strany? **řezaná boční hrana**

#### **Dotaz č. 2:**

Zadávací dokumentace obsahuje následující nesoulad mezi pol. č. 42 "DLÁŽDĚNÉ KRYTY Z DROBNÝCH KOSTEK ..." v "SO 01 - Komunikace, parkoviště, veřejné prostranství" a přílohou "D.01 Technická zpráva" tohoto objektu:

- Popis položky č. 42 obsahuje tyto rozměry:

S5 chodníky:  $533,78 + 119,41$  (okolo stromů) =  $653,19 \text{ m}^2$

S9 pojížděný chodník:  $1363,14 \text{ m}^2$

Celkem:  $2\,016,33 \text{ m}^2$

- Popis těch samých ploch v technické zprávě obsahuje oproti tomu jiné rozměry jednotlivých konstrukcí:

S5 chodníky:  $583,75 \text{ m}^2 + 119,41 \text{ m}^2$

S9 pojížděný chodník:  $1314,05 \text{ m}^2$

Může jednotlivé rozměry konstrukcí S5 a S9 dát zadavatel v soupisu prací a technické zprávě do souladu? Uchazeč připomíná, že případná oprava rozměrů má vliv také na související položky odkopů, odvozů, uložení materiálu na skládce a položek konstrukčních vrstev z důvodu rozdílných tloušťek konstrukcí S5 a S9.

**Byla opravena D.01 Technická zpráva pro objekt SO 01 Komunikace, parkoviště, veřejná prostranství. Popis a rozměr ploch konstrukcí S5 a S9 ve výkazu rozměrů je nyní v souladu s TZ.**

Příloha: D.01 Technická zpráva pro objekt SO 01 Komunikace, parkoviště, veřejná prostranství

#### **Dotaz č. 3:**

Zveřejněná příloha zadávací dokumentace č. 4 Výkaz rozměrů obsahuje vyplněné některé položky poplatku za skládku. Mají uchazeči brát tuto vyplněnou jednotkovou cenu jako fixní a závaznou (preliminář) nebo je na uvážení uchazeče, jakou jednotkovou cenu zde vyplní?

**Cena byla stanovena na základě ceny skládkového pro uvedený typ materiálu na skládce TSMCh. Cena je fixní pro všechny dodavatele.**

**Dotaz č. 4:**

Zveřejněná zadávací dokumentace neobsahuje Dokladovou část s vyjádřením správců inženýrských sítí. Může zadavatel zveřejnit dokladovou část pro celý rozsah zakázky?

**Zadavatel zveřejní dokladovou část.**

Přiloženy přílohy: složka DPS\_Mostecká Dokladová část ÚR SP

**Dotaz č. 4**

Zveřejněná zadávací dokumentace neobsahuje stavební povolení. Může zadavatel toto stavební povolení zveřejnit?

**Zadavatel zveřejní stavební povolení.**

Přiložena příloha: Složka ROZHODNUTÍ ORGÁNŮ STÁTNÍ SPRÁVY

**Informace pro uchazeče**

Zadavatel na základě obsahu doplnění zadávací dokumentace adekvátně **prodlužuje lhůtu pro podání nabídek do 19.5.2022.**

**Přílohy:** B\_Souhrnná TZ a D1 01\_Technická zpráva

Složka DPS-Mostecká\_dokladová část ÚR A SP

Složka ROZHODNUTÍ ORGÁNŮ STÁTNÍ ZPRÁVY

Mgr. Marcela Kukiová

OVV, úsek veřejných zakázek