

VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE
ze dne 17. 8. 2022

ZADAVATEL: Statutární město Chomutov
Sídlem: Zborovská 4602, 430 28 Chomutov
Jednající: JUDr. Marek Hrabáč, primátor města
IČ: 00261891

VEŘEJNÁ ZAKÁZKA:

**Rekonstrukce veřejného osvětlení v ul. Dukelská, Ctiborova, Vodní
a přilehlých prostor ve městě Chomutov**

Statutární město Chomutov, jako zadavatel výše uvedené veřejné zakázky, obdrželo dne 10. a 16.8. 2022 žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace.

Výše uvedený zadavatel Vám v souladu s ustanoveními § 98 a 99 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění (dále jen „zákon“), podává následující vysvětlení k zadávací dokumentaci, vztahující se k uvedené veřejné zakázce zadávané dle zákona.

Na níže uvedené dotazy poskytuje zadavatel následující odpovědi:

Dotazy účastníků:

Dotaz č.1: V položce č.1 „Protlak neřízený z trub D 110 mm v hor.1 - 4“ žádáme o bližší specifikaci. Ve výkazu výměr není startovací a cílová jáma, rozebrání stávající komunikace (obrubníky, konstrukce chodníku, slepečná dlažba, atd). Ve výkazu výměr chybí také uvedení dotčených ploch do původního stavu.

Dotaz č.2: V položce č.3 „Rozebrání a oprava asfaltové komunikace“ žádáme o bližší specifikaci. Ve výkazu výměr není uvedena délka řezu, zda se asfaltová komunikace bude frézovat nebo odbourávat. Není zde položka pro odvoz a poplatek za skládku sutí z komunikace.

Dotaz č.3: Ve výkazu výměr chybí položka pro skládkovné zeminy. Žádáme o doplnění.

Dotaz č.4: V technické zprávě je uvedeno, že výkopy mají být prováděny ručně se zvýšenou pozorností a opatrností. Podle výkazu výměr by měly být výkopy prováděny strojně. Žádáme o upřesnění.

Dotaz č.5: Žádáme o informaci, zda bude možno mít výkopek deponován u výkopu nebo zda je potřeba výkopek odvézt na mezideponii.

Dotaz č.6: Ve výkazu výměr není řešen zábor pozemku, ohraničení výkopu, BOZP. Žádáme o upřesnění a doplnění výkazu výměr.

Dotaz č.7: Nikde není specifikována přesná trasa výkopu a není specifikováno co vše bude během výkopu dotčeno (obrubníky, vodorovné značení, svislé dopravní značení, mobiliář atd), není tedy jasné, v jakém rozsahu bude uvedení dotčených ploch do původního stavu.

Dotaz č.8: V technické zprávě ani ve výkazu výměr není uvedena skladba komunikace. Frakce podkladu a bližší specifikace asfaltu. Žádáme o upřesnění.

Dotaz č.9: Technická zpráva ani výkaz výměr neřeší DIO. Žádáme o doplnění a upřesnění.

Dotaz č. 10: K položce č.1 Protlak neřízený z trub D110 z obou výkazů výměr - ve výkazu výměr v obou případech, chybí položka dodávky protlačované trubky. Dle popisu u této položky má být oceněna specifikací a tam není. V PD není ani blíže tento protlak specifikován, tudíž nevíme, z jakého materiálu má být trubka. Uvedeno jen DN 110. Chybí bližší specifikace. Dále ten popis u položky uvádí, že cena neobsahuje zemní práce pro startovací jámy a pak zpětný zásyp. To ve výkazu také chybí. Žádáme Vás o informaci, zda bude upraven výkaz výměr, nebo kam se náklady na chybějící položky budou započítávat.

Dotaz č. 11: v souvislosti se zadávacím řízením veřejné zakázky „Rekonstrukce veřejného osvětlení v ul. Dukelská, Ctiborova, Vodní a přilehlých prostor ve městě Chomutov“, (dále jen „veřejná zakázka“) zadávanou zadavatelem město Chomutov (dále jen „zadavatel“) Vás žádáme, v návaznosti na Vysvětlení ZD_16.8.2022, o poskytnutí podkladů v DWG.

Odpovědi zadavatele:

Dotaz č.1: Startovací a cílová jáma jsou zahrnuty v položce č. 2, rozebrání stávající komunikace (obrubníky, konstrukce chodníku, slepecká dlažba atd.) jsou v položce č. 3. Uvedení dotčených ploch do původního stavu započítejte do položky č. 3.

Dotaz č.2: Položka č.3 „Rozebrání a oprava asfaltové komunikace“ - délka řezu je v položce č. 3 uvedena v m², odstranění asfaltové komunikace naceňte dle svých zvyklostí. Odvoz a poplatek za skládku suti z komunikace je zahrnut v položce č. 43.

Dotaz č.3: Skládkovné zeminy - položky č. 45, 46.

Dotaz č.4: Výkopy budou vzhledem k rozsáhlé síti inženýrských sítí prováděny ručně.

Dotaz č.5: Výkopová zemina bude uložena podél výkopu dále od komunikace.

Dotaz č.6: Zábor pozemku, ohraničení výkopu, BOZP naceňte do položky č. 54.

Dotaz č.7: Nové kabely povedou převážně ve stávajících kabelových trasách, případné kolize započítejte do položky č. 48.

Dotaz č.8: Skladba komunikace, frakce podkladu a bližší specifikace asfaltu není známa, nebyla provedena zkušební sonda, počítejte proto se standardem.

Dotaz č.9: DIO bude zahrnuto v položce č. 54.

Dotaz č.10: K položce č.1 Protlak neřízený z trub D110 - dodávky protlačované trubky započítat do položky č.1. Trubka - DN 110, materiál PE. Startovací jámy jsou zahrnuty v položce č.2

Dotaz č. 11: Podklady v dwg viz příloha

Lhůta pro podání nabídek musí být prodloužena o počet dnů, o které přesáhla doba od doručení žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace do uveřejnění vysvětlení 3 pracovní dny. Zadavatel proto rozhodl, že prodlouží lhůtu pro podání nabídek o dva pracovní dny.

Lhůta pro podání nabídek tedy končí dne **25. 8. 2022 v 11:00 hodin.**

S pozdravem

Ing. Iveta Kozáková
úsek veřejných zakázek
tel. 474 637 431
e-mail: i.kozakova@chomutov-mesto.cz

Příloha: Podklady v dwg - Světelně technický výpočet