

VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE
ze dne 18. 8. 2022

ZADAVATEL: Statutární město Chomutov
Sídlem: Zborovská 4602, 430 28 Chomutov
Jednající: JUDr. Marek Hrabáč, primátor města
IČ: 00261891

VEŘEJNÁ ZAKÁZKA:**Rekonstrukce veřejného osvětlení v ul. Dukelská, Ctiborova, Vodní
a přilehlých prostor ve městě Chomutov**

Statutární město Chomutov, jako zadavatel výše uvedené veřejné zakázky, obdrželo dne 16. 8. 2022 žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace.

Výše uvedený zadavatel Vám v souladu s ustanoveními § 98 a 99 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění (dále jen „zákon“), podává následující vysvětlení k zadávací dokumentaci, vztahující se k uvedené veřejné zakázce zadávané dle zákona.

Na níže uvedené dotazy poskytuje zadavatel následující odpovědi:

Dotazy účastníků:**Dotaz č. 1:**

V rámci Ověřovací fáze bude Zadavatel po Účastníkovi požadovat předložení Projektu zařízení staveniště (úměrně rozsahu díla) zpracovaný dle požadavků v ust. 4.2 b) formuláře nabídky. Aby mohl dodavatel projekt zpracovat, žádáme zadavatele o zveřejnění 1) koordinační situace stavby v otevřeném formátu a 2) stavebního povolení a vyjádření provozovatelů inženýrských sítí (kvůli možným omezením).

Dotaz č. 2:

Žádáme zadavatele o vysvětlení příliš vysokého množství u položek uvedených v obou výkazech výměr: Přirážka za podružný materiál M 21, M 22; Přirážka za prořez kabelů; Zednické výpomoci HSV. Uvedené položky jsou v řádu tisíců procent.

Dotaz č. 3:

Žádáme zadavatele o doplnění vzorového řezu skladby komunikace. Z přílohy „D.2.4 – Vzorový řez uložení kabelu v zemi“ není jasný rozměr podkladní vrstvy a krytu komunikace.

Dotaz č. 4:

Žádáme zadavatele o upřesnění typu stožárů. V příloze „D.2.5 - Vzorový řez stožárového základu“ jsou uvedené řezy pro vetknutý i přírubový stožár.

Dotaz č. 5:

Zadavatel v dokumentu „07_Část B Zvláštní smluvní podmínky“, odstavec 16.8 Pojištění, bod ii/ uvádí „rozsah krytí bude zahrnovat i odpovědnost za škodu způsobenou věcí pojištěného

a odpovědnost za škodu vzniklou v souvislosti s prováděním Díla včetně pojištění odpovědnosti za újmu způsobenou chvěním, odstraněním nebo zeslabením nosného či podpírajícího prvku; součástí bude krytí tzv. „křížové odpovědnosti“ vztahující se na všechny pojištěné tak, jako by byl každý z pojištěných pojištěn svojí vlastní pojistnou smlouvou“

Pro pojištění odpovědnosti za újmu způsobenou chvěním, odstraněním nebo zeslabením nosného či podpírajícího prvku se 1/ vztahuje na nemovitě hmotné věci 2/ pojišťovny požadují před zahájením zpracování stavebních prací zprávu o stavu nemovitých hmotných věcí (pasportizace daného objektu). Na objekty, ke kterým taková zpráva zpracována nebyla, se pojistné krytí nevztahuje.

Žádáme tímto zadavatele o informaci:

- 1) zda je toto ustanovení o pojištění opodstatněné vzhledem ke skutečnosti, že veřejné osvětlení není nemovitou hmotnou věcí, ale příslušenstvím komunikace,
- 2) zda má zadavatel k dispozici aktuální pasportizace hmotných věcí či zda ji bude mít před zahájením realizace k dispozici,
- 3) zda má zadavatel sjednáno pojištění předmětného VO pro případ škody.

Odpovědi zadavatele:

Dotaz č.1: 1) koordinační situace stavby v otevřeném formátu a 2) stavební povolení a vyjádření provozovatelů inženýrských sítí - viz přílohy.

Dotaz č.2: Položky nebylo možné v rozpočtovém programu svázat s položkami materiálu, je nutno nacenit dle Vašich zvyklostí a zkušeností.

Dotaz č.3: Nebyla zhotovena zkušební sonda, proto není známa skladba komunikace. Je nutné uvažovat s normovými hodnotami pro daný typ komunikace.

Dotaz č.4: Ve všech případech se jedná o bezpaticové stožáry, žárově zinkované, uložené v betonovém základu dle předepsaného návodu od výrobce.

Dotaz č.5: V případě, že si zhotovitel sjednává pojistku speciálně pro předmětnou zakázku, je nutné ji přizpůsobit povaze zakázky. Část ustanovení č. 16.8. ii/ týkající se pojištění odpovědnosti za újmu způsobenou chvěním, odstraněním nebo zeslabením nosného či podpírajícího prvku je všeobecná formulace a netýká se konkrétně veřejného osvětlení.

SMCH má sjednáno pojištění předmětného VO pro případ škody.

Lhůta pro podání nabídek se nemění a končí dne **25. 8. 2022 v 11:00 hodin**.

S pozdravem

Ing. Iveta Kozáková
úsek veřejných zakázek
tel. 474 637 431
e-mail: i.kozakova@chomutov-mesto.cz

Přílohy:

- 1) koordinační situace stavby (dwg) - viz vysvětlení ZD č. 2
- 2) stavební povolení a vyjádření provozovatelů inženýrských sítí