



Správa a údržba silnic Ústeckého kraje, příspěvková organizace Ruská 260, 417 03 Dubí 3

Ostatní:

9. Záruční doba na provedené práce je 60 měsíců po předání a převzetí pracoviště na SÚS ÚK provoz Chomutov, po tuto dobu investor zodpovídá za perfektní stav příslušenství komunikace v oblasti výkopu, tj. travnatá část a chodník.
10. Zhotovitel povede fotodokumentaci při realizaci díla ve stádiu:
 - a) Před zahájením prací
 - b) V průběhu prací, uložení zařízení ve výkopu
 - c) Foto ukládaných vrstev
 - d) Konečnou úpravuFotodokumentace bude předána při předání hotového díla zpět na SÚS ÚK provoz Chomutov.
11. Výkopové práce na krajských komunikacích **nebudou realizovány v době od 1. 11. příslušného roku realizace do 31. 3. následujícího roku**, v případě vhodných klimatických a technických podmínek lze stavbu realizovat i v tomto termínu. Změna bude provedena v zápise o „Předání a převzetí stavby“.
12. Před realizací stavby budou uzavřeny příslušné smlouvy:
 - a) smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti inženýrské sítě dle ustanovení § 1785 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (smlouva o vkladu do katastru nemovitostí).
 - b) Smlouvu o úpravě vzájemných práv a povinností souvisejících se vstupem do tělesa silnice v důsledku realizace stavby Rekonstrukce VO v ul. Dukelská, Ctiborova, Vodní a přilehlých prostor ve městě Chomutov.
13. Před zahájením prací požadujeme uzavřít protokol o předání a převzetí staveniště, k tomuto předání předloží investor (zhotovitel) Rozhodnutí o zvláštním užívání komunikace III/00728, které bude vydáno správním úřadem ve věcech silnic II. a III. třídy.

Při splnění výše uvedených podmínek **souhlasím** s vydáním územního rozhodnutí / územního souhlasu včetně stavebního povolení.

Správa a údržba silnic Ústeckého kraje
příspěvková org.
Ruská 260, 417 03
provoz Chom
Denisa Rohlová
TSÚ provozu Chomutov

Informace o zpracování osobních údajů: <http://www.susuk.cz/dokumenty>

Kontaktní adresa:

Správa a údržba silnic Ústeckého kraje, p.o., provoz Chomutov, Pražská 6, 430 01 Chomutov



Libor Slavík

V Praze, 4.4.2022

Naše zn.: **220404-1558411269**

Věc: vyjádření k žádosti k akci "**VO Dukelská**"

Společnost Vodafone Czech Republic a.s. (dále jen „Vodafone“), se sídlem Praha 5, náměstí Junkových 2, IČ: 25788001, zapsaná dne 13.8. 1999 v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze pod spisovou značkou B.6064 a společnost Vantage Towers, s.r.o. se sídlem Závěšova 502/5, Nusle, 140 00 Praha 4, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze pod sp. zn. C 330005, IČO: 09056009, DIČ: CZ09056009 zastoupená Vodafone na základě plné moci Vám sděluje, že dle Vámi podané žádosti ze dne **4.4.2022**, která je nedílnou součástí tohoto vyjádření,

souhlasí s realizací projektu.

Ve Vámi zadaném zájmovém území a v uvedené výšce (výška stavby: 0 m, výška jeřábu: 15 m) se nenachází žádné podzemní ani nadzemní vedení.

Platnost vyjádření je **1 rok** od data vydání. Vyjádření je platné pouze v rámci předmětného projektu a pro důvod vydání vyjádření stanovený žadatelem v žádosti.

Vyjádření pozbývá platnosti uplynutím doby platnosti, změnou rozsahu zájmového území i změnou důvodu vydání vyjádření uvedeného v žádosti, to vše v závislosti na tom, která ze skutečností rozhodná pro pozbytí platnosti tohoto vyjádření nastane nejdříve. Po skončení platnosti si musíte podat novou žádost na adrese <https://www.zadostovyjadeni.cz/vodafone/>.

S pozdravem

v.z. Ing. Kateřina Rendeková
Vodafone Czech Republic a. s.
náměstí Junkových 2
150 00 Praha 5

Vodafone Czech Republic a.s.
náměstí Junkových 2, 150 00 Praha 5
IČO: 25788001 DIČ: CZ09056009
tel. 776 971 111 fax 776 971 190

Seznam příloh/přiložených souborů:

Zadost_220404-1558411269.pdf



Bc. Dagmar Kovačiková

Náše č.j.:
ACTD/ÚTO/157/2022

Daniel Jiřík /

Vyřizující

V Chomutově dne:
22. 04. 2022

Věc: Vyjádření k akci „Rekonstrukce veřejného osvětlení v ul. Dukelská, Ctiborova, Vodní a přilehlých prostor ve městě Chomutov“

Ve Vámi uvažovaném zájmovém území ulic Dukelská, Ctiborova, Vodní v Chomutově se nenachází žádné zařízení ve správě ACTHERM Distribuce s.r.o.

Platnost tohoto vyjádření je **1 rok**.

S pozdravem

Karel Mihal
ředitel

ACTHERM Distribuce s.r.o.
Podbabská 1112/13, 160 00 Praha 6
IČ: 064 46 621, DIČ: CZ06446621

-2-

Libor Slavík

Projekční a inženýrská činnost

V Žatci dne 26.4.2022

Věc: Existence sítí**K akci: „Rekonstrukce veřejného osvětlení v ul. Dukelská, Ctiborova, a přilehlých prostor ve městě Chomutov“****Stavební záměr na příslušných p.p.č. ve vyznačeném zájmovém území při obci Chomutov katastrální území Chomutov (652458).**Ve Vámi vyznačeném zájmovém území se nenachází žádné naše podzemní telekomunikační sítě. Souhlasíme se záměrem.

Toto vyjádření platí 1 rok ode dne vyhotovení.

 **GRAPE SC, A.S.**
Volyň: _____ 34, Žatec

S pozdravem

Ing. Alena Bacovská

projektant výstavby

**INTERNET****TELEVIZE**

Dagmar Kovačiková

Od:
Odesláno: 6. dubna 2022 12:44
Komu: 'Libor Slavík'
Předmět: RE: VO Dukelská

Dobré odpoledne,
reagujeme na Vaši žádost ze dne 5.4.2022. Ve Vámi vyznačeném polygonu neevidujeme žádné podzemní vedení v našem vlastnictví. Vyjádření je platné 1 rok od vydání.

S přáním úspěšného dne,

Jakub Beneš



CC INTERNET s.r.o.
Příční 29, Chomutov 430 01
IČO: 28721021, DIČ: CZ28721021

From:
Sent: Tuesday, April 5, 2022 11:26 AM
To:
Subject: VO Dukelská

Dobrý den, žádám o vyjádření existence inženýrských sítí

Název akce - Rekonstrukce VO v ulici dukelská, Ctiborova, Vodní a přilehlých prostor, Chomutov
Stručný popis stavby - Rekonstrukce VO - výměna stožárů, nové kabelové trasy
Kontaktní údaje - Libor Slavík,
Fakturační údaje - Libor Slavík IČO 04351789
Situační plán stavby - viz příloha

Děkuji

S pozdravem

LIBOR SLAVÍK
Projekční a inženýrská činnost

IČ: 04351789



Bez virů. www.avast.com

Daamar Kovaříková



D0000000101593509001

NAŠE ZNAČKA
001125608089VYŘIZUJE / LINKA
Rudolf Spěvák,MÍSTO ODESLÁNÍ / DNE
Plzeň 3. 5. 2022**Vyjádření k žádosti o souhlas s činností a/nebo s umístěním stavby v ochranném pásmu zařízení distribuční soustavy**

Vážená paní, vážený pane,

dovolte nám, abychom reagovali na Vaši žádost ze dne 27. 4. 2022, ve které nás žádáte o souhlas s činností a/nebo umístěním stavby v blízkosti zařízení distribuční soustavy, resp. v ochranném pásmu zařízení distribuční soustavy (dále jen „zařízení“) v majetku společnosti ČEZ Distribuce, a. s.

Stavba a/nebo s ní související činnost na pozemku parcelní číslo dle PD v katastrálním území Chomutov II vedená pod názvem „Rekonstrukce VO, ul. Dukelská, Chomutov“ se nachází v blízkosti zařízení distribuční soustavy, resp. zasahuje do ochranného pásma zařízení **podzemního vedení VN, podzemního vedení NN, distribuční trafostanice VN/NN** v majetku provozovatele distribuční soustavy společnosti ČEZ Distribuce, a. s.

Jménem společnosti ČEZ Distribuce, a. s., Vám sdělujeme, že udělujeme souhlas s činností a/nebo umístěním stavby v blízkosti zařízení distribuční soustavy, resp. v ochranném pásmu předmětného zařízení.

Toto vyjádření pozbývá platnosti, nebude-li činnost a/nebo stavba zahájena do 1 roku od udělení souhlasu.

Platnost tohoto souhlasu je vázána na dodržení následujících podmínek:

1. Základy stožárů lamp VO budou umístěny min. 0,6 m od krajního kabelu kabelové trasy. Kabelové vedení VO v souběhu se zařízením v majetku ČEZ Distribuce, a. s., bude uloženo min. 0,5 m od kabelového vedení, bude viditelně označeno výstražnou fólií tak, aby bylo zřejmé, že se jedná o VO. Místa křížení a souběhy VO se zařízeními energetickými, komunikačními sítěmi pro elektronickou komunikaci nebo zařízeními technické infrastruktury musí být vyprojektovány a provedeny v souladu s platnými normami a předpisy, zejména s ČSN 33 2000-5-52, ČSN EN 50110-1, ČSN EN 50341-1, ČSN 73 6005 a PNE 33 0000-6, PNE 33 3301, PNE 34 1050. Při úpravě povrchu v ochranném pásmu vedení nesmí dojít ke změně výškové nivelety povrchu terénu oproti současnému stavu. Upozorňujeme na dodržení nejmenšího dovoleného krytí (hloubku uložení) stávajících podzemních sítí, dle ČSN 73 6005.
2. Podmínkou pro zahájení činnosti v blízkosti zařízení distribuční soustavy, resp. v ochranném pásmu je platné sdělení o existenci zařízení v majetku společnosti ČEZ Distribuce, a. s., pro výše uvedené zájmové území, které získáte prostřednictvím Geoportálu (geoportal.cezdistribuce.cz), při dodržení podmínek uvedených ve sdělení a v tomto vyjádření.
3. Místa křížení a souběhy ostatních zařízení a staveb se zařízeními energetickými, komunikačními sítěmi pro elektronickou komunikaci nebo zařízeními technické infrastruktury musí být vyprojektovány a provedeny v souladu s platnými normami a předpisy, zejména s ČSN 33 2000-5-52, ČSN EN 50110-1, ČSN EN 50341-1, ČSN 73 6005 a PNE 33 0000-6, PNE 33 3301, PNE 34 1050.

ČEZ Distribuce, a. s.

Děčín - Děčín IV-Podmokly, Teplická 874/8, PSČ 405 02 | IČO: 24729035, DIČ: CZ24729035 |
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem, sp. zn. B 2145 |

zasílací adresa: ČEZ Distribuce, a. s., Plzeň, Guldenerova 2577/19, PSČ 326 00

Otočte prosím