LEGENDA MÍSTNOSTÍ

ČÍSLO	NÁZEV MÍSTNOSTI	PLOCHA(m²)
201	ZÁDVEŘÍ	17.65
202	PŘÍRUČNÍ SKLAD	21.95
203	VSTUPNÍ HALA	258.59
204	CHODBA	10.55
205	KANCELÁŘ 1	23.82
206	KANCELÁŘ 2	25.59
207	KANCELÁŘ 3	25.54
208	DENNÍ MÍSTNOST	18.81
209	UMÝVÁRNA ŽENY	5.29
210	WC ŽENY	2.00
211	WC ŽENY	1.40
212	UMÝVÁRNA MUŽI	2.11
213	WC MUŽI	1.38
214	PISOÁRY	1.48
215	ŠATNA MUŽI	15.25
216	SPRCHA MUŽI	5.10
217	SKLAD	3.05
218	CHODBA	62.25
219	SCHODIŠŤOVÝ PROSTOR	4.84
220	ZÁDVEŘÍ	14.85
221	ŠATNA ŽENY	15.25
222	SPRCHA ŽENY	4.95
223	SKLAD	3.15
224	MANIPULAČNÍ PROSTOR	4.05
225	CHEMICKÉ HOSPODÁŘSTVÍ	32.25
226	SKLAD CHEMIKÁLIÍ	4.64
227	SKLAD CHEMIKÁLIÍ	4.96
228	PŘEDSÍŇ CHLOROVNY	9.45
229	CHLOROVNA	9.60
230	MANIPULAČNÍ PROSTOR	15.41
231	SPORTOVNÍ HALA	992.87
232	CHODBA	30.46
233	KLUBOVNA	29.71
234	SPORTOVNÍ ŠATNA 1	13.20
235	SPORTOVNÍ ŠATNA 2	13.17
236	SPORTOVNÍ ŠATNA 2	13.20
237	SPORTOVNÍ ŠATNA 4	13.17
238	SPORTOVNÍ ŠATNA 5	13.20
239	SPORTOVNÍ ŠATNA 6	13.20
240	CHODBA	21.96
241	SKLAD	2.73
242	WC INVALIDI	3.87

ČÍSLO	NÁZEV MÍSTNOSTI	PLOCHA(m²)
243	WC INVALIDI	
244	SPRCHA MUŽI	3.87
245	WC MUŽI	14.14
246	SPRCHA ŽENY	5.83
247	WC ŽENY	17.56
248	WC ŽENY	1.11
249	ZÁZEMÍ RECEPCE	1.11
250	HALA VÝUK. BAZÉNU	18.36
251	ŠATNA B	31.39
252	CHODBA	9.72
253	WC	4.53
254	ŠATNA A	2.25
255	CHODBA	9.72
256	WC	2.34
257	SPRCHY	2.25
258	VÝUKOVÝ BAZÉN	19.40
259	ZAVĚTŘÍ	64.61
260	SCHODIŠTĚ	23.10
261	VÝTAHOVÁ ŠACHTA	23.20
262	SCHODIŠŤOVÝ PROSTOR	19.70

PLOCHA MÍSTNOSTÍ CELKEM: 2060.14

SVÍTIDLA FIRMY THORN :

1C	1x400W CONCAVIA L, IP65
2C	1x75W CONCAVIA S, IP65
A	1x40W AREA 2, IP65
A2	1x42W AREA 1, IP65
C	3x80W TITUS INDUSTRY, IP65
CN	3x80W TITUS INDUSTRY, IP65
D1	2x36W AQUA F2, IP65
D1N	2x36W AQUA F2, IP65
D2	2x58W AQUA F2, IP65
D2N	2x58W AQUA F2, IP65
D3	2x26W AQUA F2, IP65
F	2x26W CETUS, IP44
FN	2x26W CETUS, IP44
F1	2x18W CHALICE C, IP44
G	1x14W CIMI, IP44
J	4x14W OMEGA 2, IP20
J1	4x24W OMEGA 2, IP20
J2	4x14W OMEGA 2, IP20
L	2x35W ARROSLM, IP20
L1	2x49W ARROSLM, IP20
M	1x38W CLUB, IP54
N1	8W CG~S, BEZ PIKTOGRAMU, IP54
N2	8W CG~S, S PIKTOGR., NA DVEŘE, IP54
N3	8W CG~S, DOUBLE SIDE, STROPNÍ, IP54
N4	8W CG~S, S REDUK. PIKTOGR., NA STĚNU, IP54
N5	3W CG~S LED ROUTE, STROPNÍ VEST., IP41
N7	3W CG~S LED AREA, STROPNÍ VEST., IP41
N8	3W CG~S LED AREA, STROPNÍ PŘÍS., IP41
P	2x 1x54W TUBO 100 SUSPENDED
B	1x150W QBA 2, IP65

LEGENDA ELEKTROINSTALACE :

RP2.1	SKŘÍŇ ROZVADĚČE
	KABELOVÉ TRASY POD STROPEM – 2x ŽLAB 200x60
	KABELOVÉ TRASY POD STROPEM – ŽLAB 150x35
	KABELOVÉ TRASY POD STROPEM – ŽLAB 50x35
	KABELOVÉ TRASY POD STROPEM – TRUBKA d=25mm
	KABELOVÉ TRASY S POŽ. ODOLNOSTÍ POD STROPEM – ŽLAB 300x60
	KABELOVÉ TRASY S POŽ. ODOLNOSTÍ POD STROPEM – ŽLAB 300x60
	KABELOVÉ TRASY S POŽ. ODOLNOSTÍ POD STROPEM – ŽLAB 75x60
SA212.4	VYPÍNAČ S POPISEM POŘADÍ, ŘAZ.Č.1 – PROVEDENÍ POD OMÍTKU
SA213.3	VYPÍNAČ S POPISEM POŘADÍ, ŘAZ.Č.5 – PROVEDENÍ POD OMÍTKU
SA212.4	VYPÍNAČ S POPISEM POŘADÍ, ŘAZ.Č.6 – PROVEDENÍ POD OMÍTKU
SA29.1	INFRAPASIVNÍ ČIDLO POHYBU, PROVEDENÍ NA STĚNU
SA29.2	INFRAPASIVNÍ ČIDLO POHYBU, PROVEDENÍ DO PODHLEDU/NA STROP
	SVÍTIDLA S POPISEM POŘADÍ, TYP DLE NÁVRHU FY. THORN
	SVÍTIDLA NOUZ. OSVĚTLENÍ S POPISEM POŘADÍ, TYP DLE NÁVRHU FY. THORN

POZNÁMKY :

– V PROSTORU 2. NP JSOU VYPÍNAČE OSVĚTLENÍ UMÍSTĚNY VE VÝŠCE 1,2m NAD PODLAHOU
– SVODY Z PODSTROPNÍCH KAB. TRAS K VYPÍNAČŮM A NÁSTĚNNÝM SVÍTIDLŮM BUDOU PROVEDENY POD OMÍTKOU
– DLE TYPU STROPU V MÍSTNOSTI JSOU STROPNÍ SVÍTIDLA PŘISAZENA NEBO ZAPUŠTĚNA
– NÁSTĚNNÁ SVÍTIDLA JSOU UMÍSTĚNY VE VÝŠCE cca 2,2m NAD PODLAHOU
– INST. KRABICE JSOU UMÍSTĚNY NA PODSTROPNÍCH KAB. TRASÁCH
– OSVĚTLENÍ TOBOGÁNOVÉ VĚŽE JE KOMPLETNĚ PROVEDENO Z INSTALACE 1.NP

LEGENDA VSTUPŮ

01	HLAVNÍ VSTUP
02	ÚNIK 1NP
03	ÚNIK 2NP
04	ZÁSOBOVÁNÍ
05	SKLAD CHLOROVNY
06	CHLOROVNA
07	ZÁSOBOVÁNÍ - VÝTAH
08	ÚNIK PLAVECKÝ BAZÉN
09	ÚNIK 1PP
10	ÚNIK REKREAČNÍ ČÁST
11	ÚNIK REKREAČNÍ ČÁST -VSTUP NA TERASU
12	ÚNIK REKREAČNÍ ČÁST
13	ÚNIK VÝUKOVÝ BAZÉN

objednatel:	HERKUL a.s., Rybná 682/14, 110 01 Praha 1		vyhotovení:
generální projektant stavby:	ARTECH spol. s r.o. Stroupežnického1370, 400 01 Ústí nad Labem, IČ: 25024671 Adresa pro doručování: Žižkova 152, 436 01 Litvínov E-mail: ipmcc@artech.cz , tel. 476 111 782		
	autorizovaný (zodpovědný projektant): Karel Röber		stupeň části projektu: Röber Karel
stavebník:	Statutární město Chomutov, Zborovská 4602, 430 28 Chomutov		
kraj: Ústecký	ul. část: Chomutov	obec: Chomutov	
IPRM Areál bývalých kasáren a přilehlého okolí v Chomutově Oddychové a relaxační centrum F.1. POZEMNÍ OBJEKTY SO 0101 - ODDYCHOVÉ A RELAXAČNÍ CENTRUM - DSS k 1.9.2012 F1.4. TECHNIKA PROSTŘEDÍ, F.- SILNOPROUDÁ ZAŘÍZENÍ 2.NP - DISPOZICE OSVĚTLENÍ			zak. číslo: 1022 stupeň PD: DSS datum: 07.09.2012 formát: A0 (16xA4) měřítko: 1.: 100 číslo (poř.) dokumentu: F.1.4.f - 18.1