



IQ PROJEKT s.r.o
Školní 3635/24
430 01 Chomutov

Naše č.j.:
ACTD/ÚTO/243/2022

Vyřizuje:
Daniel Jířík / 604 106 198, 474 651 053 kl.122
e-mail: daniel.jirik@acthermdistribuce.cz

V Chomutově dne:
21. 7. 2022

Obnovené vyjádření k akci „Obnova povrchu vozovky v ulici Březenecká, Chomutov“

Ve Vámi uvažovaném zájmovém území v ul. Březenecká v Chomutově se nachází podzemní zařízení ve správě ACTHERM Distribuce s.r.o. Trasa vedení sekundárního topného kanálu (dále jen STK) je přílohou a musí být po objednání vytyčena na místě samém (p. Leder tel.: 737 543 053, email: david.leder@actherm-montazni.cz). Vytyčení bude provedeno na objednávku za úhradu.

Požadujeme provádět případné zemní práce s dostatečnou opatrností tak, aby nebylo porušeno zařízení v naší správě a tyto **práce prokazatelně nahlásit při zahájení našemu zástupci** (p. Leder tel.: 737 543 053, email: david.leder@actherm-montazni.cz). Stavebník v této souvislosti odpovídá za škody na zařízení ve správě ACTHERM Distribuce s.r.o., ale i za škody vzniklé na zdraví a majetku třetím osobám. Šířka ochranného pásma STK je vymezena svislými rovinami vedenými po obou stranách tělesa topného kanálu, jejichž vodorovná vzdálenost měřená kolmo k tělesu topného kanálu činí 2,5 m. Šířka STK činí cca 1,5 m.

V případě vybudování jakýchkoli staveb v ochranném pásmu námi spravovaného zařízení máme následující požadavky:

- 1. při porušení našeho zařízení, ať už při vlastní stavbě, nebo následným provozem této stavby, bude toto uvedeno do původního stavu na náklady majitele výše uvedené stavby**
- 2. v případě poškození zařízení v naší správě, požadujeme, aby stavebník neprodleně informoval správce sítě**

Při provádění jakékoliv činnosti v ochranném pásmu tepelných zařízení viz § 87 odst. 4 zákona č. 458/2000 Sb., nesmí dojít k porušení tohoto tepelného zařízení. Nebudou-li dodrženy podmínky obsažené v tomto vyjádření, bude stavební činnost, popř. úpravy terénu prováděné v ochranném pásmu zařízení pro výrobu či rozvod tepla, považována dle § 87 odst. 4 zákona č. 458/2000 Sb., jako činnost bez našeho předchozího souhlasu.

Proti realizaci stavby **nemáme námitek** při dodržení všech našich podmínek.

Platnost tohoto vyjádření je **1 rok**.

S pozdravem


Karel Mihal
ředitel

ACTHERM Distribuce s.r.o.
Podbabská 1112/13, 160 00 Praha 6
IČ: 064 46 621, DIČ: CZ06446621
-2-

Přílohy: 1x situace dwg