



LEGENDA ZNAČEK PO :

- · — Hranice požárního úseku
- N 1.01–III.SPB Nadzemní požární úsek v 1.NP
s pořad. č. 1, stupeň požární bezpečnosti III
- △ Přenosný hasící přístroj práškový (6 kg)
- EW 15DP3+C Požární uzávěr omezující šíření tepla s 15–ti min.
odolností, materiál hořlavosti DP3,
samozavírací zařízení
- EI 30DP1 Nejnižší požadovaná požární odolnost svislé
konstrukce pro mezní stavy E, I 30 minut,
konstrukce DP1
- △ REI 30DP1 Nejnižší požadovaná požární odolnost vodorovné
konstrukce pro mezní stavy R, E, I 30 minut
konstrukce DP1
- ➔ Směr úniku

ODP. PROJEKTANT		PROJEKTANT	KRESLIL	<div>JKPO</div> <div>Projektování pozemních staveb Ing. Jaroslav Kůrka Ing. Alena Kůrková</div>	<div>www.jkpo.cz 28.října 1081 43001 Chomutov Tel. : 474 334400</div>
Ing. Alena Kůrková		Ing. Jaroslav Kůrka	Ing. Jaroslav Kůrka		
MÚ	Chomutov			FORMÁT	2xA4
INVESTOR	Sociální služby Chomutov, p.o. Písečná 5030, Chomutov			DATUM	08/2022
AKCE	EVAKUAČNÍ VÝTAHY V DOMOVĚ PRO SENIORY Písečná 5062, Chomutov			STUPEŇ	SP
				Č. ZAKÁZKY	1672022
PROFESE	D.1.3 Požárně bezpečnostní řešení			MĚŘÍTKO	Č. VÝKRESU
OBSAH	PŮDORYS STROJOVNY PBŘ				
				1:50	3.