


Orientační schéma



Legenda výkresu

- EPS Multisenzor MTD 533X instalovaný v segmentu SCHRACK nástavce do VZT
- kabeláž PraFlaCom 1x2x0,8 vedená na stropě pomocí kabelové instalační trubky D=16mm
- EPS Multisenzor MTD 533X instalovaný na stropě NOVÝ vč. patice USB
- kabeláž PraFlaCom 1x2x0,8 vedená na stropě pomocí kabelové instalační trubky D=16mm
- EPS - výrup RELÉ NC - rozpínací kontakt pro technologii výťahu - informace POŽÁR
- kabeláž PraFlaGuard 1x2x0,8 vedená na stropě pomocí kabelové instalační příchytky dle PBŘ

Poznámky


Rozvody jednotlivých profesí je nutné mezi sebou koordinovat a zvolit vhodný postup montáže. V některých částech stavby jsou také vazby na stavební připravenost, zejména provedení stavebních prostupů svislými a vodorovnými konstrukcemi.

Před objednáním materiálu, zahájením montáže a dodávek je nutné zkontrolovat skutečný stav na stavbě, zda projektové řešení odpovídá skutečnosti a zařízení lze do daného prostoru umístit.

Všechny rozměry je nutné před zadáním do výroby ověřit na stavbě.

Tento dokument byl vypracován dle přílohy č. 12 k vyhlášce č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů.

Změna č.	Datum	Popis změny



±0,00 = 1.NP | výškový systém: Bpv | souřadnicový systém: S-JTSK

VYPRACOVAL	Ing. Michal Hamr	 Vítězslav Daniš Předpisy 37, 430 01 Údlice IČO: 02448676 DIČ: CZ0310042588 ID dat. schv.: sv8uz3 +420 734 453 114 danis@sluzby-chomutov.cz	
KONTROLOVAL	Ing. Miloslav Čáp, Ph.D.		
STAVEBNÍK	Sociální služby Chomutov, p.o., Písečná 5030, 430 04 Chomutov		
MÍSTO STAVBY	Chomutov, k. ú. Chomutov I, p. p. č. 5772/161, 6126/17		
NÁZEV STAVBY	Evakuační výtahy v domově pro seniory, Písečná 5062, Chomutov	FORMÁT	A2
STUPEŇ PD	Stavební povolení	DATUM	červenec 2022
OBJEKT	Domov pro seniory - Písečná 5062, Chomutov	ZAKÁZKA	2022-14
ČÁST DOKUMENTACE	D.1.4.7 Elektrická požární signalizace	MĚŘÍTKO	ČÍSLO VÝKRESU
NÁZEV	Půdorys 1.PP	1:50	D.1.4.7.b.01
Autorská práva vyhrazena; Chráněno podle ISO 16016 v platném znění.			