


## LEGENDA ZNAČEK PO :

| | |
|---|---|
| —— · —— | Hranice požárního úseku |
| N 1.01–III.SPB | Nadzemní požární úsek v 1.NP s pořad. č. 1, stupeň požární bezpečnosti III |
| | Přenosný hasící přístroj práškový (6 kg) |
| EW 15DP3+C | Požární uzávěr omezující šíření tepla s 15–ti min. odolností, materiál hořlavosti DP3, samozavírací zařízení |
| EI 30DP1 | Nejnižší požadovaná požární odolnost svislé konstrukce pro mezní stavy E, I 30 minut, konstrukce DP1 |
| REI 30DP1 | Nejnižší požadovaná požární odolnost vodorovné konstrukce pro mezní stavy R, E, I 30 minut konstrukce DP1 |
| | Směr úniku |

| | | | |
|---|---|---|---|
| ODP. PROJEKTANT | PROJEKTANT | KRESLIL | JKPO Projektování pozemních staveb Ing. Jaroslav Kůrka Ing. Alena Kůrková |
| Ing. Alena Kůrková | Ing. Jaroslav Kůrka | Ing. Jaroslav Kůrka | www.jkpo.cz 28.října 1081 43001 Chomutov Tel. : 474 334400 |
| | | | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| MÚ | Chomutov | FORMÁT | 2xA4 |
| INVESTOR | Sociální služby Chomutov, p.o. Písečná 5030, Chomutov | DATUM | 12/2022 |
| AKCE | EVAKUAČNÍ VÝTAHY V DOMOVĚ PRO SENIORY Písečná 5062, Chomutov | STUPEŇ | RD |
| | | Č. ZAKÁZKY | 1672022 |
| PROFESE | D.1.3 Požárně bezpečnostní řešení | MĚŘÍTKO | Č. VÝKRESU |
| OBSAH | PŮDORYS STROJOVNY PBŘ | 1:50 | 4. |