



samostatný rozvaděč ECOTRON (dodávka část GASTRO) bude namontován vedle hl. el. rozvaděče nebo v jeho blízkosti . V hl. el. rozvaděči bude potřeba nainstalovat měřicí transformátory proudu (nejlépe PRO36 400/5A 1,5VA t.p.0,5;dodávka část SILNOPROUD). Také bude v rozvaděči potřeba nechat místo pro montáž 3f elektroměru EZD-SO 1/5 (dodávka část-GASTRO) a propojit rozvaděč s rozvaděčem ECOTRONu UTP kabelem (min. CAT5;dodávka část SILNOPROUD). Všechny vodiče znázorněny na projektu (CYKY-J 7x1,5) budou vyvedeny v místě namontování rozvaděče ECOTRONU(dodávka část SILNOPROUD)

DETAIL 1:

1