

VYSVĚTLUJÍCÍ INFORMACE K ZADÁVACÍM PODMÍNKÁM Č.7

Zadavatel: STATUTÁRNÍ MĚSTO CHOMUTOV
Se sídlem: Chomutov, Zborovská 4602, PSČ 430 28
Jednající: JUDr. Marek Hrabáč, primátor města
IČ: 00261891

VEŘEJNÁ ZAKÁZKA:

„Odvodnění areálu Technických služeb města Chomutova - lokalita U Větrného mlýna“.

Systémové číslo VZ: **P23V00000132**

STATUTÁRNÍ MĚSTO CHOMUTOV, jako zadavatel výše uvedené veřejné zakázky v souladu s § 98 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, Vám sděluje následující informace k zadávacím podmínkám jako reakci na dotazy uchazeče, které nebyly doručeny včas ve lhůtě pro podání vysvětlení dne 23.10.2023:

Otázka z 23.10.2023:

Prosíme o vysvětlení nesouladu zkráceného popisu položek s plným popisem.

SOUPIS POLOŽEK S ROZDÍLNÝM ZKRÁCENÝM A PLNÝM POPISEM

81.	H	55242323*	mříž vč. rámu plastová	kus	18,0		–
-----	---	-----------	------------------------	-----	------	--	---

Plný popis: mříž D 400 - konkávní 300x500mm

Dotaz – plastová nebo konkávní? Co se má touto položkou ocenit? Žádáme o úpravu výkazu výměr.

97.	SP	895972240*	Retenční nádrž 280m3 (dodávka, osazení, zalití betonem) výkres D.2.1.12	soubor	1,0		–
-----	----	------------	---	--------	-----	--	---

*Plný popis: Zasakovací boxy z polypropylenu PP
s možností revize a čištění
pro retenci dešťových vod
s regulovaným odtokem a hydroizolací
v třířadové galerii*

Dotaz – dle uvedeného výkresu se jedná o betonovou retenční nádrž, proč jsou v plném popisu zasakovací boxy? Co se má touto položkou ocenit? Žádáme o úpravu výkazu výměr

108.	SP	877265271	Montáž lapače střešních splavenin z tvrdého PVC-systém KG DN 110	kus	21,0		–
------	----	-----------	--	-----	------	--	---

Plný popis:

Montáž tvarovek na kanalizačním potrubí z trub z plastu
z tvrdého PVC nebo z polypropylenu
v otevřeném výkopu
lapačů střešních splavenin
DN 100

Dotaz – co platí?? Co se má touto položkou ocenit? Žádáme o úpravu výkazu výměr.

Vysvětlení zadavatele:

Doplňkové texty psané kurzívou vystupují při převodu do formátu .xls a nejdou v programu vymazat a tudíž jsou nerelevantní, proto je položka označena "*" (hvězdičkou). **Platné jsou texty ve zvýrazněných řádcích.**

INFORMACE KE LHŮTĚ PRO PODÁNÍ NABÍDEK

Zadavatel v rámci této vysvětlující informace pouze objasňuje a nemění předmět zakázky. Tato informace nemá vliv na rozšíření okruhu potenciálních dodavatelů, proto zadavatel **neprodluhuje lhůtu pro podání nabídek**

S pozdravem

Ing. Hana Jeřábková
referent ORI