

katastrální území
číslo pozemku,název ulice
stávající povrch

| | |
|-----------------|--------|
| CHOMUTOV I. | |
| 5867/7 | 5871/8 |
| TRAVNATÁ PLOCHA | |

VODOVOD

Vypouštěcí potrubí

1 : 100 / 1 : 100

Legenda

_____ stávající terén

===== vypouštěcí potrubí

koryto Hutního potoka

vyústění vypouštění vodovodu do Hutního potoka

- břeh potoka v místě vyústění nutno upravit lomovým kamenem do betonu a potrubí zarovnat se sklonem svahu

napojení na vodovodní potrubí

- provedeno přes vysazený T-kus 150/50, za kterým bude osazeno šoupě DN50 se zemní soupravou a poklopem

Kóta upraveného terénu

Hloubka výkopu

Kóta dna potrubí

Kóta pôvodního terénu

Srovnávací rovina


Staničení (m/km)

druh pokládky potrubí

materiál, profil (mm) délka potrubí (m)

sklon potrubí (%) délka potrubí (m)

| OTEVŘENÝ VÝKOP | | |
|----------------|--------|------|
| PE100RC | d63 mm | 4,30 |
| -5,0% | | 4,30 |

| | | | |
|---|----------------------------|---|-----------------------------|
| NÁZEV AKCE : | | | |
| <div>SYSTÉM DOPOUŠTĚNÍ KAMENCOVÉHO JEZERA</div> <div>k.ú. Chomutov I.</div> | | | |
| STUPĚŇ PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE : DOKUMENTACE PRO VYDÁNÍ SPOLEČNÉHO POVOLENÍ LINIOVÉ STAVBY | | | |
| INVESTOR : STATUTÁRNÍ MĚSTO CHOMUTOV | | MÍSTO STAVBY : Chomutov | |
| GENERÁLNÍ PROJEKTANT : SINGS projekční ateliér s.r.o. Škroupova 1059, 430 01 Chomutov tel.: 474 626 074 e-mail: sings@sings.cz  | | <div>RAZÍTKO :</div> <div></div> | |
| HLAVNÍ INŽENÝR PROJEKTU : Bc. Jaroslav Koutník | | | |
| ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT : Ing. Jan Straka | | | |
| ZPRACOVAL : Bc. Jaroslav Koutník | | | |
| ČÁST DOKUMENTACE : D. DOKUMENTACE OBJEKTŮ | | ČÍSLO PARÉ : | |
| VÝKRES : D.2.1.4. PODÉLNÝ PROFIL - VYPOUŠTĚCÍ POTRUBÍ | | | |
| FORMÁT : 420 x 297 | MĚŘÍTKO : 1:100 / 1:100 | DATUM : 04/2022 | ČÍSLO ZAKÁZKY : B.06.-22 |