

## VYSVĚTLUJÍCÍ INFORMACE K ŽÁDOSTI O VYSVĚTLENÍ ZD DORUČENÉ DNE 14.02.2024 (po zákonné lhůtě)

Zadavatel: STATUTÁRNÍ MĚSTO CHOMUTOV  
Se sídlem: Chomutov, Zborovská 4602, PSČ 430 28  
Jednající: JUDr. Marek Hrabáč, primátor města  
IČ: 00261891

### VEŘEJNÁ ZAKÁZKA:

**„Obnova povrchu vozovky v ul. 17.listopadu, Chomutov“.**

Systémové číslo VZ: **P24V000000019**

STATUTÁRNÍ MĚSTO CHOMUTOV, jako zadavatel výše uvedené veřejné zakázky Vám sděluje, že v souladu s § 98 odst. 3 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“) již není povinen vysvětlení poskytnout.

### DOTAZ:

Součástí soupisu prací (dále jen „SP“) jsou položky, které vyjadřují odstranění stávajících konstrukčních vrstev z asfaltobetonu a jejich dopravu kamsi na vzdálenost 10 km. Jedná se celkem o 4305,105 tun asfaltového vybouraného materiálu, což pro představu reprezentuje skoro 240 plně naložených nákladních vozidel.

### SO 01

2	K	113107144	Odstranění podkladů nebo krytů ručně s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek živičných, o tl. vrstvy přes 150 do 200 mm	m2	592,630
		Online PSC	<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/113107144">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/113107144</a>		
		VV	10%		
		VV	5926,3*0,1		592,630
6	K	113154335	Frézování živičného podkladu nebo krytu s naložením na dopravní prostředek plochy přes 1 000 do 10 000 m2 bez překážek v trase pruhu šířky přes 1 m do 2 m, tloušťky vrstvy 200 mm	m2	5 333,670
		Online PSC	<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/113154335">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/113154335</a>		

	VV		90%		
	VV		5926,3*0,9		5 333,670
94	K	997221551	Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním ze sypkých materiálů, na vzdálenost do 1 km	t	5 297,279
		Online PSC	<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/997221551">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/997221551</a>		
	VV		"kamenivo		
	VV		53,766+2510,281		2 564,047
	VV		kamenivo z dlažby		
	VV		2,393		2,393
	VV		Fréza		
	VV		2730,839		2 730,839
	VV		Součet		5 297,279
95	K	997221559	Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km	t	47 675,511
		Online PSC	<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/997221559">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/997221559</a>		
	VV		"na skládku 10 km		
	VV		kamenivo		
	VV		2566,44*9		23 097,960
	VV		na recyklaci 10 km		
	VV		Fréza		
	VV		2730,839*9		24 577,551
	VV		Součet		47 675,511
96	K	997221561	Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním z kusových materiálů, na vzdálenost do 1 km	t	298,694
		Online PSC	<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/997221561">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/997221561</a>		
	VV		kusový asfalt		
	VV		266,684+32,01		298,694
	VV		Součet		298,694
97	K	997221569	Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km	t	2 688,246
		Online PSC	<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/997221569">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/997221569</a>		
	VV		na recyklaci 10 km		

VV	Živice		
VV	298,694*9		2 688,246
VV	<b>Součet</b>		<b>2 688,246</b>

**SO 02**

1	K	113107144	Odstranění podkladů nebo krytů ručně s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek živičných, o tl. vrstvy přes 150 do 200 mm	m2	246,330
---	---	-----------	--	----	---------

 Online PSC [https://podminky.urs.cz/item/CS\\_URS\\_2023\\_01/113107144](https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/113107144)

VV	10%		
VV	2463,3*0,1		246,330

5	K	113154335	Frézování živičného podkladu nebo krytu s naložením na dopravní prostředek plochy přes 1 000 do 10 000 m2 bez překážek v trase pruhu šířky přes 1 m do 2 m, tloušťky vrstvy 200 mm	m2	2 216,970
---	---	-----------	--	----	-----------

 Online PSC [https://podminky.urs.cz/item/CS\\_URS\\_2023\\_01/113154335](https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/113154335)

VV	90%		
VV	2463,3*0,9		2 216,970

93	K	997221551	Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním ze sypkých materiálů, na vzdálenost do 1 km	t	2 222,566
----	---	-----------	---	---	-----------

 Online PSC [https://podminky.urs.cz/item/CS\\_URS\\_2023\\_01/997221551](https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/997221551)

VV	"kamenivo		
VV	39,063+1048,414		1 087,477
VV	Fréza		
VV	1135,089		1 135,089
VV	<b>Součet</b>		<b>2 222,566</b>

94	K	997221559	Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km	t	20 003,094
----	---	-----------	---	---	------------

 Online PSC [https://podminky.urs.cz/item/CS\\_URS\\_2023\\_01/997221559](https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/997221559)

VV	"na skládku 10 km		
VV	kamenivo		
VV	1087,477*9		9 787,293
VV	na recyklaci 10 km		
VV	Fréza		

VV			1135,089*9		10 215,801
VV			<b>Součet</b>		<b>20 003,094</b>
95	K	997221561	Vodorovná doprava sutí bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním z kusových materiálů, na vzdálenost do 1 km	t	140,483
			Online PSC		<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/997221561">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/997221561</a>
VV			<b>kusový asfalt</b>		
VV			110,849+29,634		140,483
VV			<b>Součet</b>		<b>140,483</b>
96	K	997221569	Vodorovná doprava sutí bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km	t	1 264,347
			Online PSC		<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/997221569">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/997221569</a>
VV			na recyklaci 10 km		
VV			<b>Živice</b>		
VV			140,483*9		1 264,347
VV			<b>Součet</b>		<b>1 264,347</b>

Podle Diagnostického průzkumu je stávající asfaltobeton zatříděn jako ZAS-T1, takže nevzniká nutnost uložení žádného množství odstraňovaných asfaltobetonových vrstev jako nebezpečný odpad. Současně se ale nikde v ZD neuvádí, jak má být s tímto materiálem naloženo.

**Žádáme zadavatele o doplnění ZD vč. SP o informace / položky, jak mají uchazeči postupovat při likvidaci odstraňovaných asfaltobetonových vrstev, aby tyto náklady zahrnuli do ceny svých nabídek a nemohli být při jejich výpočtu nijak ovlivněni, či uvedeni v omyl. Zároveň žádáme o zveřejnění opravených dokumentů a v souvislosti se změnou zadávací dokumentace a v souladu se ZZVZ požadujeme adekvátní posunutí termínu odevzdání nabídek.**

Byť jsme si vědomi, že naše Žádost je zaslána po uplynutí lhůty pro zasílání dotazů, pevně věříme, že zadavatel pro správné nacenění rozpočtu naší Žádosti vyhoví a soupis prací stejně tak jako ZD doplní / opraví.

#### ODPOVĚĎ:

Asfalty v ZAS T1 a T2 jsou automaticky tzv. vedlejším produktem stavby. Z tohoto důvodu stavebník nepožadoval v rozpočtu tzv. „skládkovné asfaltu“. Je uvažována pouze nakládka a doprava. Znovuzískaný materiál je plně k dispozici pro potřeby zhotovitele.

S pozdravem

Mgr. Marcela Kukiová  
OVV, úsek veřejných zakázek