



LEGENDA ZNAČEK PO :

-----	Hranice požárního úseku
N 1.01-III.SP.B	Nadzemní požární úsek v 1.NP s pořad. č. 1, stupeň požární bezpečnosti III
	Přenosný hasicí přístroj práškový (6 kg)
	Autonomní požární hlásič
EW 15DP3+C	Požární uzávěr omezující šíření tepla s 15-ti min. odolností, materiál hořlavosti DP3, samozavírací zařízení
EI 30DP1	Nejnižší požadovaná požární odolnost vislé konstrukce pro mezní stavy E, I 30 minut, konstrukce DP1
REI 30DP1	Nejnižší požadovaná požární odolnost vodorovné konstrukce pro mezní stavy R, E, I 30 minut konstrukce DP1
	Směr úniku
	Únikový východ
	Požární hydrant D25 s tvarově stálou hadicí
	Nouzové osvětlení

ODP. PROJEKTANT	PROJEKTANT	KRESLIL	JK PO Projektování pozemních staveb Ing. Jaroslav Kůrka Ing. Alena Kůrková www.jkpo.cz 28. října 1081/19 43001 Chomutov Tel. : 474 334400	
Ing. Alena Kůrková	Ing. Alena Kůrková	Ing. Alena Kůrková		
MÚ	Chomutov	FORMÁT	2xA4	
INVESTOR	Sociální služby Chomutov, p.o., Písečná 5030, Chomutov	DATUM	05/2023	
AKCE	ZMĚNA UŽÍVÁNÍ 2.NP NA KLUB SENIORŮ KOSTNICKÁ 4088, CHOMUTOV	STUPEŇ	DPS	
PROFESE	D.1.3 Požárně bezpečnostní řešení	Č. ZAKÁZKY	0992023	
OBSAH	PŮDORYS 2.NP – PBR	MĚŘÍTKO	Č. VÝKRESU	
		1:75	3	