

VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE
ze dne 19. 6. 2024

ZADAVATEL: Statutární město Chomutov
Sídlem: Zborovská 4602, 430 28 Chomutov
Jednající: JUDr. Marek Hrabáč, primátor města
IČ: 00261891

VEŘEJNÁ ZAKÁZKA:

**Dodávka gastrotechnologie a rekonstrukce kuchyně ZŠ speciální a MŠ
Chomutov, Palachova 4881**

Statutární město Chomutov, jako zadavatel výše uvedené veřejné zakázky, obdrželo dne 14. 6. 2024 žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace.

Výše uvedený zadavatel Vám v souladu s ustanoveními § 98 a 99 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění (dále jen „zákon“), podává následující vysvětlení k zadávací dokumentaci, vztahující se k uvedené veřejné zakázce zadávané dle zákona.

Na níže uvedené dotazy poskytuje zadavatel následující odpovědi:

Dotazy účastníka:

Dotaz č. 1 - výrobci/dodavatelé lapače tuků se dotazují, jestli máme k dispozici alespoň výkres lapače, z jakého materiálu by měl být, případně referenční typ lapače, který by jako vzorový mohl být uvažován.

Dotaz č. 2 - Jedná se o odlučovač do země nebo pro vnitřní instalaci? O jakou nominální velikost se jedná? Dle objemů a velikosti se odlučovač tuku příliš určit nedá, každý výrobce může mít jiné hodnoty pro stejnou nominální velikost.

Odpovědi zadavatele:

Dotaz č. 1 a 2 - V PD se uvažuje:

Materiál: Svařované polypropylenové desky tvořící nepropustnou vodotěsnou jímku se soustavou norných stěn a přepážek. Obetonované.

Rozměry odlučovače (d x š x v): 2400 x 900 x 1510 mm

Rozměry poklopu: 900 x 600 x 55 mm

Hrdlo na vstupu a potrubí na výstupu: pro potr. PP 125 = DN 125

Hmotnost kompletu: do 300 kg

Maximální průtok (kapacita): 7 l/s

Objem lapáku: 2,75 m³

Objem kalového prostoru: 0,71 m³

Objem zachyceného tuku: 0,28 m³

Tloušťka vrstvy tuku max.: 140 mm

Lhůta pro podání nabídek se nemění a končí dne **10. 7. 2024 v 10:00 hodin.**

S pozdravem

Ing. Iveta Kozáková
úsek veřejných zakázek
tel. 474 637 431
e-mail: i.kozakova@chomutov.cz