

ROZVADĚČ RE - ELEKTROMĚROVÝ

* NAPĚŤOVÁ SOUSTAVA: 400/230V, stč. 50Hz, TN-C

* DCHRAŇA: AUTOMATICKÝM DDPJENÍM OD ZDRUJE


* TYP: STÁVAJÍCÍ-PRD 2 DB. MÍSTO

* PŘÍVOD: SPODEM

* VÝVODY: SPODEM

* KOMPENZACE: NENÍ

* POZN.
V PŘÍPADĚ POTŘEBY LZE NAVÝŠIT HL. JISTIČ AŽ NA 80A.

projektant	kreslil	projektant čgsti: ELPRO CHOMUTOV s.r.o.	
ING.M.ŠKVÁRA	ING.M.ŠKVÁRA	LUDICKÁ 2211/13, CHOMUTOV 430 03	
	P.BUCHTA	IC:28701216, DIC:CZ28701216	
C		TEL: 474 331 680	
B			
A			
označení	změna		datum
ved. proj.	projektant	projektant	podpis
ING.M.Steňko	ING.J.ŘÁPEK	ING.J.ŘÁPEK	
investor	Statutární město Chomutov		<div><div></div><div>S.M. PROJEKT s.r.o. A INŽENYRSKÁ KANCELAR</div></div>
	Blaženská 2306, 430 03 Chomutov 3		www.smprojekt.cz
Rekonstrukce č.p.224		datum	12/2021
Hálkova ulice, Chomutov		č. zak.	ES10/2022
D.7 ELEKTROINSTALACE		měřitko	---
SCHÉMA ROZVADĚČE RE		stupeň	DPS
		paré:	č.výkresu: D.7-6