



HZSUX009ZVJN



Hasičský záchranný sbor Ústeckého kraje

Územní odbor Chomutov

Beethovenova 1347/19, 430 01 Chomutov

Č. j.: HSUL- 2861-2/CV-2022
Ev. č.: 121/2022
Datum: 26. 5. 2022
Vyřizuje: por. Ing. Martin Šamaj
Tel.: 950 421 324
E-mail: martin.samaj@ulk.izscr.cz
Počet stran: 2

Adresát:
SM PROJEKT spol. s.r.o.
Blatenská 2306
430 03 Chomutov

ZÁVAZNÉ STANOVISKO DOTČENÉHO ORGÁNU NA ÚSEKU POŽÁRNÍ OCHRANY

Název stavby:

Rekonstrukce objektu, Hálkova č.p. 224, Chomutov

Místo stavby:

Hálkova 224, 430 01 Chomutov

k. ú.: Chomutov I, parc. č. 555

Stavebník:

Statutární město Chomutov, IČO 00261891,

Zborovská 4602, 430 01 Chomutov

Předložená dokumentace:

dokumentace pro vydání společného povolení

vypracoval: Ing. Milan Steňko, ČKAIT 0300371, datum: 12/2021

Hasičský záchranný sbor Ústeckého kraje (dále jen „HZS ULK“) jako věcně a místně příslušný dotčený orgán na úseku požární ochrany podle ustanovení § 7 odst. 4 zákona č. 320/2015 Sb., o Hasičském záchranném sboru České republiky a o změně některých zákonů (zákon o hasičském záchranném sboru), ve znění pozdějších předpisů a podle ustanovení § 26 odst. 2 písm. b) a ustanovení § 31 odst. 1 písm. b) zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o požární ochraně“) posoudil v rozsahu níže uvedených podkladů výše uvedenou dokumentaci předloženou dne 4. 5. 2022. Na základě výše uvedeného vydává dle ustanovení § 31 odst. 3 zákona o požární ochraně a dále dle ustanovení § 149 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů

SOUHLASNÉ ZÁVAZNÉ STANOVISKO.

Odůvodnění:

HZS ULK vycházel při vydání závazného stanoviska z těchto podkladů:

▪ Požárně bezpečnostní řešení:

název: *Rekonstrukce objektu č.p. 224 Hálkova ulice, Chomutov, p.p.č. 555 k.ú. Chomutov I*

vypracoval: *Ing. Jaroslav Kůrka,*

ověřil: *Ing. Alena Kůrková, ČKAIT 0401764, datum: 15.12.2021*

Jedná se o třípodlažní objekt kontaktního centra se zastavěnou plochou nad 200 m² a třídou využití 2, dle § 8 vyhlášky 460/2021 Sb. o kategorizaci staveb z hlediska požární bezpečnosti a ochrany obyvatelstva se jedná o stavbu kategorie II. V souladu s ustanovením § 39 odst. 1 písm. c) zákona o požární ochraně tato stavba představuje vyšší nebezpečí. Posouzením předložené dokumentace v rozsahu výše uvedených podkladů podle ustanovení § 46 odst. 1 vyhlášky č. 246/2001 Sb., o stanovení podmínek požární bezpečnosti a výkonu státního požárního dozoru (vyhláška o požární prevenci), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „vyhláška o požární prevenci“) dospěl HZS ULK k závěru, že požárně bezpečnostní řešení splňuje obsahové náležitosti dle ustanovení § 41 vyhlášky o požární prevenci. Z obsahu posouzeného požárně bezpečnostního řešení vyplývá, že jsou splněny technické podmínky požární ochrany kladené na danou stavbu vyhláškou č. 23/2008 Sb., o technických podmínkách požární ochrany staveb, ve znění vyhlášky č. 268/2011 Sb.

Upozornění:

Požárně nebezpečný prostor posuzované stavby přesahuje hranici stavebního pozemku.

Otisk úředního razítka



plk. Ing. Petr Klíma
rada
ředitel Územního odboru Chomutov
HZS Ústeckého kraje