



GRAPE SC a. s.  
Karlovo nám. 559/28, Praha 2 120 00  
IČO: 25708783

**Gabriela Blašková**  
**KAP ATELIER s.r.o.**  
**27338614**  
**Revoluční 36/2**  
**Chomutov 1**  
**43001**  
**blaskova@kapatelier.cz**  
**qn9e24g**

Váš dopis ze dne:

10.04.2024

Číslo jednací:

vyj086042024

Vyřizuje (kontaktní údaje):

Ing. Alena Bacovská

bacovska@grapes.cz

+420720061165

Místo / datum:

Praha

10.04.2024

## Polopodzemní kontejnery Březenecská IV. etapa

### Společné územní a stavební řízení

Na základě Vaší žádosti k výše uvedené akci potvrzujeme, že se ve vyznačené oblasti **nachází** podzemní telekomunikační síť Grape SC a.s.



**Souhlasíme se stavbou a zásahem do ochranného pásma za předpokladu splnění následujících podmínek:**

- 1) Pro realizaci akce je nutné akceptování těchto bodů, shrnujících podmínky pro realizaci Vámi oznamovaného záměru o umístění stavby v ochranném pásmu společnosti GRAPE SC, a.s.
- 2) Veškerá místa křížení inženýrských sítí s telekomunikačními rozvody společnosti GRAPE SC, a.s. musí být provedeny v souladu s požadavkem na umístění pod úrovní stávajících sítí společnosti GRAPE SC, a.s. s min. krytím 15-20cm. V případě souběhu požadujeme dodržet vzdálenost min. 30 cm pro zamezení poškození v případě nutného obnažení chrániček podzemního vedení.
- 3) Minimálně 7 pracovních dní před zahájením zemních prací objedná investor, popř. dodavatel stavby u společnosti GRAPE SC, a.s. vytyčení sítí, které bude zpoplatněno dle ceníku na webových stránkách [www.grapesc.cz](http://www.grapesc.cz).  
Při vytyčení je nutné předložit kopii vyjádření, na základě kterého bude vytyčení provedeno. Objednávku směřujte na p. Zdeňka Týmala, kontakt: 724 612 182, email: [tymal@grapesc.cz](mailto:tymal@grapesc.cz).
- 4) Provádění jakékoli stavební činnosti nebo úpravy terénu v ochranném pásmu zařízení a sítí pro rozvod telekomunikací společností GRAPE SC, a.s. musí být prováděno za přítomnosti dohledu společností GRAPE SC, a.s., pokud se nedohodne jinak při vytyčení sítí.
- 5) Dodavatel prací musí prokazatelně seznámit pracovníky, jichž se to týká s polohou sítí a zařízení společnosti GRAPE SC, a.s.
- 6) Při provádění výkopových prací v místech křížení nebo souběhů s telekomunikačními sítěmi společnosti GRAPE SC, a.s. musí být dbáno mimořádné opatrnosti. Při odkrývání vlastního místa křížení či souběhu musí být veškeré práce prováděny ručně bez použití mechanizace a tak, aby nedošlo k poškození chrániček telekomunikačních sítí. Toto se provádí nejprve zemními sondami pro přesvědčení se o správnosti poloh předem vytyčených sítí.
- 7) Po odkrytí a poté i před zapískováním a záhozem zemních prací v místech křížení a souběhů se sítěmi společnosti GRAPE SC, a.s. bude přizván zástupce společnosti GRAPE SC, a.s. k písemnému odsouhlasení provedených prací. Kolem telekomunikačního vedení v ochranných prvcích musí být zachována 15 - 20cm vrstva jemného písku a každý kabelovod musí být označen výstražnou folií.
- 8) Jakékoli poškození telekomunikačních sítí, zejména narušení ochranných prvků či samotných telekomunikačních vedení, bude neprodleně nahlášeno společnosti GRAPE SC, a.s. na hot-line linku 777 722 264 s nepřetržitou pohotovostní službou.
- 9) Nad trasou telekomunikačních sítí a zařízení je zakázáno vysazovat stromy a keře a jiné okrasné dřeviny, jejichž kořeny mohou postupem času poškodit zařízení a sítě v naší správě.
- 10) Takto stanovené podmínky platí, pokud nebude stanoveno jinak přizvaným zástupcem při zjištění po odkrytí povrchu v místě křížení stavby s telekomunikačním vedením společnosti GRAPE SC, a.s.

Toto vyjádření platí 1 rok ode dne vyhotovení.

S pozdravem, Ing. Alena Bacovská  
projektantka

