



**KAP ATELIER s.r.o.**  
**Revoluční 36/2**  
**Chomutov 430 01**

Váš dopis zn.: ---  
ze dne: ---  
Naše značka: O24690054599/UTPCMO/Kt  
Vyřizuje: **Ing. Kothánek**  
Datová schránka: **f7rf9ns**  
Telefon: 840 111 111  
Email: [info@scvk.cz](mailto:info@scvk.cz)  
Datum: 10. 5. 2024

**Vyjádření společnosti Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.**

Název akce:	<b>Polopodzemní kontejnery Březenecká IV. etapa, Chomutov</b>
Účel vyjádření:	<b>Správní řízení – stavební řízení</b>
Zájmové území:	Okres: Chomutov
	Obec: Chomutov
	Část obce, ulice, č. p.:
	Katastrální území, parcelní číslo: p. p. č. 4801/232, v k. ú. Chomutov I
Žadatel:	<b>KAP ATELIER s.r.o.</b>
Adresa, tel., e-mail	<a href="mailto:blaskova@kapatelier.cz">blaskova@kapatelier.cz</a> , tel: tel: +420733 737 535
Investor:	Statutární město Chomutov
Projektant:	KAP ATELIER - Ing. Stanislav Lesák
Vlastník dotčené IS	SVS
Předchozí vyjádření a rozhodnutí	---
Platnost vyjádření:	<b>jeden rok ode dne vyhotovení</b> (v případě, že Váš zájem nadále trvá, požádejte před uplynutím této lhůty o prodloužení platnosti vyjádření)

**Popis navrženého řešení:** Jedná se o výstavbu polopodzemních kontejnerů v lokalitě Březenecká IV. Etapa v k. ú. Chomutov I.

**Souhlasíme s vydáním stavebního povolení na výše uvedenou stavbu.**

**Požadujeme dodržení těchto podmínek:**

- Stavebník bere na vědomí skutečnost, že v dané lokalitě se nachází zařízení ve správě společnosti Severočeské vodovody a kanalizace a.s. a nadále se bude řídit ustanovením zákona č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu v platném znění.
- Zahájení prací nám bude oznámeno 15 dní předem písemně, nebo e-mailovou poštou, včetně jména a telefonického spojení stavebního dozoru a dodavatele stavby – email: [info@scvk.cz](mailto:info@scvk.cz),
- Před zahájením prací požadujeme vytyčení stávajícího vodohospodářského zařízení na místě.

Typ

strana 1 / 2

**Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.**

Přítkovská 1689 • 415 50 Teplice

Tel.: 601 267 267, Tel.: 840 111 111 • E-mail: [info@scvk.cz](mailto:info@scvk.cz) • [www.scvk.cz](http://www.scvk.cz)

Společnost je zapsána v obchodním rejstříku oddíl B, vložka 465, u Krajského soudu v Ústí nad Labem.  
IČ: 49099451 • DIČ: CZ49099451

Člen skupiny Severočeská voda



- Investor stavby prokazatelně seznámí pracovníky, kteří budou provádět práce, s polohou tohoto vedení, včetně jeho profilu, upozorní organizace provádějící práce na možnou mezní směrodatnou polohovou odchylku uložených sítí od výkresové dokumentace.
- Zemní práce v ochranném pásmu vodovodu a kanalizace budou prováděny vždy ručně (kopaná sonda pro obnažení vodovodu).
- Je nutno respektovat a zachovat funkční povrchové znaky vodohospodářského zařízení. Požadujeme přizpůsobit nové úrovni povrchu veškerá zařízení a příslušenství vodovodního řadu a stoky mající vazbu na terén a ve spolupráci s provozem vodovodů a kanalizací zajistit jejich funkčnost.
- V případě, že dojde při realizaci stavby k nalezení dalšího vodohospodářského zařízení, které není uvedeno v dokumentaci stavby, požadujeme provést samostatné jednání o způsobu ochrany zařízení nebo jeho eventuální přeložce nebo zrušení.
- Případná existence vodovodních či kanalizačních přípojek není předmětem tohoto stanoviska. Naše společnost není jejich správcem (viz. § 3 odst. 3 zákona 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu v platném znění). Se žádostí o informaci o existenci přípojek se obraťte na jejich vlastníky.
- Jakákoli změna oproti schválené dokumentaci bude předložena ke schválení naší společnosti před dalším postupem prací.
- Kontakty: Severočeské vodovody a.s. provoz vodovodů tel.: 417 807 311, provoz kanalizací: 417 807 877
- Při případném nedodržení těchto podmínek bude naše společnost požadovat náhradu způsobených škod uvedených vzniklých nesrovnalostí do souladu s právními předpisy a normami.

Obsah již dříve vydaných našich stanovisek zůstává v platnosti.

Jakákoli změna oproti schválené dokumentaci musí být předložena ke schválení naší společnosti.

Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.

415 50 Teplice, Přítkovská 1689

IČ: 49099451 DIČ: CZ49099451

149

**Ing. Vlastimil Kothánek**

referent technicko-provozní činnosti

Na vědomí: J. Bigar, M. Král