

DOSPRO s.r.o.
Petr Pařil
Bořivojova 2420/19
PRAHA 3 - VINOHRADY
130 00

Váš dopis značka/ze dne:
17.7.2023
Chomutov dne : 3.8.2023

Naše značka :
TSMCH/2023/0/MK-MA/v013

Vyřizuje/linka :
Michal Adamec/731 411 774

Vyjádření k projektu stavby

Žadatel: DOSPRO s.r.o., Bořivojova 2420/19, 13 00 Praha 3 - Vinohrady
Stavba : „Nový přechod pro chodce, křižovatka ulic Palachova a Komenského, Chomutov“

Souhlasíme se stavbou „Nový přechod pro chodce, křižovatka ulic Palachova a Komenského, Chomutov“, za těchto podmínek:

Místní komunikace:

1. Veškeré zásahy do místních komunikací a všechny nové komunikace musí být provedeny odbornou firmou dle **zák. č.13/1997Sb O pozemních komunikacích** a všech souvisejících norem pro stavbu pozemních komunikací a **TP 146 Povolování a provádění výkopů a zásypů rýh pro inženýrské sítě ve vozovkách pozemních komunikací.**
2. Jakékoliv práce zasahující do ploch veřejného prostranství (komunikací, zeleně), mohou být zahájeny po splnění ohlašovacích povinností dle Vyhlášky města Chomutova č. 14/2010 a vydáním rozhodnutí příslušného správního úřadu.
3. Stavbou nesmí docházet ke znečišťování a poškozování komunikací, jejich součástí a příslušenství, zvláště pak dopravního značení a odvodnění.
4. Po skončení zásahu, provedení prací a uvedení do původního stavu budou plochy předány protokolárně zpět vlastníkov, případně správci.
5. Stavba bude zabezpečena v souladu s vyhláškou 398/2009 Sb. o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb.

Veřejná zeleň:

1. Je nutné plně respektovat ČSN 83 90 61 – Technologie vegetačních úprav v krajině - Ochrana stromů, porostů a vegetačních ploch při stavebních pracích. Před zahájením výkopových prací bude veškerá vzrostlá zeleň v pracovním dosahu stavebních strojů a v blízkosti deponie stavebních materiálů opatřena ochranným bedněním a přizván technik TSMCH ke kontrole (p. Ing. D. Voborník, tel. 731 411 761).

Veřejné osvětlení

1. Je nutné dodržet ochranné pásmo sítí VO. Stavbou nesmí být zařízení VO poškozeno. V případě nutnosti přeložky stožárů VO v souvislosti se stavbou (nebo demontáže a zpětné montáže na stejné místo) požadují provést přeložku prováděcí firmou na její náklady. Před zahájením prací požadujeme přesné vytýčení naším pracovníkem. Před záhozem kabelů VO požadujeme osobní kontrolu naším pracovníkem na místě.

Doprava

1. Je nutné, aby v dotčené oblasti byl umožněn svoz a vyprazdňování odpadových nádob. Je nutné dodržet poloměry otáčení pro naše svozová vozidla, dle ČSN minimálně 8,0 m. Rozměry svozového vozidla činí d. 10,0 m, š. 2,6 m, v. 3,8 m.

TECHNICKÉ SLUŽBY
MĚSTA CHOMUTOVA
příspěvková organizace (27)
PROVOZ MÍSTNÍ KOMUNIKACE
430 01 Chomutov, U Větrného mlýna 4806
IČO: 00079065, DIČ: CZ00079065



Michal Adamec, v.z.
odborný technik