

LEGENDA POTRUBÍ:

- PŘÍVODNÍ POTRUBÍ TOPNÉ VODY
- VRATNÉ POTRUBÍ TOPNÉ VODY
- PŘEDIZOLOVANÉ POTRUBÍ CHLADIVA
- PRŮBĚŽNÉ SVISLÉ POTRUBÍ
- STOUPAJÍCÍ SVISLÉ POTRUBÍ
- KLESAJÍCÍ SVISLÉ POTRUBÍ

TEPELNÁ IZOLACE POTRUBÍ:



- POTRUBÍ Z UHLÍKOVÉ OCELI
- potrubí 15x1,2 mm - izolace tl. 30 mm
 - potrubí 18x1,2 mm - izolace tl. 30 mm
 - potrubí 22x1,5 mm - izolace tl. 30 mm
 - potrubí 28x1,5 mm - izolace tl. 40 mm
 - potrubí 35x1,5 mm - izolace tl. 50 mm

POTRUBÍ:

- POTRUBÍ Z UHLÍKOVÉ OCELI
- potrubí 15x1,2 mm
 - potrubí 18x1,2 mm
 - potrubí 22x1,5 mm
 - potrubí 28x1,5 mm
 - potrubí 35x1,5 mm

15x1,2i DIMENZE POTRUBÍ - VYTÁPĚNÍ

Poznámka:
Regulační uzel a oběhové čerpadlo jsou součástí dodávky VZT jednotky. Před montáží bude provedeno ověření výkonu zdroje dle aktuální skutečnosti a ověření tepelného spádu ve stávajícím systému. Před objednáním VZT jednotky dohodnout s výrobcem konkrétní parametry chladiče dle vybraných kondenzačních jednotek .

GENERÁLNÍ PROJEKTANT	
 ISONOE INVEST a.s. HOLUŠICKÁ 2221/3 148 00 PRAHA 4 CHODOV IČO: 28972589	
INVESTOR	
 STATUTÁRNÍ MĚSTO CHOMUTOV ZBOROVSKÁ 4602 430 28 CHOMUTOV IČ: 00261891	
PROJEKTANT ČÁSTI	
TO SYSTEM s.r.o, V Brance 83, 261 01 PŘÍBRAM	
AKCE	
REKONSTRUKCE KUCHYNĚ ZŠ SPECIÁLNÍ A MŠ CHOMUTOV, UL. PALACHOVA Č.P. 4881	
K.Ú. A DOTČENÉ POZEMKY	
CHOMUTOV II [652636]; 2615/1, 2616, 2615/2	
ČÍSLO ZAKÁZKY	
R222	
DATUM	
3/2024	
ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT	
Mgr. Michal Smejkal (ČKAIT 0013645)	
OTISK AUTORIZAČNÍHO RAZÍTKA A PODPIS	
KRESLIL	
MARTIN SUCHÝ	
STUPĚŇ PD	
DPS	
REVIZE	
ČÁST PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE	
D.1.4.2 VYTÁPĚNÍ	
JMÉNO VÝKRESU	
PŮDORYS STŘECHA	
ČÍSLO VÝKRESU	ČÍSLO PARÉ
D.1.4.2.3	
FORMÁT VÝKRESU	
420x297	
MĚŘÍTKO	
1:50	