Ve vstupní hale (203) svítidla FC budou řízena pomocí kombinovaného čidla(pohyb + intenzita osvětlení) za využití řízení CASAMBI

V prostorách schodiště(260) se svítidla P nebudou nahrazovat. Vyměnit se bouze předřadník + zdroj. u LED variantě.

LEGENDA MÍSTNOSTÍ

ČÍSLO	NÁZEV MÍSTNOSTI	PLOCHA(m²)
201	ZÁDVEŘÍ	17.65
202	PŘÍRUČNÍ SKLAD	21.95
203	VSTUPNÍ HALA	258.59
204	CHODBA	10.55
205	KANCELÁŘ 1	23.82
206	KANCELÁŘ 2	25.59
207	KANCELÁŘ 3	25.54
208	DENNÍ MÍSTNOST	18.81
209	UMÝVÁRNA ŽENY	5.29
210	WC ŽENY	2.00
211	WC ŽENY	1.40
212	UMÝVÁRNA MUŽI	2.11
213	WC MUŽI	1.38
214	PISOÁRY	1.48
215	ŠATNA MUŽI	15.25
216	SPRCHA MUŽI	5.10
217	SKLAD	3.05
218	CHODBA	62.25
219	SCHODIŠŤOVÝ PROSTOR	4.84
220	ZÁDVEŘÍ	14.85
221	ŠATNA ŽENY	15.25
222	SPRCHA ŽENY	4.95
223	SKLAD	3.15
224	MANIPULAČNÍ PROSTOR	4.05
225	CHEMICKÉ HOSPODÁŘSTVÍ	32.25
226	SKLAD CHEMIKÁLIÍ	4.64
227	SKLAD CHEMIKÁLIÍ	4.96
228	PŘEDSÍŇ CHLOROVNY	9.45
229	CHLOROVNA	9.60
230	MANIPULAČNÍ PROSTOR	15.41
231	SPORTOVNÍ HALA	992.87
232	CHODBA	30.46
233	KLUBOVNA	29.71
234	SPORTOVNÍ ŠATNA 1	13.20
235	SPORTOVNÍ ŠATNA 2	13.17
236	SPORTOVNÍ ŠATNA 2	13.20
237	SPORTOVNÍ ŠATNA 4	13.17
238	SPORTOVNÍ ŠATNA 5	13.20
239	SPORTOVNÍ ŠATNA 6	13.20
240	CHODBA	21.96
241	SKLAD	2.73
242	WC INVALIDI	3.87
243	WC INVALIDI	
244	SPRCHA MUŽI	3.87
245	WC MUŽI	14.14
246	SPRCHA ŽENY	5.83
247	WC ŽENY	17.56
248	WC ŽENY	1.11
249	ZÁZEMÍ RECEPCE	1.11
250	HALA VÝUK. BAZÉNU	18.36
251	ŠATNA B	31.39
252	CHODBA	9.72
253	WC	4.53
254	ŠATNA A	2.25
255	CHODBA	9.72
256	WC	2.34
257	SPRCHY	2.25
258	VÝUKOVÝ BAZÉN	19.40
259	ZÁVĚTŘÍ	64.61
260	SCHODIŠTĚ	23.10
261	VÝTAHOVÁ ŠACHTA	23.20
262	SCHODIŠŤOVÝ PROSTOR	19.70

PLOCHA MÍSTNOSTÍ CELKEM: 2060.14

LEGENDA SVÍTIDEL

	TYP SVÍTIDLA	POČET (ks)
D1	LED PRACHOTĚSNÉ SV. PŘISAZENÉ/ZAVĚŠNÉ 1200mm, 32W, 4800lm, IP65	18
FN	LED DOWNLIGHT, montovtelný pr 200-210mm, IP54, L80B10 91.000h,max. 16W, 1604m/W, 4000K + NO t'hod.	1
F	LED DOWNLIGHT, montovtelný pr 200-210mm, IP54, L80B10 91.000h,max. 16W, 1604m/W, 4000K	119
FC	LED DOWNLIGHT, montovtelný pr 200-210mm, IP54, L80B10 91.000h,max. 16W, 1604m/W,4000K+bezdrát. systém CASAMBI	50
F1	LED DOWNLIGHT, montovtelný pr 200-210mm, IP54, L80B10 91.000h,max. 11W, 1604m/W, 4000K	3
G	LED SVÍTIDLO NÁSTĚNNÉ, max.10W, IP44, 4000K	13
J	LED SVÍTIDLO MŘÍŽKOVÉ, ZAPUŠTĚNÉ, max. 22W, 600x600mm, UGR19, RA80, 4000K	8
J1	LED SVÍTIDLO MŘÍŽKOVÉ, ZAPUŠTĚNÉ, max. 30W, 600x600mm, UGR19, RA80, 4000K	18
J2	LED SVÍTIDLO, ZAPUŠTĚNÉ, max. 30W, 600x600mm, UGR19, RA80, 4000K	5
J3	LED SV. PŘÍSAZENÉ, max. 19W, min.2200lm, IP54, 4000K	8
K	LED SV. NÁSTĚNNÉ max.15W, IP44, 4000K	6
L1	LED PRACHOTĚSNÉ SV. PŘÍSAZENÉ/ZAVĚŠNÉ 1200mm, 32W, 4800lm, IP65	2
P	2x - 1x54W TUBO 100 SUSPENDED vymění se předřadník + zdroj v LED variantě(2x 1xmax.30W)	6
Q	LED SV. NÁSTĚNNÉ max.15W, IP44, 4000K	1

ARCH 5D	WWW. ARCH 5D . CZ ARCHITEKTONICKÁ A PROJEKČNÍ KANCELÁŘ KOCHOVA 605/6, CHOMUTOV, KB 01	MĚŘÍTKO: 1:100	DATUM: 10/2024
		INVESTOR: KULTURA A SPORT CHOMUTOV s. r. o.	
	VYPRACOVAL: Dominik Fiolka	ZODP. PROJEKTANT: Libor Starck	
		ČLEN. ČÍSLO ČKAIT:	
IČO: Chomutov	OBEC: Chomutov	ČÍSLO: 040/1208	STAVBA: KULTURNÍ A SPOLEČENSKÉ CENTRUM Chomutov, areál bývalých kasáren Mostecká ul. Oddychové a relaxační centrum
ZAKÁZKA Č.:	001/10/2024	FORMÁT: A0	
FÁZE: Návrh návrod za dokazání osvětlení v LED variantách		VÝKRES: Nový stav - svítidla	2.NP