



**KULTURA A SPORT CHOMUTOV s.r.o.**  
**Boženy Němcové 552/32, 430 01 Chomutov**

Zapsaná v OR u KS v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 3466, DIČ: CZ47308095, IČ: 47308095  
tel. 474 620 801, bankovní účet: KB 17102441/0100

---

**Vysvětlení zadávací dokumentace č. 1**

**Veřejná zakázka v nadlimitním režimu**

**„Výměna osvětlení ve vybraných střediscích společnosti KULTURA A SPORT CHOMUTOV s.r.o.“**

Zadavatel obdržel dne 9.1.2025 prostřednictvím profilu zadavatele žádost o vysvětlení zadávací dokumentace č. 1.

**Dotaz:**

Dobrý den,

žádám o zodpovězení níže položených otázek k této zakázce.

1. V rozpočtu např. pro zimní stadion jsou řádky č. 71, 72, 73, které se týkají likvidace „nebezpečného odpadu“, které mají v komentářích poznámky zřejmě z jiného projektu, nerelevantní ke stavbě nacházející se v Chomutově. Prosím o potvrzení, že těmito řádky se zamýšlí řešit likvidace demontovaných (starých) osvětlovacích těles vč. světelných zdrojů v nich instalovaných. Pokud ano, tak upozorňujeme, že dle platné legislativy vysloužilé elektrozařízení není odpadem, ale patří do zpětného odběru. Proto máme dotaz, jestli uznáte likvidaci tohoto materiálu provedenou v režimu zpětného odběru, kdy potvrzení o ekologické likvidaci (vážní lístek) provede sběrné místo oprávněného kolektivního systému v režimu zákona 542/2020 Sb., kdy na vážním lístku budou vykázány jednotlivé skupiny elektroodpadu dle skutečnosti. Dále se chci zeptat, proč je na řádce č. 73 výměra 2 tuny, když na ostatních řádcích 71 a 72 se předpokládá váha odpadu 5 tun, což by zhruba odpovídalo počtu demontovaných svítidel na tomto objektu (ZS)? Tyto dotazy analogicky platí i pro ostatní dva rozpočty (stejný problém).

2. V rozpočtu např. pro zimní stadion jsou řádky č. 74 – pronájem prostorového lešení, plochy do 6 m<sup>2</sup> – příplatek za každý den používání do 30 dnů celkem s výměrou 10990 m<sup>3</sup> – dotaz, co přesně máme na tomto řádku nacenit? Pronájem pojízdného lešení potřebného pro montáž za celou odhadovanou dobu akce na objektu? Analogicky platí pro další dva rozpočty.

3. Bylo by možné do všech rozpočtů do popisu položek (sloupeček C) doplnit písmenné označení vzorového svítidla? Popisy v rozpočtu jsou velmi obecné a přiřazení ke vzorovým svítidlům se nám nemusí podařit jednoznačně správně. Děkujeme tedy za upřesnění.

4. Požadujete DO NABÍDKY odevzdat výpočty umělého nebo nouzového osvětlení v kompletním rozsahu?

5. Jaké místnosti budete chtít v jednotlivých objektech měřit co se týká intenzity osvětlení? Stačí uvést přibližný rozsah.

Děkuji.

### **Odpověď:**

Zadavatel k tomuto dotazu uvádí následující:

**Ad1.** Poznámky ke zmíněným položkám rozpočtu, tj. č. 71, 72 a 73 mají chybný popis, avšak bez vlivu pro nacenění výkazu výměr.

Položkami rozpočtu je myšlena ekologická likvidace demontovaných (původních) svítidel, vč. v nich nainstalovaných světelných zdrojů, provedenou v režimu zpětného odběru autorizovaným subjektem.

V položce č. 73 je chybně uvedena výměra 2 t, přičemž správná výměra činí 5 t.

V příloze P3b)\_Slepy\_rozpocet\_ORC je v položce č. 50 chybně uvedena výměra 1 t, přičemž správná výměra činí 3 t.

V příloze P3c)\_Slepy\_rozpocet\_KSC je v položce č. 25 chybně uvedena výměra 0,50 t, přičemž správná výměra činí 2 t.

Přílohou vysvětlující informace jsou platné opravené rozpočty:

P3a)\_Slepy\_rozpocet\_ZS,

P3b)\_Slepy\_rozpocet\_ORC ,

P3c)\_Slepy\_rozpocet\_KSC

**Ad2.** U položky č. 74 je nutno nacenit JC za použití lešení za 1m<sup>3</sup>. Předpokládaný rozsah přistaveného lešení činí 366,333 m<sup>3</sup> (na den). JC získáme jako cenu za pronájem lešení na den/366,333 m<sup>3</sup>.

V příloze P3b)\_Slepy\_rozpocet\_ORC se jedná o položku č. 51, kde bude použit stejný postup. Předpokládaný rozsah přistaveného lešení činí 204 m<sup>3</sup> (na den).

V příloze P3c)\_Slepy\_rozpocet\_KSC se jedná o položku č. 26, kde bude použit stejný postup. Předpokládaný rozsah přistaveného lešení činí 171,333 m<sup>3</sup> (na den).

Přílohou vysvětlující informace jsou platné opravené rozpočty:

P3a)\_Slepy\_rozpocet\_ZS,

P3b)\_Slepy\_rozpocet\_ORC ,

P3c)\_Slepy\_rozpocet\_KSC

**Ad3.** Vzorová svítidla jsou definována výpisem výrobků pro každý objekt a jsou součástí projektové dokumentace daného objektu.

**Ad4.** Požadujeme odevzdat výpočty umělého a nouzového osvětlení v rozsahu, který je definován v následujících dokumentech, jež jsou součástí projektové dokumentace

- 241025\_Zimni\_stadion\_Chomutov\_zazemi\_vzorove\_vypocty\_UO\_v1.pdf
- 241029\_AQUASVET\_Chomutov\_zazemi\_vypocet\_vnitnehoUO\_v1.pdf
- 241029\_Kino\_Svet\_Chomutov\_zazemi\_vzorove\_vypocty\_umeleho\_osvetleni\_v2.pdf

**Ad5.** V rámci každého objektu se bude měřit intenzita osvětlení u požadovaných typů svítidel v prostorech, které jsou vymezeny v následujících souborech, které jsou součástí projektové dokumentace daného objektu. Rozsah je zde přesně stanoven počtem kusů pro každou místnost a typ osvětlení.

- 241025\_Zimni\_stadion\_Chomutov\_zazemi\_vzorove\_vypocty\_UO\_v1.pdf
- 241029\_AQUASVET\_Chomutov\_zazemi\_vypocet\_vnitnehoUO\_v1.pdf
- 241029\_Kino\_Svet\_Chomutov\_zazemi\_vzorove\_vypocty\_umeleho\_osvetleni\_v2.pdf

Vzhledem k povaze odpovědí na dotazy, které nemění okruh potenciálních uchazečů, zadavatel neprodlužuje lhůtu pro podání nabídky.

Přílohy:

P3a)\_Slepy\_rozpocet\_ZS,

P3b)\_Slepy\_rozpocet\_ORC ,

P3c)\_Slepy\_rozpocet\_KSC

V Chomutově dne 13.1.2025

Bc. Radek Holuša

jednatel